

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

Spr

259/2011

OKRESNÝ SÚD

Okresný súd RUŽOMBEROK	
p.č. pod.	hod. 2130
Došlo: 14-02-2011	
Kolok v hodn.	krát. prílohy
Obálka prip.	Referent

DONČOVA 8
034 01 RUŽOMBEROK

5/2011

Beňová, i. z. Jellníkova

08.02.2011

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie

Vážený producent,
v prílohe listu Vám zasielame údaje o ročnom úhrne atmosferických zrážok a priemernom ročnom úhrne zrážok za obdobie 2006-2010 a prílohu k zmluve - Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie v dvoch vyhotoveniach. Jedno podpísané vyhotovenie prílohy Vás žiadame vrátiť do 21 dní od dňa doručenia na adresu našej spoločnosti:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok.

V prípade nejasností kontaktujte p.Beňovú na oddelení odbytu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na telefónnom čísle: 044/433 16 21-22.

S pozdravom

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Ružomberok



Prílohy:
- 2 x príloha k zmluve
- údaje o ročnom úhrne atmosferických zrážok

Doc. Ing. Jaroslav D e m k o, CSc.
prokurista, riaditeľ spoločnosti

Dodávateľ (vlastník prevádzkovateľ verejnej kanalizácie):				Odberateľ - producent (vlastník alebo správca nehnuteľnosti):			
Obchodné meno a sídlo: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.				Obchodné meno a sídlo: OKRESNÝ SÚD			
Pri Váhu 6, Ružomberok, PSČ 034 06				Ulica: DONČOVA		Obec: RUŽOMBEROK	
				Číslo súpisné: 8		Č. orientačné:	
ICO: 36672271	DIČ: 2022239043	Tel.č.: 044/4331621-22	Fax: 044-4322472	Číslo odberateľa: 35995599		Telefónne číslo: 4327471,4322390	

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa prílohy č.2 k vyhláške MŽP č.397/2003 Z.z. podľa vzorca: $Q = S \times Hz \times w$ (m3)

kde Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtiekajú do verejnej kanalizácie,

w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:

A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy apod.), súčiniteľ odtoku $w=0,9$

B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspáovaním pieskom, štrkom a pod.), súčiniteľ odtoku $w=0,4$

C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku $w=0,05$

Identifikácia nehnuteľností:

Číslo odberu	zrážková lokalita	Adresa nehnuteľnosti		stanovená/rozdelená plocha: S x w	rozdelená plocha v m2	Priemer zrážok Hz	množstvo vôd Q v m3/rok	Fakt. obdobie
		adresa	popis					
07051-0920-0	Kód: 7001 Ružomberok	DONČOVA / 8, RUŽOMBEROK	Zrážky	Plocha A 2708 m2 x 0,9 = 2437 m2	2 437	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca $Q = S \times Hz \times w$	4 x ročne

Poznámka:

- 1.) Táto príloha k zmluve nahrádza prílohu "Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie" platnú pre predchádzajúce spoplatňované obdobie.
- 2.) V prípade ak je obdobie odvádzania VPO kratšie ako jeden rok, na účely spoplatnenia sa množstvo VPO určí pomernou časťou z vypočítaného ročného množstva Q.

Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1. januára 2011

Potvrdzujem správnosť údajov a súhlasím s nimi.

V Ružomberku, dňa 08.02.2011

Odberateľ
(producent):



JUDr. Jozef Turza
predseda okresného súdu

Predbežná finančná kontrola
hospodár: Ing. Igor Druska
14.2.2011
 dátum podpis