

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

SPR

259/2011

OKRESNÝ SÚD

Okresný súd RUŽOMBEROK	
p.č. pod.	hod. 2130
Dozrie: 14-02-2011	
Koíokvhodn _____	krát. prílohy
Obálka pti.	Referent

100NČOVA 8
034 01 RUŽOMBEROK

5/2011

Beřiová y.j. *Jelencová/n.*

08.02.2011

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie

Vážený producent,
v prílohe listu Vám zasielame údaje o ročnom úhrne atmosferických zrážok a priemernom ročnom úhrne zrážok za obdobie 2006-2010 a prílohu k zmluve - Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie v dvoch vyhotoveniach. Jedno podpísané vyhotovenie prílohy Vás žiadame vrátiť do 21 dní od dňa doručenia na adresu našej spoločnosti:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok.

V prípade nejasností kontaktujte p.Beřovú na oddelení odbytu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na telefónnom čísle: 044/433 16 21-22.

S pozdravom

**VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Ružomberok**



Doc. Ing. Jaroslav D e m k o, CSc.
prokurista, riaditeľ spoločnosti

Prílohy:

- 2 x príloha k zmluve
- údaje o ročnom úhrne atmosferických zrážok

Dodávateľ (vzorka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie): Obchodné meno a sídlo: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok, PSČ 034 06				Dobytelia (vzorka vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti): Obchodné meno a sídlo: OKRESNÝ SÚD Ulica: DONČOVA Obec: RUŽOMBEROK Číslo súpisné: 8 Č. orientačné: Číslo odberateľa: 35995599 Tel. fónne číslo: 4327471, 4322390			
IČO: 36672271	DIČ: 2022239043	Tel.č.: 044/4331621-22	Fax: 044-4322472				

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie je vypočítané podľa prílohy č.2 k vyhláške MŽP č.397/2003 Z.z. podľa vzorca: $Q = S \times H_z \times w$ (m3)

kde Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhmu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vypočítaný z úhmu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,
w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druhy povrchu plôch zaradených do príslušnej kategórie:

A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy apod.), súčiniteľ odtoku w=0,9
B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspáraním pieskom, štrkom a pad.), súčiniteľ odtoku w=0,4
C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (travníky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku w=0,05

Identifikácia nehnuteľnosti:

Číslo odberu	Zrýchľovacia lokalita	adresa	podpis	Popis nehnuteľnosti (podľa katastra)	rozloha plochy m ²	Príjem zrážok H _z	príslušnosť podľa SHMÚ na príslušný rok	príslušnosť podľa vzorca Q = S x H _z x w	Faktur. obdobie
07051-0920-0	Kód: 7001 Ružomberok	DONČOVA /8, RUŽOMBEROK	Zrážky	Plocha A 2708 m ² x 0,9 = 2437 m ²	2 437	podľa aktuálnych údajov SHMÚ na príslušný rok	podľa vzorca Q = S x H _z x w	4 x ročne	

Poznámka:

- 1.) Táto príloha k zmluve nahrádza prílohu "Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie" platnú pre predchádzajúce spoplatňované obdobie.
- 2.) V prípade ak je obdobie odvádzania VPO kratšie ako jeden rok, na účely spoplatnenia sa množstvo VPO určí pomernou časťou z vypočítaného ročného množstva Q.

Táto príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1. januára 2011

Potvrdzujem správnosť údajov a súhlasím s nimi.

V Ružomberku, dňa 08.02.2011

Odberateľ
(producent):



JUDr. Jozáf Turza
predseda okresného súdu

Predbežná finančná kontrola
hospodár: Ing. Igor Druska
14.2.2011 dátum podpis