

Príloha č. 2

Zariadenia klimatizácie a vzduchotechniky v TEKO a.s. (rok zaradenia do prevádzky, alebo rok výroby zariadenia)

A. Hlavný výrobný blok

- 1) klimatizačná jednotka Kamleitner KG 160 / 9313 pre starú dozorňu (1993)
- 2) teplovzdušná jednotka Kamleitner KG 40 / 9313 pre novú dozorňu (1993)
- 3) klimatizácia protihlukovej kabíny strojovne Airwell WN9R410AW (2002)
- 4) klimatizácia protihlukovej kabíny kotolne Airwell MAY 26L (1999)
- 5) klimatizácia miestnosti Operatívneho riadenia HVB CRS L Sabiana, 2ks (2011)
- 6) vzduchotechnika Elektrokotolne Ventus VS-120-R-FV (2010)
- 7) vzduchotechnika Elektrokotolne Ventus VS-15-R-ME/H-T (2010)

B. Chemická úpravňa vody

- 8) VZT1 pre velin CHÚV: teplovzdušná jednotka Kamleithner typ Wolf KG25, odsávací ventilátor EKAE 280 -6K (1994)
- 9) vonkajšia klimatizačná jednotka Airweill Split GC 24 ZF, vnútorná nástenná jednotka ST PRIME 24 pre velin CHÚV (2010)
- 10) ventilačná jednotka ALFA s el. ohrevom, odsávací ventilátor typ RK 400x200C1, riadiaca jednotka typ Master pre lab. vody (2002)
- 11) vonkajšia klimatizačná jednotka Airwell Split GC 12 N, vnútorná parapetno-podstropná jednotka ST SX 12N pre klimatizáciu laboratória vody (2010)
- 12) radiálny ventilátor REW 200- 2/0 75VF pre odsávanie laboratória palív (2013)
- 13) VZT5 pre halu I, II: teplovzdušná jednotka Kamleithner typ Wolf KG 400 s rekuperáciou KVS 400, odsávací ventilátor NV 630 - LC (1994)
- 14) vzduchotechnická jednotka BHB2-35, odsávací ventilátor pre halu III, axiálny ventilátor FALAX 31,5-7 - 2 ks pre odsávanie miestností 17A, 17B
- 15) VZT6 pre PSCH: teplovzdušná jednotka Kamleithner typ Wolf KG 63, odsávací ventilátor NV 400M - PB (1994)
- 16) riadiaci systém pre VZT1,5,6 LANDYS - GYR (1994)
- 17) odsávací ventilátor NV 315 LC pre sklad č.6 (1994)
- 18) ventilátor RADIA 100G a 130G, odsávanie WC (2002)
- ventilátor RADIA 300G odsávanie šatne (2002)
- 19) ventilátor VULKAN VKN-N-03-500/4D, protidažďová žalúzia s regulačnou klapkou so servopohonom, pre odsávanie kompresorovej stanice (2005)
- 20) odsávací ventilátor NV 25 pre neutralizačnú stanicu (1994)

C. Riadiace systémy

- 21) TIS, + 8 m: 2 x AIRWELL, Prime 24 AW, R410A (2,02 kg), (2011)
- 22) TIS + 4,5 m: AIRWELL, California S X 30N, R410A (2,42 kg), (2011)
- 23) TIS + 4,5 m: ARTEL RTL 024 RL 94R, R410A (2,10 kg), (2006)

- 24) TIS + 4,5 m: SISTEMAIR K 200L TW - vzduchotechnika, (2002)
25) AMS PK1: ARTEL SkiLine SKI12RN4Y, R407C (0,90 kg), (2008)
26) AMS PK1 rezerva SPLIT LG W094CR, R 410A (0,58kg), (2000)

- 27) AMS PK3: DAIKIN FTXS42G2V1B, R410A (1,30 kg), (2011)
28) AMS PK4, P4n: DAIKIN RX35J3U1B, R410A (1 kg) (2013)
29) AMS HK3: AIRWELL FLOWELL 9 (0,89 kg), (2000)
30) prenosné: 2 x ARTEL RAK 12CL4R, R410A (0,53 kg), (2006)
31) TG2, rozvádzače + 8 m: RITTAL SK3383500, R134a (0,50 kg), (2008)

D. Elektro

- 32) Akumulácia HVS jednotka AIRCOOL, (r. v. 2005)
33) chladiaca jednotka VENTO (r.v.2004) z chladiaceho systému spoločného absorpčného chladenia (do prevádzky r.2010)pre frekvenčný menič EN3,
34) vetranie VTC pre frekvenčný menič EN5, 3 jednotky CVP2U, (r.v.2004), + odsávací ventilátor ALM450-20/10 (r.v.2010) + doplnkové chladenie z chladiaceho systému spoločného absorpčného chladenia, (r.v.2010)
35) pretlaková ventilačná jednotka pre priestor rozvodne PK1(potrubný ventilátor) (r. v. 2001)
36) pretlaková ventilačná jednotka pre priestor rozvodne PK2 (potrubný ventilátor), (r.v. 2001)
37) El.ROZ.PK1 , rozvodňa rm31.6 - vzduchotechnika TOSHIBA RAV SM 801 BT-E a SP 800 AT-E, (r.v.2005) + požiarne klapka
38) Nádverná klimatizačná jednotka RITAL 3ks SK3293100 pre FM OČ3, (r.v.2001)
39) Vzduch. jednotka +8m TEK02, spoločná rozvodňa LENOX KLME 04.100-900-2ks, (r. v. 2010) , chladenie z chladiaceho systému spoločného absorpčného chladenia, (r.v.2010)
40) vzduch. jednotka Akumulátorovňa TEK01, spoločná rozvodňa stará, LENOX KLME 04.100-900 (r.v.2010), chladenie z chladiaceho systému spoločného absorpčného chladenia, (r.v.2010)
41) VZT prívod AIRBOX AHU-A2010QIZ + ohrev a chladenie, rozvodňa PK 3,4 EN2 (r.v.2013)
42) VZT odsávanie AIRBOX AHU-A2007Q/A, rozvodňa PK 3,4 EN2 (r.v.2013)
43) VZT prívod AIRBOX AHU-A2010QIZ + ohrev, rozvodňa PK 3,4 EN2, plošina +4,5 m (r.v.2013)
44) VZT odsávanie AIRBOX AHU-A2007Q/A, rozvodňa PK 3,4 EN2, plošina +4,5 m (r.v.2013)
45) protipožiarne klapka IMOS, rozvodňa PK 3,4 EN2, (r.v.2013)
46) vnútorná kanálová jednotka DAIKIN FBQ 125C8, rozvodňa PK 3,4 EN2, (r.v.2013)

47) vonkajšie TWIN jednotka DAIKINRZQ250C, , rozvodňa PK 3,4 EN2, (r.v.2013)

E. Stredisko serverov

48) split systém Airwell pre servery, (2004)

49) klimat. jednotka Artel RTL 18RL, SAB-serverovňa č.114, (2011)

50) klimatizačná jednotka Split Daikin FDQ 250B8V3B9 - 2ks, NAB serverovňa č.218, (2013)

51) jednotka ARTEL RT 60 - 2ks, SAB- serverovňa č.115, (2008)

52) klimatizačná jednotka Split Daikin FBQ 140 C8VEB, serverovňa č.117, (2013)

53) klimatizačná jednotka Split Daikin 50 KFTXS, SAB- serverovňa č. 114, (2013)

54) VZT SALDA s priamym výparníkom, NVAB, m.č. 217B

F. Metrologické stredisko

55) okenná klimatizačná jednotka v kabíne LG typ LW - C 0965 HL (1997)

G. Stará administratívna budova

56) klimatizačná jednotka Split Airwell RC4 2ks (miestnosti č. 336 a č.340), (2007)

57) klimatizačná jednotka Split Carrier 38YY-036G9, miestnosť dispečingu DTS, (2007)

58) klimatizačná jednotka Split Airwell - GC 12N 410, m.č.223, (2007)

59) klimatizačná jednotka Split Airwell - GC 14N 410, m.č.223, (2007)

60) klimatizačná jednotka Split LG - SO9AW - 2ks (monitorovacia miestnosť SBS), (2008)

H. Nová administratívna budova

61) klimatizačná jednotka Split Airwell GC 14 N 340, 2ks, (2008)

62) klimatizačná jednotka Split Airwell WN 12 R410AW

63) klimatizačná jednotka Split Airwell GC CD 22, (2008)

64) klimatizačná jednotka Split Artel RTL 18RL, (2008)

65) klimatizačná jednotka Split Artel HPM 12 RL, (2008)

66) klimatizačná jednotka Split Artel HPML 12 RL14,R 2ks, (2008)

67) Airwell ST XLM24

I. Budova MSMTV

68) jednotka ARTEL RTL 18RL (v.č.08AR118567) II. podlažie č.dv.223, (2009)

69) ARTEL RTL 18RL (v. č. 08AR118575) II. podlažie č. dv. 222, (2009)

70) Mobilná klimatizačná jednotka AELY 9 II. podlažie č. dv. 216 B,(2008)

71) Mobilná klimatizačná jednotka AELY 9 II. podlažie sklad chem. látok, (2008)

J. Budova Ekonomiky

72) Airwell PNx 14 R410AW

K. Technológia Absorbčného chladenia

- 73) Absorpčný chladič typ Carrier 16LJ-012-HW (2009)
- 74) Chlad. mikroveža Baltimor Aircoil typ 1VTL 116-L (2009)
- 75) Tlak. exp. nádrž s membránou REFLEX A 150 (2009)
- 76) Čerpadlo WILO IL-E65/8-40-BF (2009)
- 77) Čerpadlo WILO MVI 3205/PN25 (2009)
- 78) Čerpadlo WILO Bn 80/170-2,2/4 (2009)
- 79) Čerpadlo WILO BL 80/220-5,5/4 (2009)
- 80) Akumulačná nádrž vychladenej vody REXON 1000L (2009)
- 81) Tlaková expanzná nádrž v okruhu horúcej vody 200L (2009)
- 82) Chladič CVP2 CW4 2ks (2009)
- 83) Podstropný fancoil AQuAFAN - AHC 5020 11ks (2009)
- 84) Podstropný fancoil AQuAFAN - AHC 4020 3ks (2009)
- 85) Podstropný fancoil AQuAFAN - AHC 6020 1ks (2009)
- 86) Podstropný fancoil AQuAFAN - AHC 7020 1ks (2009)
- 87) Podstropný fancoil AQuAFAN - AHC 3030 17ks (2012)
- 88) Potrubné rozvody teplonosnej a chladenej vody, vrátane príslušenstva : armatúry, ventily, meracie a regulačné členy a pod.(2009)

L. Klimatizácia jedálne a kuchyne

89) Klimat. jed. LENOX KLME 04/5000 - jedáleň, (2009)

90) Vzduch. ATREA Duplex N12000 - kuchyňa, (2007)

M. Budova údržby zdroja

- 91) Midea MSB -12HRN2 - zasadačka údržby, (2004)
- 92) Vzduchotechnika DUPLEX-N-BCT-8000, dielňa opráv, výroby 2007, rok zaradenia 2009)

(rok