

ZMLUVA

o odborných prehliadkach, skúškach vyhradených technických zariadení elektrických
uzatvorená v zmysle ust. § 269, odst.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Slovenská filharmónia,
ako správca majetku štátu Slovenskej republiky
Medená 3
816 01 Bratislava

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IČO:

IČ DPH:

IBAN:

(ďalej len objednávateľ)

prof. Marian Lapšanský
štátna pokladnica Bratislava
00164 704
SK 2020829932

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku
Ing. arch. Eva Korostenská, vedúca Oddelenia techniky a investícií
Ing. Frkal Václav ml. a Ernest Korcsek, dispečing SF

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

DIČ:

Identifikačné číslo pre DPH:

Živnostenský list vydaný OU v Senici dňa 12.8.1992 pod .sp.č.:Zo 2441/1992(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ladislav Regásek - REMI

Oreské 119, 908 63 Oreské

Ladislav Regásek

VÚB

30763037

1020289578

SK 1020289578

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

Ladislav Regásek

Ing. Martin Svajčík

Ing. Martin Svajčík

uzatvorili túto Servisnú zmluvu

Táto servisná zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výzvou na predloženie ponuky na predmet zákazky „Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení“.

II. Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia zmluvy je vykonanie odborných prehliadok, skúšok a revízií elektrických zariadení podľa platnej legislatívy nachádzajúcich sa v objekte:

Slovenská filharmónia, budova REDUTA , Bratislava

v rozsahu špecifikovanom v čl. III., ods. 1, tejto zmluvy

1. Pod vykonaním pravidelných odborných prehliadok, povinných revízií a prípadne nešpecifikovaných opravách sa rozumie súhrn odborných úkonov, ktoré je potrebné vykonať na jednotlivých zariadeniach v záručnej a aj pozáručnej dobe tak, aby boli zariadenia v bezchybnom prevádzkovom stave a boli splnené povinné revízie a prehliadky v zmysle platnej legislatívy SR.
2. Prípadné nešpecifikované opravy budú vždy riešené samostatnou cenovou ponukou odsúhlasenou objednávatelom.

III. Rozsah a čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pravidelné Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení podľa PRÍLOHY Č.1 – Špecifikácia - rozsah prác, a podľa prevádzkových pokynov pre odborné prehliadky a revízie, za cenu dohodnutú touto zmluvou v článku IV. Odborné skúšky a prehliadky verejný obstarávateľ požaduje vždy do 31. januára v príslušnom roku.
2. Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení uvedených v prílohe č.2, čl. III., sú predmetom tejto zmluvy a vykonávajú sa v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
3. Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania a ručného elektromechanického náradia uvedených v prílohe č.2, čl. III., sa vykonávajú v zmysle noriem STN EN 33 1610, STN 33 1600.
4. Konkrétny termín podľa čl. III. ods. 1. nahlási zhotoviteľ minimálne päť dní vopred zodpovednému pracovníkovi objednávateľa. Objednávateľ určuje osoby nasledovné osoby oprávnené v jeho mene overovať a podpisovať protokoly o vykonaných prácach a nahlásovať poruchy:
Meno a priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt: velin@filharmonia.sk, frkal@filharmonia.sk, tel. 02/20475 234.
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek zmeny zodpovedných pracovníkov a ich telefónne čísla.
Kontaktné adresy na zhotoviteľa: svajcik@remisro.sk, mob.: 0918 433 693
5. Z každej odbornej prehliadky, skúšky elektrických zariadení uvedených v prílohe č.1, vyhotoví zhotoviteľ pre objednávateľa písomný protokol (revíziu správu), v ktorom uvedie meno revízneho technika, dátum vykonanej odbornej prehliadky, skúšky a rozsah vykonanej odbornej prehliadky, skúšky elektrických zariadení podľa PRÍLOHY Č.2.
6. Zhotoviteľ odstráni závalu zistené odbornou prehliadkou, skúškou el. zariadení v rozsahu 50 hodín ročne počas celého zmluvného obdobia, dodávka materiálu na prípadnú opravu zariadení nie je predmetom tejto zmluvy

IV. Cena

1. Zmluvné strany dohodli cenu za výkon zmluvných činností v rozsahu PRÍLOHY Č.2, počas doby platnosti zmluvy podľa článku VIII. v súlade so zákonom č.118/1996 Z.
Cena (stanovená v prílohe zmluvy) celkom bez DPH 16.620,- EUR, DPH 20 % suma 3.324,- EUR, cena s DPH: **19 944 €**,

Slovom: devätnásťtisícdeväťstoštyridsaťštyri EUR.

V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii a úhradách nasledovne:
 - 1.1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po riadnom odovzdaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí objednávatelom, potvrdenom v zákazkovom liste zhotoviteľa.
 - 1.2. Odsúhlasený súpis vykonávaných prác a dodávok bude prílohou faktúry.
 - 1.3. Faktúra musí vždy obsahovať náležitosti faktúry v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení a ďalej číslo servisnej zmluvy, typ odbornej prehliadky za ktoré sa faktúra vystavuje.
 - 1.4. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa podľa tejto zmluvy.
 - 1.5. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatelovi.

VI. Zmluvné pokuty

1. V prípade že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia prác podľa čl. III., bod 1 a 8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ročnej ceny podľa článku IV., bod 1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania povinnosti objednávateľa s dodržaním splatnosti vystavených faktúr podľa čl. V., bodu 1.4., má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3. Dohodnutím zmluvnej pokuty podľa jednotlivých ustanovení nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú je zmluvná pokuta viazaná, a to v čiastke prevyšujúcej čiastku dohodnutej zmluvnej pokuty.

VII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi a je bez väd.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli servisnou činnosťou zo strany objednávateľa.
3. Zhotoviteľ poskytne na vykonané práce v zmysle čl. III. bod 1, záruku 6 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. III. bod 6 tejto zmluvy. Na použitý materiál, prípadne náhradný diel bude záruka stanovená podľa záručnej lehoty stanovenej výrobcom náhradného dielu.
4. Vady reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ bezplatne.

VIII. Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára pre predmet zmluvy špecifikovaný v článku II. do 31.1.2018 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvný vzťah skončí výpoveďou, alebo dohodou zmluvných strán.
2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v lehote 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvu môže ukončiť objednávateľ bez udania dôvodu.

IX. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a katastrofy, importné a exportné obmedzenia vyhlásené vládou, štrajky tretích osôb, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, je povinná hociktorá zmluvná strana túto skutočnosť oznámiť druhej strane do 7 dní od vyskytnutia sa vyššej moci. Okolnosti vyššej moci musia byť doložené nezávislým orgánom (polícia, obchodná komora, štátny orgán). Strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

X. Ostatné podmienky – ďalšie dojednania

1. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene, na svoj náklad, zodpovednosť a na svoje nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami a činnosťou.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov, za dodržanie predpisov BOZP a PO pri vykonávaných prácach na stavbe a za škody spôsobené porušením príslušných predpisov v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov potrebnými pracovnými a ochrannými pomôckami, náradím a vybavením potrebným pre výkon príslušných prác.
5. Objávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu vykonávania prác zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
6. Objávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
7. Pre realizáciu diela budú na náklady objednávateľa vytvorené nasledovné podmienky :
 - a) možnosť napojenia na elektrickú sieť 230/400V, prípadne iné média (voda, kanalizácia a pod.)
 - b) príjazd a prístup na miesto výkonu činnosti
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poisťovnú zmluvu na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu u poisťovateľa WUSTENROT
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami, podlieha povinnému zverejňovaniu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich nadväzujúcimi.

V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súdu.

3. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané.

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá návrh dodatku predložila.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 rovnopisoch.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto servisnej zmluvy sú tieto prílohy :

Príloha č. 1- príloha č. 1 K ZMLUVE Špecifikácia podrobný zoznam požadovaných služieb :

Príloha č. 2 – Cenová ponuka a rozsahom prác.

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa :

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ

V Oreskom, dňa:

Za zhotoviteľa : ...

Príloha č. 1 - Príloha č. 1 k zmluve Špecifikácia podrobný zoznam požadovaných služieb :

Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení objektu - Slovenská filharmónia

5. Odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrických spotrebičov počas ich používania a ručného elektromechanického náradia podľa STN 33 1610, STN 331600 pre:

BUDOVA:

Počítač	58 ks
Monitor	26 ks
Multifunkčné zariadenie	4 ks
Tlačiareň	36 ks
Rýchlo varná kanvica	28 ks
Skartovač	4 ks
Stolová lampa	20 ks
Ventilátor	3 ks
Pressovar	 ks
Prenosná klimatizácia	8 ks
Chladnička	37 ks
Mikrovlna rúra	16 ks
Vysávač	19 ks
Prenosný konvektor	4 ks
El.radiator	5 ks
Predĺžovacie šnúri	10 metrov 10 ks
Presovar	3 ks
Predĺžovacie šnúri	40 ks
Vrtačka HILTI	1 ks
Stojanová vrtačka Bosch	1 ks
Kotúčová píla Bosh	1 ks
Stojanová Brúska	1 ks
Vrtačka Dewalt Baterková	1 ks

KLUB:

Kávovar	1 ks
Konvektomat	1 ks

Zapekač	1 ks
Chladnička	1 ks
Umývačka	1 ks
Mikrovlna rúra	1 ks
Zmekčovač vody	1 ks

Fójer:

Kavovár	2 ks
Chladnička	5 ks
Stroj na ľad	1 ks
Umývačka	1 ks
Zmekčovač	1 ks

Libresso:

Chladnička	2 ks
Stroj na ľad	1 ks
Mlynček na kávu	1 ks
Zmekčovač vody	1 ks
Kávovar	1 ks
Umývačka	1 ks

Stroje na cvičenie:

Bežiaci pás	2 ks
Orbitrek	2 ks
Steper	2 ks

Spolu 356 ks +/- 30 ks

2. Predmetom tejto odbornej prehliadky a odbornej skúšky je opakovaná kontrola rozvodov pevnej silnoprúdovej elektroinštalácie v novo zrekonštruovaných prezentačných priestoroch Slovenskej Filharmónia z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek a ochrany pred zásahom elektrickým prúdom .

Hlavný prívod do rozvádzača HR je urobený káblom NYY 11 x (1xNYY1 x 300) mm² z transformátora T3
Silnoprúdové rozvody elektroinštalácie pre zásuvkové, svetelné, a technologické obvody v novo zrekonštruovaných priestoroch :
Typy káblov : CYKY,CHKE-R, CHKE-R, CHKE-V, NYY, CYKYlo.
Spôsob uloženia káblov : PVC trubkách, medzi stroje, v stenách a v podlahe.

Bod napojenia : TR3
Napäťová sústava : 3 PEN / AC / 50 Hz , 400 V/ 230V , TN C, S
Celkom inštalované : 1703,67 kW

Rozvádzače :

Rozvádzač HR:

Typ: HR , v.č. : 114401 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 21 Na pripojenie podružných rozvádzačov a technológie.

Rozvádzač RTN:

Typ: RTN , v.č. : 19082 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 26 vývodov na pripojenie zálohovaných svetelných a zás. obvodov.

Rozvádzač RS-TV

Typ: RS-TV , v.č. : 19085 , r.v. : 2011 , IP4/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
6 vývodov na pripojenie zásuvkových a svetelných obvodov.

Rozvádzač OS1:

Typ: OS1 , v.č. : 114404 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 1x230V , Up = 230V ,
Určenie : 1? vývodov na ovládanie svetelných obvodov v spoločných priestoroch.

Rozvádzač RS0.1:

Typ: RS0.1 , v.č. : 17667 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 14 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS0.3:

Typ: RS0.3 , v.č. : 114407 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 13 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS0.4:

Typ: RS0.4 , v.č. : 114408 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 14 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS0.5:

Typ: RS0.5 , v.č. : 19083 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 12 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS1.1:

Typ: RS1.1 , v.č. : 114410 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 13 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS1.2:

Typ: RS1.2 , v.č. : 114411 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 20 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS1.3:

Typ: RS1.3 , v.č. : 114412 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 10 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov

Rozvádzač RS1.4:

Typ: RS1.4 , v.č. : 114413 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 18 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS1.5:

Typ: RS1.5 , v.č. : 114414 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 12 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov a technológie.

Rozvádzač RS1.6:

Typ: RS1.6 , v.č. : 114415 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 11 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov.

Rozvádzač RS2.1:

Typ: RS2.1 , v.č. : 114416 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,
Určenie : 44 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov.

Rozvádzač RS2.2:

Typ: RS2.2 , v.č. : 114417 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 51 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS2.3:

Typ: RS2.3 , v.č. : 114418 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 26 vývodov na pripojenie svetelných a zásuvkových obvodov

Rozvádzač RS2.4:

Typ: RS2.4 , v.č. : 114419 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 12 vývodov na pripojenie svetelných obvodov

Rozvádzač RS3.1:

Typ: RS3.1 , v.č. : 114420 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 7 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS3.2:

Typ: RS3.2 , v.č. : 114421 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 71 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS3.3:

Typ: RS3.3 , v.č. : 114422 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 50 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS3.4:

Typ: RS3.4 , v.č. : 114423 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 12 vývodov na pripojenie svetelných obvodov

Rozvádzač RMS4.1:

Typ: RMS4.1 , v.č. : 114424 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 30 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS4.2:

Typ: RS4.2 , v.č. : 114425 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 34 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS4.3:

Typ: RS4.3 , v.č. : 114426 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 10 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RMS4.4:

Typ: RMS4.4 , v.č. : 114427 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 36 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS4.5:

Typ: RS4.5 , v.č. : 114428 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 15 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RMS4.6:

Typ: RMS4.6 , v.č. : 114429 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 19 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RMS5.1:

Typ: RMS5.1 , v.č. : 114430 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 60 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač R5.2:

Typ: R5.2 , v.č. : 114431 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 10 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RS6.1:

Typ: RS6.1 , v.č. : 114432 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,
Určenie : 30 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Rozvádzač RMS -2.1:

Typ: RMS-2.1 , v.č. : 114433 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V

Určenie : 20 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov.

Rozvádzač RMS -3.1:

Typ: RMS-3.1 , v.č. : 114434 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,

Určenie : 7 vývodov na pripojenie svetelných, zásuvkových obvodov a technológií.

Zásuvková skrinkaZX1:

Typ: ZX1 , v.č. : 114435 , r.v. : 2011 , IP54/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V ,

Určenie : 6 vývodov na pripojenie prenosných spotrebičov.

Rozvádzač R Organ:

Typ: R Organ , v.č. : 19337 , r.v. : 2011 , IP40/20, Un = 3x230V/400V , Up = 230V ,

Určenie : 20? vývodov na pripojenie technológií organu

Rozvádzač RC:

Typ: RC , v.č. : 07111604483 , r.v.:2011, IP43/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V,

Určenie : Na pripojenie podružných meraných rozvádzačov

Rozvádzač HR2

Typ: HR2 , v.č. : 04310r.v.:2011, IP43/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V,

112 vývodov na pripojenie Reštaurácie Reduta, Prevádzka kuchyne a reštaurácie

Rozvádzač Reštaurácie

Typ: HR2 , v.č. : 04310r.v.:2011, IP43/20, Un = 3x230V/400V, Up = 230V,

112 vývodov na pripojenie Reštaurácie Reduta, Prevádzka kuchyne a reštaurácie

Rozvádzač Kasína

Typ: RH – 1 , Typ AM +E HV RW r.v 1994 , IP 40, 3N~380V 300A

Určenie: Prevádzka kasína, osvetlenie,VZT

3. Predmetom je opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška Dátových komunikačných technológií.

2. Napojenie dátových komunikačných technológií:

- DR1 - 2x CHKE-V 3Cx2,5
- DR2 - 2x CYKY-V 3Cx2,5
- DR3 - 1x CYKY-V 3Cx2,5

Popis zariadenia

Štruktúrovaná kabeláž t.j. pasívna časť komunikačnej siete je v uvedenom objekte realizovaná kabelážnym systémom kategórie 6A, ktorý je uceleným konceptom riešenia štruktúrovanej kabeláže. Použitý tienový bezhalogénový medený 4-párový kábel s patentovaným skrutom balancovaného vodiča S-FTP 4x2x0.55 Cat.6A Enhanced, LSOH, ktorého šírka prenosového pásma je 250MHz.

Rozvody štruktúrovanej kabeláže sú realizované v zmysle PD.

4. Predmetom je opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška Vonkajšieho osvetlenia a iluminácie

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je:

1. Vonkajšie osvetlenie a iluminácia

Zariadenia	Typ	Počet kusov
RS2.4	skriňový zapustený	1
RS3.4	skriňový zapustený	1

2. Napojenie ilumináčnych rozvádzačov a vonkajšieho osvetlenia.

- RS2.4
- CYKY 5Cx4
- RS3.4

- CYKY 5Cx4
- **Vonkajšie osvetlenie**
- CYKY 3Cx2,5
- CYKY 3Cx2,5

Popis zariadenia

Vonkajšie osvetlenie je realizované okolo objektu Reduty v chodníku svietidlami DISANO FLOOR

1600 v počte kusov 13. Osvetlenie zabezpečuje nasvietenie spodnej časti fasády. Napájanie svietidiel je rozdelené na dva okruhy. Druhú časť osvetlenia fasády zabezpečujú iluminačné svietidlá

LL ARC SPOT 19RGB ktoré sú napájané a riadené z iluminačných rozvádzačov RS2.4 a RS3.4. Riadenie zabezpečujú jednotky LL LED Driver 4xRGB. Svietidlá sú napájané zo zdroja 24V=.

5. Predmetom je opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška scénického osvetlenia časti

a. veľká sála

b. malá sála

c. dvorana.

A, Predmetom revízie je vnútorný rozvod el. inštalácie osvetlenia časti veľkej sály. Predmetom revízie nie sú hlavné privody spolu s hlavným vodičom spájania. Tieto sú predmetom OP a OS vnútorných silnoprúdových rozvodov budovy a budú v časti revízie týchto rozvodov.

Popis:

Napojenie osvetlenie je realizované z vnútorného káblového rozvodu – prostredníctvom rozvádzačovej skrine RACK 19"42U,800x800 ktorej vstupnú silovú jednotku tvorí PDU 2125S s napojením cez 2x zásuvka CEE 125 5p pevne pripojeným pohyblivým privodom H07RN – F5G25 na svorky hlavného vypínača so silovými výstupmi cez zásuvky 32 – 63A 400V a 230 V 16A s časti ovládaných MDX CARD- konektory XLR 5pF, 3pF.

Ďalšia prístrojová náplň skrine je :

4x stmievacej jednotky DDP 1213

2x stmievacej jednotky DDP 6025

Na osvetlenie stropnej časti sály sú použité objímky do 75 W so zapustením v strope 76Ks +24 Ks HLL6-10 v dvoch radoch po 2x12 LED svietidlami 24V dc/60W s vlastným napojením z LED skriň v technickom priestore za stropom.

Nasvietenie pódia – 8ks reflektorov Robin 300 100/240V ac/350W/400VA tr.I.

Zariadenie el. rozvodov osvetlenia podľa miery ohrozenia – Skupina A podľa vyhl.č.508/09 §4 ods.1

B, Predmetom revízie je vnútorný rozvod el. inštalácie osvetlenia časti malej sály. Predmetom revízie nie sú hlavné privody spolu s hlavným vodičom spájania. Tieto sú predmetom OP a OS vnútorných silnoprúdových rozvodov budovy a budú v časti revízie týchto rozvodov.

Popis:

Napojenie osvetlenie je realizované z vnútorného káblového rozvodu – prostredníctvom rozvádzačovej skrine RACK 19"42U,800x800 ktorej vstupnú silovú jednotku tvorí PDU 263S s napojením cez 2x zásuvka CEE 63 5p pevne pripojeným pohyblivým privodom H07RN – F5G10 na svorky hlavného vypínača so silovými výstupmi cez zásuvky 32 A 400V a 230 V 16A s časti ovládaných výstupom cez - konektory XLR 3pF a zásuvky 230V 16A.

Ďalšia prístrojová náplň skrine je :

4x stmievanej jednotky DDP 1213

Na osvetlenie stropnej časti sály sú použité objímky do 75 W so zapustením v strope 40 Ks HL37 .

Nasvietenie pódia – 4ks reflektorov Robin

Závesné reflektory SOUNO 6 ks, INNO 8 ks, Aria 4ks s napojením zo zásuviek 230V 16A rozmiestnených v 4 radoch

Zariadenie el. rozvodov osvetlenia podľa miery ohrozenia – Skupina A podľa vyhl.č.508/09 §4 ods.1

C, Predmetom revízie OP je vnútorný rozvod el. inštalácie osvetlenia časti DVORANY, napojenie technologických zariadení reťazových zdvihákov spolu s príslušným ovládaním svetelnej techniky a motorických spotrebičov. Predmetom revízie nie sú hlavné privody spolu s hlavným vodičom spájania. Tieto sú predmetom OP a OS vnútorných silnoprúdových rozvodov budovy a budú v časti revízie týchto rozvodov.

Popis:

Napojenie osvetlenie je realizované z vnútorného káblového rozvodu – do rozvádzača PDU MC4 umiestnený v samostatnej miestnosti prizemia.

Prístrojová náplň rozvádzača je zostavená z istiacich prístrojov – istič, prúdový chránič; zdroja bezpečného napätia SELV pre nepriame ovládanie motorických spotrebičov – reťazových zdvihákov svetelnej rampy. Súčasťou rozvádzača sú vstavané zásuvky 230V a prepínače pre možnosť samostatného ovládania motorického obvodu.

Na osvetlenie stropnej časti sály sú použité objímky do 75 W so zapustením v strope 40 Ks HL37 .

Použité svietidlá 24ks RGBW 160VA , 1A1IP67 s DMX vstupom a výstupom a 6ks RGBWA Power led 300W, 2,5 – 1 , 1A , IP 54 s DMX vstupom a výstupom.

Zariadenie el. rozvodov osvetlenia podľa miery ohrozenia – Skupina A podľa vyhl.č.508/09 §4 ods.1

6.Predmetom je opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška aktívneho bleskozvodu tvorený aktívnym zberačom CIRRUS 3 –SLC60

-Revízia v súlade s požiadavkami STN 34 1391 a vyhl.č 508/2009 Z.z.SR

-Počet zvodov 2 ks,

-Chránený objekt je 6 poschodová budova v zástavbe nižších budov s nepravidelným členitým pôdorysom a vnútorným dvorom rozmerov chráneného priestoru pre výpočet ekvivalentnej zbernej oblasti : dĺžky L:77m, šírky Š:35m, Výšky V:37,3m.

-Strecha je z časti šikmá prevýšená kopulami a pokrytá vodivou medenou krytinou.

Príloha č. 2 – Cenová ponuka a rozsahom prác.



Medena 3, 816
01 Bratislava
Slovakia

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

NAVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Verejný obstarávateľ: Slovenská filharmonia, Medena 3, 816 01 Bratislava

Názov predmetu zákazky: „Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení“.

Uchádzač (názov a sídlo): Ladislav Regasek REMI, Oreské 119

IČO: 30763037

IČ DPH: SK1020289578

IBANK: SK42 0200 0000 0006 5194 6132

p.č.	Špecifikácia ceny	Cena za 1 ks, skúška bez DPH	Cena celkom bez DPH za	Výška DPH	*Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	
1	Cena celkom za vykonanie revízií prenosných elektrických spotrebičov a ručného elektromechanického náradia (na všetkých zariadeniach v počte 1400 ks)	696,00	3480,00	696,00	4176,00
2	Cena celkom za opakovanú kontrolu rozvodov pevnej silnoproudovej elektroinštalácie (na všetkých zariadeniach v počte 39 ks)	1765,00	5265,00	1053,00	6318,00
3	Cena celkom za opakovanú odbornú prehliadku a odbornú skúšku dátových komunikačných technológií (na všetkých dátových pripojeniach v počte 1 skúška)	170,00	510,00	102,00	612,00
4	Cena celkom za opakovanú odbornú prehliadku a odbornú skúšku vonkajšieho osvetlenia a iluminácie (na všetkých vonkajších osvetleniach a v počte 11 skúška)	165,00	495,00	99,00	594,00
5	Cena celkom za opakovanú odbornú prehliadku a odbornú skúšku scénického osvetlenia časti veľká sála, malá sála, dvorana (počet správ za jeden rok 13 ks)	1170,00	3510,00	702,00	4212,00
6	Cena celkom za opakovanú odbornú prehliadku a odbornú skúšku aktívneho bleskozvodu (počet správ za jeden rok 2 ks)	1120,00	3360,00	672,00	4032,00
Cena celkom za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich nákladov (t.j. vrátane dopravy a ostatných súvisiacich služieb) spojených s predmetom zákazky. (súčet stĺpca 5)					19 944 EUR

Poznámka: *Cena celkom musí byť prepočítaná na celé obdobie počas platnosti zmluvy napr. 400 ks x tri previerky = 1200 x jedn. cena = cena celkom v uvedenej položke v stĺpci 5.

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú uvedené v súlade s predloženou ponukou.

Zaroven vyhlasujem, že som ja som platiteľom DPH.

V Oreskom, dňa 19.12.2013

Pečať a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

