

Plnenia zabezpečované OBJEDNÁVATEĽOM

OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii DIELA nasledovným spôsobom:
OBJEDNÁVATEĽ poskytne ZHOTOVITEĽovi súčinnosť nevyhnutnú pre splnenie záväzkov ZHOTOVITEĽA počas celej jeho činnosti na realizácii DIELA.

OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje, že sa na základe vyzvania ZHOTOVITEĽA zúčastní zvolaných stretnutí za účelom prerokovania rozpracovaného DIELA v dohodnutých termínoch.

OBJEDNÁVATEĽ v rámci spolupôsobenia pre ZHOTOVITEĽA ďalej zabezpečí:

- potrebné školenia pracovníkov ZHOTOVITEĽA vrátane BOZP a PO na miestne prevádzkové podmienky
- miesta pre odber médií potrebných k realizácii DIELA (elektrická energia, voda), ale len z existujúcich prípojných bodov, príslušné médiá budú poskytnuté za úhradu, ZHOTOVITEĽ zabezpečí overené meradlá
- skladové priestory pre uloženie materiálu, miesta pre ZARIADENIE STAVENISKA, predmontážne a montážne plochy, všetko v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a vo výkrese osobitne označenom v rámci prílohy 9 súťažných podkladov, na základe ktorých bola uzavretá táto ZMLUVA, „súhrnné riešenie stavby“
- možnosť využitia sociálnych zariadení (šatne pre 40 osôb, dve sprchy, WC)
- vstup a vjazd do areálu v nevyhnutnom rozsahu, ZHOTOVITEĽ je oprávnený využiť existujúce komunikácie v rámci areálu, musí sa však zachovať ich prejazdnosť
- účasť príslušných zamestnancov OBJEDNÁVATEĽA na školeniach, ktoré v rámci vykonávania DIELA bude ZHOTOVITEĽ realizovať
- kancelárske priestory OBJEDNÁVATEĽ neposkytuje
- ZHOTOVITEĽ môže uvažovať s využitím existujúcej jedálne v rámci areálu OBJEDNÁVATEĽA pre potreby stravovania; bližšie podmienky budú v prípade potreby operatívne upresnené (napr. čas stravovania). Samotné poskytovanie stravy bude ZHOTOVITEĽ musieť, v prípade záujmu, dohodnúť s dodávateľom stravy.

OBJEDNÁVATEĽ stanovuje tieto podmienky poskytnutia elektrickej energie:

Dovolený maximálny príkon EE je stanovený na 700 kWh.

ZHOTOVITEĽ môže byť napojený z elektrických rozvodov, a to

z nasledovných hlavných rozvádzačov:

- r04.5.7 - max. dovoľený odoberaný výkon - 200 kW
- r04.3 - max. dovoľený odoberaný výkon - 400 kW - nutnosť inštalovať NN istič a výkonové poistky do rozvádzača (z uvedeného rozvádzača je možné vyviesť dva vývody pre rozdelenie výkonu 2 x 200 kW)
- r04.1 (r04.2) - max. dovoľený odoberaný výkon - 100 kW

ZHOTOVITEĽ je povinný zriadiť stavebné rozvádzače vybavené príslušným:

- Istením,
- Elektromerom úradne overením s triedou presnosti 0,5, resp. 0,2,
- Prívodným káblom s dostatočnou dimenziou od stavebného rozvádzača po istený vývod OBJEDNÁVATEĽA
- Prívodný kábel musí byť chránený proti mechanickému poškodeniu na miestach, na ktorých si to bezpečnosť a prevádzková situácia vyžaduje (uvedené sa obdobne vzťahuje aj na prívod vody),
- Stavebné rozvádzače budú mať príslušný atest a revíziu správu. Revízia správa bude zahŕňať aj prívodný kábel. Tieto doklady predloží ZHOTOVITEĽ na vyzvanie OBJEDNÁVATEĽovi.