

Odberateľ : Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

1.Výpočet množstva zrážkovej vody

evidenčné číslo parcely	výmera (m ²)	koeficient	m ³
3110/2	2543	0,6372	1620
			0
			0
m ³ /mesiac			135

Dlhodobý zrážkový úhrn - 708 mm	koeficienty	
A - zastavaná a spevnená plocha	0,9	0,6372
B - ľahko priepustná spevnená plocha	0,4	0,2832
C - plocha krytá vegetáciou	0,05	0,0354

2.Objem vypustenej odpadovej vody

Dohodnuté množstvo vypúšťanej odpadovej vody je určené podľa článku III . , Odsek 1. , s prihliadnutím k ods 4.toho istého článku tejto zmluvy .

3.Miera znečistenia vypúšťaných odpadových vôd

Povolené hodnoty kvality odpadových vôd	priemer mg/l	max. mg/l
BSK ₅	400	600
CHSK _{Cr}	800	1200
NL	500	750
RL	1200	1800
RAS	1000	1500
N _{celk.}	80	120
P _{celk.}	10,0	15,0
NEL	3,0	4,5
EL	-	-
AOX	0,2	0,3
Cl ⁻	-	-
SO ₄ ²⁻	-	-
Cr _{veškerý}	-	-
PAL-A	5	7,5
pH	6,0	9,0

Vysvetlivky :

Priemerné hodnoty sú platné pre zlievanie vzorku , maximálna hodnota pre vzorku bodový .

4.Určenie a popis kontrolných miest na kš 3110/2

V Senici dňa

Prevádzkovateľ :

Odberateľ :