

Servisná zmluva

Č. 06-30/2014

medzi

Objednávateľ: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 PREŠOV

Zastúpený: JUDr. Iveta Mihóková – predsedníčka okresného súdu

IČO: 00 165 921

DIČ: 2020 545021

Bankové spojenie:

č. tel.: fax:

a

Zhotoviteľ: TRANS – MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4 /A, 080 01 Prešov

Zastúpený: Ing. Gall Vladimír – *konateľ*

IČO: 3168 1115

IČ DPH: SK 2020522834

Bankové spojenie: č. účtu.

č. tel.: fax:

I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom zmluvy sú servis, revízie a kontroly:
- elektronickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS),
 - elektronickeho zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS)
 - kamerového systému (ďalej len CCTV)
 - elektronickeho vyvolávacieho systému a kódového otvárania dverí, ktoré bude zhotoviteľ vykonávať v objekte: **Okresný súd Prešov.**
- 1.2 Servis elektronickej požiarnej signalizácie, elektronickeho zabezpečovacieho systému, kamerového systému, elektronickeho vyvolávacieho systému a kódového otvárania dverí bude vykonávaný na základe jednotlivých objednávok.

II. SERVIS A SERVISNÉ SLUŽBY

- 2.1 Elektronická požiarňa signalizácia miestností, chodieb a budov.
V rámci zmluvy bude zhotoviteľ podľa údajov výrobcu vykonávať:
- servis zariadení (včítane všetkých čistiacich prác na nich)
 - výmena príslušných dielov zariadení, s ohraničenou dobou životnosti
 - kalibrovanie, prispôsobovanie dielov a zariadení
 - výmena porušených prvkov
 - konečná kontrola funkčnosti celého zariadenia a vystavenie revízných správ
- 2.2 Zhotoviteľ zabezpečí :
- štvrťročnú a ročnú kontrolu EPS na základe vyhlášky č. 726 z 13. decembra 2002 a jej prílohy
- 2.3 Objednávateľ zabezpečí :
- po dohode so zhotoviteľom pravidelné denné kontroly EPS, na ktoré bude zhotoviteľom zaškolený, mimo skúšok uvedených v bode 2.2.
- 2.4 Zhotoviteľ zabezpečí :
- ročnú kontrolu EZS, CCTV, vyvolávacieho systému a kódového otvárania dverí

III. CENY ZA PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Rozsah a cena prác podľa predmetu tejto zmluvy je uvedená v prílohe č.1. tejto zmluvy.

IV. SLUŽBY PRI PORUCHÁCH

- 4.1 Garantujeme stálu pripravenosť nášho odborného personálu k odstráneniu Vami ohlásených porúch. Naša poruchová služba je nepretržite dosiahnuteľná na mobilných telefónnych číslach: . Poruchy budú odstránené do 24 hodín od príchodu personálu dodávateľa, len vo vážnych prípadoch (napr. potrebný náhradný diel nie je v slovenskom sklade a musí byť dovezený zo zahraničia), môže byť tento čas výnimočne predĺžený. Všetky náklady nemajúce povahu garančnej opravy, budú fakturované na ťarchu odberateľa, t.j. spotrebovaný materiál, súčiastky a hodinová sadzba odborného personálu.

V. VÝPOVEDNÁ LEHOTA

- 5.1 Výpovedná lehota zmluvy je možná k 30.06. príslušného roka, dva mesiace dopredu. Ak žiadna zo strán toto právo nevyužije, platnosť tejto zmluvy sa vždy predlžuje o ďalší rok. Zmluva sa uzatvára **na dobu určitú do 30.6.2017**. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvy a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny zásahu, za každý začatý deň omeškania s odstránením porúch, resp. za omeškanie dohodnutých termínov revízie.
- 6.2. Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% za každý deň omeškania úhrady faktúry. Pri meškaní s úhradou faktúry viac ako 30 kalendárnych dní, zvyšuje sa zmluvná pokuta na 0,5% za každý deň omeškania.

VII. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1. Objednávateľ je povinný :
- určiť pracovníka - servisnou zmluvou, zodpovedného zástupcu pre styk so zhotoviteľom,
 - prevziať formou zápisnice práce nahlásené zhotoviteľom ako splnené a uhradiť dohodnutú čiastku na základe fakturácie.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný :
- vykonať všetky práce spojené s predmetom tejto servisnej zmluvy v zmysle platných STN a všeobecne platných predpisov.

VIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Škoda spôsobená „vyššou mocou“ (napr. požiar, úder blesku, povodeň, ...), objednávatelom, alebo treťou osobou, ide na ťarchu objednávateľa. Toto ustanovenie platí aj na zariadenia a systémy v záručnej lehote.
- 8.2. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať zmeny na zariadeniach, jeho rozširovanie, prípadne premiestnenie, len so súhlasom objednávateľa. Práce podobného charakteru vyvolané zo strany objednávateľa (stavebné úpravy, zmena režimu a pod.) budú riešené osobitnou objednávkou, nad rámec tejto zmluvy.
- 8.3. Všetky ústne dohody v rámci tejto zmluvy sú platné až po ich písomnom potvrdení oboma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto servisnej zmluve. Písomné potvrdenie - dodatok sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 8.4. Náležitosti neuvedené v tejto zmluve sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými v čase podpisu zmluvy na území Slovenskej republiky.
- 8.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je **príloha č.1** - úkony potrebné pri kontrolách EPS a ceny služieb s rozpisom na dobu platnosti zmluvy.
- 8.6. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripájajú podpisy štatutárnych zástupcov.
- 8.7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných exemplároch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení.

V Prešove dňa

V Prešove dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

Úkony potrebné pri kontrolách Vami požadovaných zariadení:

Obsahom štvrt'ročnej kontroly EPS je :

- a) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- b) kontrola hlásičov požiaru:
 - ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - bc) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
- c) funkčná skúška výstupov:
 - ca) ovládacích zariadení,
 - cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - cc) doplňujúcich zariadení.
- d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom ročnej kontroly EPS je :

- a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
- b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - bb) utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - bc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - bd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
 - be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - bf) prepojenia jednotlivých zariadení
- c) kontrola hlásičov požiaru
 - ca) funkčných parametrov hlásičov,
 - cb) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
 - cc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Cena za servisné práce a kontroly elektronického požiarneho systému:

V prípade servisných opráv počas záručnej doby bude zhotoviteľom účtovaná:

- cena za použitý materiál, ktorého nefunkčnosť bola spôsobená mechanickým poškodením, resp. neoprávnenou manipuláciou alebo prírodnými živlami.

V prípade servisných opráv po uplynutí záručnej doby 24 mesiacov bude zhotoviteľom účtovaná:

- hodinová sadzba 15,-€/hod/človek bez DPH,
- použitý materiál.

Komponent EZS (stručný popis)	Typ	počet skúšok	Práca / Mj	Celkom bez DPH
Revízia EPS	ročná		1,00	510,00
Kontrola EPS	štvrt'ročná		3,00	131,00
Kontrola EZS	ročná		1,00	131,00
Kontrola : kamerového systému (CCTV), elektrického otvárania dverí a kontrola vyvolávacích zariadení	ročná		1,00	35,00