

24ZS2080368000R

EIC kód pre odberné miesto

121417320

Číslo zmluvy

5100000693

Číslo obchodného partnera

## Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: <b>Západoslovenská distribučná, a.s.</b> Čulenova 6, 816 47 Bratislava  IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048  Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo. 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.  Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Miroslav Harnoš, vedúci správy energetických zariadení Miroslav Franko, špecialista správy ener.zariadení   Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX
--	---

Žiadateľ: <b>Ministerstvo vnútra SR</b> PRIBINOVA 2, 821 09 BRATISLAVA  IČO: 00 151 866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520  Zapísaný v štatistickom registri SR Bratislava I vložka číslo -  Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený: Ivan Durkot  Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ivan Durkot   Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód banky: 7000181202/8180 IBAN: BIC (SWIFT): SPSRSKBA
---	--

### I. Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je:
  - i.) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa **11.8.2014** zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3. čl. III. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
  - ii.) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.
2. Účelom tejto Zmluvy je:
  - i.) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
  - ii.) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.
3. Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

9012/0006104 Zmluva\_Pri\_Lub\_SK\_PP\_1-1





**II. Špecifikácia pripojenia**

**1. Špecifikácia odberného miesta**

**KOLLÁROVA 8, KANC21, 917 01 TRNAVA**

a) Adresa odberného miesta

**NN**

b) Napätová úroveň

**3f x 200 (A)**

c) Max. rez. kapacita

**NIE**

d) Výroba na OM

**2. Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)**

**384,45**

Bez DPH (EUR)

**76,89**

DPH (EUR)

**461,34**

Spolu k úhrade (EUR)

**121417320**

Variabilný symbol

**3. Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.**

**III. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
4. Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
5. Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.  
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1**
6. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
7. Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného miesta uvedeným v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
9. Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
10. Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, :

Miesto, dňa

Ing. Miroslav Harnoš, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Miroslav Franko, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

**pík. Ing. Ivan Durkot**  
riadiateľ

Miesto, dňa

Ivan Durkot

Centra podpory Trnava

Podpis

**1. Zo strany prevádzkovateľa:**

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z distribučnej sústavy Západoslovenskej energetiky, a.s., po splnení technických podmienok stanovených v tejto zmluve na základe požiadania žiadateľa (po vybudovaní zariadení žiadateľom).

Ďalej prevádzkovateľ zabezpečí:

- výmenu RIS č.1150 za novú SRPP
- pripojenie prírodného káblu do skrine SRPP č.1150.

Kontakt: Šturdík Peter 0907 718 087, 033 5563121.

**2. Deliace miesto:**

Poistkové spodky istiacej skrine č.1150.

**3. Zo strany Žiadateľa**

Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí:

- vypracovanie realizačnej PD na 1kV káblovú prípojku a odovzdá na odsúhlasenie prevádzkovateľovi.
- stavebné povolenie (resp.súhlas na zriadenie drobnej stavby)
- po odsúhlasení PD vybuduje na vlastné náklady káblovú prípojku za deliacim miestom vrátane (RE) rozvádzača elektromerového, v plastovom vyhotovení žiadateľ tak, aby bol prístupný za účelom kontroly, výmeny, odpočtu a pod.
- umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli [www.zse.sk](http://www.zse.sk).
- pre uvedené navýšenie MRK je navrhnuté polopriame meranie spotreby objektu.
- podľa požadovaného výkonu navrhujeme meniče 200/5 a istič 200A, s charakteristikou typu #B#.
- plombovateľnosť všetkých nameraných častí a meracích okruhov v RE

Odovzdá Prevádzkovateľovi:

1x správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia

- overené certifikáty od MTP nie staršie ako 1 rok .

Poznámka: Zmena max. rez.kapacity z 3f 145A na 3f 200A.