

Technické parametre odberného miesta :

Dodávateľ : KMET Handlová, a.s.
Sídlo : Potočná 22, 972 51 Handlová

Odberateľ : Slovenské banské múzeum
Sídlo : Kommerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

1. Tepelný zdroj		:	PK 15			
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji		:	áno			
3. Odberné miesto		:	Slovenské banské múzeum Uhoľná expozícia Handlová, Ul. SNP 25			
4. Vykurovacia krivka						
vonkajšia teplota v °C		:	-20	-6	4	20
Výstupná teplota z OST v °C	deň		60	50	40	30
	noc		50	40	40	20
5. Teplotný spád TZ		:	90°C / 70°C	Teplonosná látka	:	Teplá voda
6. Výrobné číslo merača tepla ÚK		:	MT1 2509899		:	v OST
Výrobné číslo merača tepla TÚV		:	MT2		:	v OST
Výrobné číslo merača SV		:	SV1		:	v OST
7. Nočný útlm ÚK v čase		:	od 16:00 hod. – do 07:00 hod.			
8. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla		ÚK :		TÚV :		kWh
9. Termoregulačné ventily		:	áno	Pomerové merače nákladov ÚK	:	nie
11. Zateplenie objektu			áno			

.....
Dodávateľ

.....
Odberateľ