

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia



**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

1. Zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.

Vybavuje Trnavská 20, 902 01 Pezinok Kontakt: 033/5563008

2. Deliace miesto : VN koncovky na UV 52/124.

3. Zo strany Žiadateľa

So zmenou MRK z 240kW na 350kW súhlasíme. Meranie a technické podmienky pripojenia zostávajú nezmenené.