

██████████
EIC kód Odborného miesta

121455020
Číslo zmluvy

5100002601
Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Miroslav Jalec vedúci rozvoja DS Ing. Marián Bednár manažér technického rozvoja pre siete Bankové spojenie: T ██████████ Číslo účtu/kód banky: Z ██████████ IBAN: S ██████████ BIC (SWIFT): T ██████████
--	---

Žiadateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK KARLOVESKÁ 2, 842 04 BRATISLAVA IČO: 00 156 752 DIČ: 2020480198 IČ DPH: SK2020480198 Zapísaný v OR, OS Bratislava oddiel Pš vložka číslo 32/B Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. LADISLAV LAZÁR, gen.riaditeľ ŠP Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu/kód banky: 6602639001/1111 IBAN: BIC (SWIFT): UNCRSKBX
---	--

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 11.2.2015 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojený do DS odberného elektrického zariadenia Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.




II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta		VN	55 (kW)	1T	NIE
a) Adresa Odberného miesta		b) Napät' úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)		0,00		121455020	
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)		Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy 10 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.					

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „**Obchodné podmienky pripojenia**“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.


Bratislava, 19.2.2015

Miesto, dňa

Ing. Miroslav Jalec, vedúci rozvoja DS

Podpis

Ing. Marián Bednár, manažér technického rozvoja pre sieť

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Ing. LADISLAV LAZÁR, gen.riaditeľ ŠP

Podpis

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Plnenie zo strany Prevádzkovateľa:

1.1. Zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy v distribučnej sústave Prevádzkovateľa (ďalej len "DS") pre existujúcu odberateľskú transformačnú stanicu [REDAKOVANÉ] v majetku Žiadateľa. [REDAKOVANÉ] je do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa pripojená pomocou 22kV [REDAKOVANÉ] cez existujúce úsekové odpínače [REDAKOVANÉ] v majetku Prevádzkovateľa (ďalej len "[REDAKOVANÉ]").

Vybavuje: [REDAKOVANÉ] Kontakt: [REDAKOVANÉ]

2. Deliace miesto:

Deliacim miestom (silové pripojenie), medzi zariadením Žiadateľa a Prevádzkovateľa je:

- [REDAKOVANÉ]
Káblové VN koncovky vo VN [REDAKOVANÉ]
Svorníky sú v majetku Žiadateľa.
Káblové koncovky so svorkami sú v majetku Prevádzkovateľa.

- Vedenie V229:
Káblové VN koncovky vo VN po [REDAKOVANÉ]
Svorníky sú v majetku Žiadateľa.
Káblové koncovky so svorkami sú v majetku Prevádzkovateľa.

3. Plnenie zo strany Žiadateľa:

3.1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť si ochranu svojich technologických zariadení tak, aby spínanie, kolísanie napätia a krátkodobé prerušenia napätí v DS nespôsobovali škody na zariadeniach Žiadateľa.

3.2. Meracia súprava pre činný odber a dodávku, ako i meranie jalovej dodávky a odberu je a bude osadená na strane NN. Pre polopriame meranie musia byť inštalované overené meracie transformátory prúdu triedy presnosti 0,5. Meracie transformátory dodáva Žiadateľ a sú jeho majetkom. Meracie transformátory musia byť ešte pred montážou overené a opatrené overovacou značkou. Kópie skúšobných protokolov musia byť odovzdané zodpovednému pracovníkovi Prevádzkovateľa. Originály protokolov archivuje vlastník zariadenia. Meracie transformátory musia byť umiestnené tak, aby štítky s výrobným číslom a prevodom boli čitateľné aj bez vypnutia zariadení. K fakturačnému 4-kvadrantnému elektromeru s minimálnou triedou presnosti 0,2 sa musí pripojiť externý modem GPRS, pričom modem aj elektromer musia mať napájanie aj zo záložného zdroja UPS.

Dodávku, montáž elektromeru a modemu zabezpečuje Prevádzkovateľ. Náklady na ich inštaláciu hradí Žiadateľ. Umiestnenie elektromeru a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk

3.3. Na výzvu Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný predložiť Prevádzkovateľovi doklady o zaistení bezpečnej prevádzky technického zariadenia v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., § 8 body a) - d)

3.4. Na výzvu Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný predložiť Prevádzkovateľovi doklady o zabezpečení prevádzkovania a údržby pripojených elektrických zariadení v technicky zodpovedajúcom stave a revízne správy.

3.5. Žiadateľ vypracuje pre odberateľskú rozvodňu VN aktuálne "Miestne prevádzkové predpisy pre obsluhu a údržbu" a predloží ich v troch kópiách na odsúhlasenie Prevádzkovateľovi (RC VN Prevádzkovateľa).

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

- 3.6. Žiadateľ je povinný pred začiatkom akýchkoľvek prác majúcich dopad na prevádzku distribučnej sústavy predložiť Prevádzkovateľovi - Úsek dispečerského riadenia k odsúhlaseniu vecný časový program (ďalej len "VČP") v zmysle prevádzkovej inštrukcie č. 255-2/X, kde na pozícii označenej ako X je číslo aktuálneho vydania inštrukcie, podľa ktorého sa bude postupovať pri prácach na zariadeniach.
- 3.7. Vypracovaný a schválený VČP na stanovené práce v DS 22 kV je nutné predložiť na RC VN Prevádzkovateľa najneskôr 14 dní pred nárokovanou odstavkou distribučnej sústavy 22 kV.
- 3.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť kontrolné merania spätného vplyvu odberného miesta Žiadateľa na kvalitu elektriny v DS. Meranie sa uskutočňuje analyzátorom tr. A v dvoch po sebe idúcich týždňoch v rozsahu 14 dní nepretržite. V prípade zistenia nežiaducich vplyvov alebo odchýlky od platných TPPDS bude Prevádzkovateľ žiadať ich okamžité odstránenie na náklady Žiadateľa, prípadne odpojenie odberného miesta Žiadateľa od DS do doby uskutočnenia nápravných opatrení.
- 3.9. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadeniami Prevádzkovateľa, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, je potrebné v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 3.10. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 3.11. Žiadateľ je povinný zabezpečiť pre pracovníkov Prevádzkovateľa nepretržitý voľný prístup k zariadeniam pre distribučný rozvod elektrickej energie za účelom ich kontroly, opráv, výmeny a k meracím zariadeniam za účelom ich kontroly, opráv, výmeny a odpočtu meradiel v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vybavuje: I

