

**Servisná zmluva na vykonávanie pravidelných servisných prehliadok  
a opráv systémov vzduchotechniky a chladenia  
v objektoch APB a APP/TWR Štefánik v Bratislave**

uzatvorená podľa podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**1. Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:     | <b>Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,<br/>štátny podnik</b> |
| Sídlo:             | Ivanská cesta 93<br>823 07 Bratislava                                    |
| Zastúpený:         | Ing. Miroslav Bartoš, riaditeľ                                           |
| Obchodný register: | Okresný súd Bratislava I                                                 |
| Oddiel:            | Pš                                                                       |
| Vložka číslo:      | 418/B                                                                    |
| IČO:               | 35 778 458                                                               |
| DIČ:               | 2020244699                                                               |
| IČ DPH:            | SK2020244699                                                             |
| Bankové spojenie:  | Tatra banka, akciová spoločnosť, Bratislava                              |
| Číslo účtu:        | 2620340750 / 1100                                                        |
| IBAN:              | SK81 1100 0000 0026 2034 0750                                            |

*(ďalej len „objednávateľ“)*

**1.2. Poskytovateľ:**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Obchodné meno:     | <b>KLIMA TREND spol. s r. o.</b> |
| Sídlo:             | Štúrova 165, 949 01 Nitra        |
| Zastúpený:         | Štefan Vaško, konateľ            |
| Obchodný register: | Okresný súd Nitra                |
| Oddiel:            | Sro                              |
| Vložka číslo:      | 10200/N                          |
| IČO:               | 36 519 901                       |
| DIČ:               | 2020150528                       |
| IČ DPH:            | SK2020150528                     |
| Bankové spojenie:  | Tatra banka, a.s. Nitra          |
| Číslo účtu:        | 2629290200 / 1100                |
| IBAN:              | SK79 1100 0000 0026 2929 0200    |

*(ďalej len „poskytovateľ“)*

## **2. Predmet zmluvy a miesto plnenia**

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa pravidelné servisné prehliadky a opravy systémov vzduchotechniky a chladenia (ďalej len „zariadenia“) v objektoch APB a APP/TWR Štefánik v Bratislave a záväzok objednávateľa prijať služby a zaplatiť poskytovateľovi cenu za služby za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve. Predmet zmluvy sa člení v závislosti od charakteru vykonávaných servisných činností nasledovne:

### **2.1.1 Pravidelné servisné prehliadky v rozsahu:**

- celoročná údržba zariadení v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu;
- kontrola prevádzkových parametrov zariadení;
- kontrola únikov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- servis vzduchotechnických zariadení, zariadení chladenia a klimatizačných jednotiek sa bude vykonávať v súčinnosti s profesiou MaR
- doplnenie chladiva podľa potreby je súčasť servisnej prehliadky.

### **2.1.2 Oprava zariadení**

Poskytovateľ je povinný vykonávať odstraňovanie prevádzkových porúch zariadení, ktoré nahlási objednávateľ, prípadne ktoré poskytovateľ zistí pri pravidelných servisných prehliadkach. Prevádzkové poruchy budú poskytovateľom odstránené nastavením, prípadne dodávkou a inštaláciou nového komponentu pre zariadenia.

2.2. Podrobná špecifikácia zariadení tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy – „Zoznam zariadení“.

2.3. Podrobný popis servisných činností pre jednotlivé kontroly je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – „Popis činností pravidelných kontrol“

2.4. Miesto plnenia: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, objekt Administratívno-prevádzková budova (APB), Ivanská cesta 93, Bratislava a objekt APP/TWR Štefánik, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava.

## **3. Dodacie lehoty a spôsob vykonávania servisných prác**

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servisné činnosti uvedené v článku 2 tejto zmluvy po dobu platnosti zmluvy.

3.2. Pre zabezpečenie trvalej spoľahlivosti a funkčnosti zariadení bude poskytovateľ vykonávať pravidelné polročné a ročné kontrolné servisné činnosti. Zápis o každej vykonanej činnosti poskytovateľ zapíše do servisného denníka a objednávateľ potvrdí jej vykonanie poskytovateľovi na osobitnom doklade.

3.3. Termíny servisných činností sú dohodnuté nasledovne:

3.1.1 **Pravidelné servisné prehliadky:** 2 x v priebehu 12 mesiacov (apríl/máj a október/november), alebo podľa dohody a prevádzkových podmienok objednávateľa;

3.1.2 **Oprava zariadení** – podľa potreby, v prípade zistenej poruchy na základe samostatnej objednávky po odsúhlasení objednávateľom.

3.4. Objávateľ bude poruchy zariadení nahlasovať telefonicky počas pracovných dní v čase od 7.00h do 16.00h na č. +421 37 6560 730, e-mailom servis@klimatrend.sk. Objávateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu nahlasovania problému. Pri nahlásení problému je objednávateľ povinný uviesť všetky poskytovateľom požadované údaje:

- výrobca, typ zariadenia,
- umiestnenie zariadenia,
- úkony, ktoré boli vykonané na odstránenie problému,
- urgentnosť poruchy.

- 3.5. Zistenie príčiny poruchy bude vykonané poskytovateľom najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po nahlásení poruchy. Odstránenie poruchy bude vykonané podľa charakteru a príčiny poruchy ihneď, prípadne, ak to bude možné, poskytovateľ zabezpečí provizórnu prevádzku. Termín odstránenia poruchy bude určený pri zisťovaní príčiny poruchy a je závislý iba na dodacích lehotách nových komponentov. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať opravu zariadenia do 24 hodín po dodaní nového komponentu.

#### **4. Práva a povinnosti objednávateľa**

- 4.1. Objednávateľ je povinný umožniť zamestnancom poskytovateľa prístup k zariadeniam, ktorých servis, resp. oprava má byť vykonaná a to na dobu určenú rozsahom servisu, resp. opravy.
- 4.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť poverenej osoby počas celého servisného zásahu na pracovisku.
- 4.3. Objednávateľ má právo žiadať od poskytovateľa refundáciu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany oprávnenej právnickej osoby v dôsledku porušenia zmluvných povinností poskytovateľa.

#### **5. Práva a povinnosti poskytovateľa**

- 5.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať komplexný servis zariadení podľa tejto zmluvy.
- 5.2. Poskytovateľ bude poskytovať služby prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a bude postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou so zárukou kvality.
- 5.3. Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na zaistenie ochrany pred požiarom a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v mieste plnenia.
- 5.4. Poskytovateľ je povinný udržiavať na mieste plnenia čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie miesta plnenia. V prípade nedodržania týchto povinností môže objednávateľ na náklady poskytovateľa zabezpečiť na udržanie poriadku a čistoty inú firmu.
- 5.5. V prípade, že v prílohe č. 2 tejto zmluvy – „Popis činností pravidelných kontrol“ nie je uvedená niektorá činnosť, ktorú je potrebné vykonať v zmysle platnej legislatívy, takáto činnosť bude súčasťou pravidelných kontrol systémov. Zodpovednosť za vykonanie pravidelných kontrol v súlade s platnou legislatívou nesie poskytovateľ.
- 5.6. Poskytovateľ sa zaväzuje počas celej platnosti zmluvy mať platné nasledovné oprávnenia:
- 5.5.1 doklady o odbornej spôsobilosti na výkon kontrol (na činnosti inštalácia alebo servis) klimatizačných a vzduchotechnických zariadení nasledujúcich značiek:
- Aermac
  - Troges Airset
  - Toshiba
  - Tecnaair
  - Guntner
  - Daikin
  - Grundfos
- (forma dokladu osvedčenie, certifikát alebo prehlásenie vydané oficiálnym distribútorom alebo výrobcom).
- 5.5.2 doklad, ktorý potvrdzuje, že uchádzač je certifikovaný podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 5.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy kedykoľvek požiadať poskytovateľa o predloženie platných oprávnení uvedených v bode 5.6 tejto zmluvy.

## **6. Odovzdanie a prevzatie vykonaného servisu**

- 6.1. Po vykonaní akejkoľvek servisnej činnosti uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, ktorého súčasťou bude súpis vykonaných servisných činností a zoznam dodaného materiálu (filtre, chladiivo....). Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise. Každá vykonaná kontrola, musí byť zaznamenaná v Prevádzkovej knihe a bude k dispozícii objednávateľovi a inšpekčnému orgánu kvôli kontrole vykonaných preventívnych činností.

## **7. Bezpečnostné opatrenia**

- 7.1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov poskytovateľa s platnými prevádzkovými, bezpečnostnými a protipožiarňami predpismi na pracovisku objednávateľa v mieste plnenia. Zástupcovia objednávateľa a poskytovateľa podpíšu Prílohu č. 4 – „Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a vstupného režimu osôb a vozidiel“. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto predpisy dodržiavať počas výkonu práce.

## **8. Cena**

- 8.1. Cena za služby je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

8.1.1. Cena za služby uvedené v bode 2.1.1., t.j. pravidelné servisné prehliadky zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Zoznam zariadení“ za obdobie 12 mesiacov je:

**44 800,00 EUR bez DPH**

slovom: štyridsaťštyritisícosemsto EUR

8.1.2. Cena za služby uvedené v bode 2.1.2., t.j. opravu zariadení bude fakturovaná na základe samostatnej objednávky. Východiskom pre stanovenie ceny je cenová ponuka poskytovateľa na opravu odsúhlasená objednávateľom.

- 8.2. V cene uvedenej v bode 8.1.1. sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním pravidelných servisných prehliadok a opráv, vrátane dopravných nákladov, straty času na ceste a prestojov, okrem ceny za spotrebovaný materiál (vzduchové filtre, chladiivo...). Cena za spotrebovaný materiál bude vyfakturovaná na základe skutočne spotrebovaného materiálu.

- 8.3. Podrobný rozpis všetkých cien je uvedený v Prílohe č. 3 – „Cenová špecifikácia“.

- 8.4. DPH bude fakturovaná v zmysle platnej legislatívy.

- 8.5. Všetky ceny uvedené v zmluve a jej Prílohe č. 3 sú platné a nemenné po celú dobu platnosti tejto zmluvy.

## **9. Platobné podmienky**

- 9.1. Úhrada za poskytovanie pravidelných servisných prehliadok podľa bodu 2.1.1. tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Fakturácia sa bude uskutočňovať na základe podpísaných Preberacích protokolov. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru do 15-eho dňa nasledujúceho fakturačného obdobia.

- 9.2. Úhrada za opravu zariadení podľa bodu 2.1.2 bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je objednávka, objednávateľom potvrdený preberací protokol a v prípade dodávky nového komponentu alebo materiálu aj dodací list. Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia služby.
- 9.3. Splatnosť faktúry je do 14 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň úhrady sa v zmysle tejto zmluvy považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa, vedeného v jeho peňažnom ústave.
- 9.4. Faktúra musí spĺňať ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti:
- obchodné meno a sídlo poskytovateľa a objednávateľa,
  - predmet zmluvy a deň jeho splnenia,
  - bankové spojenie – označenie banky a číslo účtu poskytovateľa,
  - registračné číslo pre DPH,
  - číslo zmluvy,
  - fakturovanú cenu v zmysle čl. 8 tejto zmluvy podľa platobných podmienok a ďalšie cenové náležitosti,
  - objednávateľom potvrdený odovzdávací a preberací protokol, súpis vykonaných prác a dodacie listy,
  - podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky poskytovateľa.
- 9.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle bodu 9.4. tohto článku, objednávateľ takúto faktúru do lehoty splatnosti vráti poskytovateľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

## **10. Zmluvné sankcie a náhrada škody**

- 10.1. V prípade omeškania poskytovateľa s riadnym a včasným splnením svojho záväzku výkonu komplexného pozáručného servisu v zmysle článku č. 2 tejto zmluvy o viac ako 14 dní, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 10.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry o viac ako 14 dní vzniká poskytovateľovi právo fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania, avšak najviac 5 % z fakturovanej čiastky.
- 10.3. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku pri nesplnení povinnosti objednávateľa vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a taktiež v prípadoch ovplyvnených živelnou pohromou alebo vyššou mocou v zmysle článku č. 13 tejto zmluvy.
- 10.4. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 10.5. Poskytovateľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám na mieste plnenia, a to hlavne neodbornými zásahmi vlastnými zamestnancami.
- 10.6. Poskytovateľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne na mieste plnenia nerešpektovaním platných predpisov a nariadení objednávateľa. Tieto škody bude v plnej výške znášať poskytovateľ, pokiaľ sa zodpovednosti nezbaví.

## **11. Záručné podmienky**

- 11.1. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi záruku za vykonanú pravidelnú servisnú prehliadku zariadenia do nasledujúcej pravidelnej servisnej prehliadky tohto zariadenia.
- 11.2. Za vykonanie opravy zariadení poskytuje poskytovateľ objednávateľovi záruku nasledovne:
- 11.2.1. Pri dodávkach nových komponentov podľa časových podmienok výrobcu komponentu, ktoré sa zapisujú do servisného denníka.


- 11.2.2. Na vykonané práce pri oprave poskytuje poskytovateľ záruku 12 mesiacov.
- 11.3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou so zariadením, nedodržaním prevádzkových podmienok určených výrobcom, živelnou pohromou alebo vyššou mocou v zmysle článku č. 13 tejto zmluvy.

## **12. Oznámenia a kontaktní zamestnanci**

- 12.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom.
- 12.2. Kontaktní zamestnanci zmluvných strán
- 12.2.1. Za objednávateľa:



- 12.2.2. Za poskytovateľa:



## **13. Vyššia moc**

- 13.1. Ak kedykoľvek v priebehu trvania tejto zmluvy bude splnenie celej alebo časti akejkoľvek povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany znemožnené alebo oneskorené z dôvodu vyššej moci (najmä, ale nie len, vojny, občianskych nepokojov, sabotáže, požiaru, záplav, epidémie, karanténneho opatrenia, väd dodávok bežne dodávaných energií, štrajku a výluky, alebo akejkoľvek inej udalosti mimo rozumnú kontrolu týkajúcej sa zmluvnej strany (ďalej označenej ako „skutočnosť“)), uvedená zmluvná strana je povinná zaslať druhej zmluvnej strane oznámenie tejto skutočnosti do piatich (5) dní od dátumu vzniku tejto skutočnosti.
- 13.2. Žiadna zmluvná strana nemá právo z dôvodu takejto skutočnosti odstúpiť od tejto zmluvy ani uplatniť nárok na náhradu škody, či uplatňovať zmluvnú pokutu voči druhej zmluvnej strane, pokiaľ táto z dôvodu takejto skutočnosti nesplní zmluvnú povinnosť alebo sa dostane do omeškania s plnením zmluvnej povinnosti. Plnenie podľa tejto zmluvy bude pokračovať čo najskôr po ukončení tejto skutočnosti.

## **14. Postúpenie práv a prevod práv**

- 14.1. Žiadna zmluvná strana nesmie postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na akúkoľvek tretiu stranu. Takýto súhlas sa neodôvodnene neodoprie.

## **15. Doba platnosti zmluvy**

- 15.1 Doba platnosti zmluvy je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

## **16. Ochrana osobných údajov**

- 16.1 V prípade, ak dôjde k prístupu zmluvnej strany k osobným údajom týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „osobné údaje“):
- 16.1.1 je táto zmluvná strana povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku, tie nesmie využiť pre vlastné účely, ani pre účely tretích osôb a ich nesmie zverejniť, poskytnúť, ani sprístupniť žiadnym tretím osobám,
  - 16.1.2 táto zmluvná strana osobné údaje nesmie kopírovať, rozmnožovať, rozširovať, poskytovať, sprístupňovať, zverejňovať, ani ďalej akokoľvek spracúvať,
  - 16.1.3 musí táto zmluvná strana počas trvania zmluvy dodržiavať také opatrenia, aby nedošlo k strate, poškodeniu osobných údajov, ich úniku, prezradeniu, rozšíreniu, zneužitiu alebo inému neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej manipulácii s osobnými údajmi, a to aj nedbanlivostným konaním,
- 16.2 Povinnosť ochrany osobných údajov nie je časovo obmedzená a trvá aj po skončení trvania zmluvy, okrem prípadov, kedy poskytnutie, sprístupnenie alebo zverejnenie osobných údajov ustanovuje zákon.

## **17. Ukončenie zmluvy**

- 17.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
- 17.1.1. sa pre poskytovateľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Za podstatné zmluvné povinnosti poskytovateľa sa považuje plnenie a/alebo poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy v požadovanej kvalite a v požadovaných lehotách.
  - 17.1.2. objednávateľ ukončí prevádzku zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Zoznam zariadení“
  - 17.1.3. poskytovateľ postúpi zmluvu bez schválenia objednávateľa;
  - 17.1.4. sa poskytovateľ stane nesolventným, alebo sa voči nemu začalo konkurzné konanie, alebo ak vstúpi do likvidácie.
- 17.2 Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí cenu za služby zmluvy podľa článkov 8. a 9. tejto zmluvy.
- 17.3 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody.
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 17.5 Platnosť zmluvy možno ukončiť dohodou zmluvných strán.
- 17.6 Poskytovateľ berie na vedomie, že finančný limit plnenia tejto zmluvy je maximálne do 400 000,- EUR bez DPH. Objednávateľ bude sledovať finančné čerpanie tejto zmluvy a v prípade, že by malo prekročiť limit 400 000,- EUR bez DPH, písomne vyzve poskytovateľa na ukončenie zmluvy dohodou. Poskytovateľ sa zaväzuje takúto dohodu neodoprieť.

## **18. Záverečné ustanovenia**

- 18.1 Spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú zmluvné strany usilovať vyriešiť predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného súdu.
- 18.2 V prípadoch, ktoré nie sú v tejto zmluve konkrétne uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími zákonmi a vyhláškami vzťahujúcimi sa k predmetu a obsahu zmluvy.

- 18.3 Všetky zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Zoznam zariadení
  - Príloha č. 2 – Popis činností pravidelných kontrol
  - Príloha č. 3 – Cenová špecifikácia
  - Príloha č. 4 – Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a vstupného režimu osôb a vozidiel
- 18.5 Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy zmluvy.
- 18.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“), ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 18.7 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán bez odkladu oznámi túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 18.8 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stratí platnosť, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
- 18.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a že ju uzavierajú slobodne a nie v tiesni, čo zároveň potvrdzujú zástupcovia jednotlivých zmluvných strán svojim vlastnoručným podpisom.

V Nitre dňa: [redacted]  
Za poskytovateľa:

Bratislave dňa: .....  
Za objednávateľa:

[redacted]  
Štefan Vaško  
konateľ

[redacted]  
Ing. Miroslav Bartoš  
riaditeľ

## **Zoznam zariadení**

### **Zariadenia v objekte APB:**

#### **Objekt SO02 - administratívna budova**

- 1ks chladiaci stroj chiller Airmac slúžiaci pre výrobu chladu pre fancoil a VZT
- 5 ks VZT zariadení Troges airset slúžiacich na vetranie administratívnych priestorov
- 1ks klimatizácia Toshiba mini VRV pre chladenie technologických miestností pozostávajúca z 5 vnútorných jednotiek
- 102 ks fancoil Airmac pre chladenie administratívnych priestorov
- strešné, stropné a podhľadové ventilátory pre odvetrávanie
- 6 ks Grundfos čerpadiel

#### **Objekt SO03 – prevádzková budova**

- 3ks chladiaci stroj chiller Airmac slúžiaci pre výrobu chladu pre fancoil, VZT a jednotky presnej klimatizácie.
- 9ks VZT zariadení Troges airset slúžiacich na úpravu vzduchu pre JPK a vetranie miestností v prevádzkovej budove.
- 65ks fancoil Airmac pre chladenie priestorov v prevádzkovej budove
- 2 ks klimatizácia Airmac pre zálohové chladenie technologických miestností č. 1.53 a 1.55
- 10 ks Tecnaire – jednotky presnej klimatizácie pre chladenie technológie
- strešné, stropné a podhľadové ventilátory pre odvetrávanie
- 2 ks suchý chladič Guntner
- 18 ks Grundfos čerpadiel

#### **Objekt SO07 – parkovací dom**

- 1ks klimatizácia Toshiba pre chladenie technologickej miestnosti
- 1ks klimatizácia Daikin pre chladenie technologickej miestnosti
- 1ks ventilátor pre odvetrávanie

## Rozpis zariadení v objekte APB :

### Objekt SO-02 (administratívna budova)

| Popis                                                                | Množstvo |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SO-02 Zoznam zariadení</b>                                        |          |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET 09-08                               | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES- AIRSET 09-06                              | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET 09-06                               | 1 ks     |
| Podstrop.klim.jedn. TROGES-AIRSET 06-06                              | 1 ks     |
| Podstrop.jedn. TROGES-AIRSET 06-06                                   | 1 ks     |
| Parný vlhčovač CONDAIR Esco DL-40-1-10/088-10-4 s príslušenstvom     | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač CONDAIR Esco DL-40-1-10/088-10-4 s príslušenstvom    | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač CONDAIR Esco DL-40-1-10/ 088-10-4 s príslušenstvom   | 1 ks     |
| VRV MiNi S-MMS TOSHIBA MCY-MAP0601HT                                 | 1 ks     |
| Nástenná jednotka TOSHIBA MMK-AP0093H                                | 3 ks     |
| Nástenná jednotka TOSHIBA MMK-AP0123H                                | 2 ks     |
| Ovládač RBC-AMS41E                                                   | 5 ks     |
| Strešný ventilátor Systemair- DVSI 355E4                             | 1 ks     |
| Strešný ventilátor Systemair-DVSI 400E4                              | 1 ks     |
| Strešný ventilátor Systemair- DVSI 225EZ                             | 2 ks     |
| Vetilátor do podhľadu ED- FFCF234T                                   | 3 ks     |
| Vetilátor ED- DECOR 300CRZ                                           | 15 ks    |
| Ventilátor ED-TREB / 2-200                                           | 3 ks     |
| Ventilátor ED- SILENCE 100 CRZ                                       | 1 ks     |
| Chladič Aermec NRL 1500 L 04                                         | 1 ks     |
| FCX32PO-Aermec s príslušenstvom                                      | 3 ks     |
| FCX42PO-Aermec s príslušenstvom                                      | 68 ks    |
| FCX62PO-Aermec s príslušenstvom                                      | 27 ks    |
| FCX82PO-Aermec s príslušenstvom                                      | 4 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-H-I-200x200-720/720-1    | 2 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-H-I-200x200-360/360-1    | 4 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-H-I-300x200-840/0-1      | 2 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-H-I-200x200-600/0-1      | 1 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-K-I-200-600/0-1          | 1 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-I-200 475 / 475-1        | 4 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-I-200 520 / 520-1        | 1 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-H-I-500 x 300-3000/475-1 | 1 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-H-I-400x300-2080/0-1     | 1 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-I-400 1560/0-1           | 1 ks     |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu RPV-I-280-1040 / 0-1         | 1 ks     |
| Ventilátor HCTB/4-355 Elektrodesign                                  | 2 ks     |
| Čerpadlo chladu Grundfos TPE 80-180/2                                | 1 ks     |
| Čerpadlo chladu Grundfos TPE 80-170/2                                | 1 ks     |
| Čerpadlo chladu Grundfos UPS 32-80 180                               | 1 ks     |
| Čerpadlo chladu Grundfos UPS 32-55 180                               | 1 ks     |
| Čerpadlo chladu Grundfos UPS 32-50 180                               | 2 ks     |

## Objekt SO-03 (prevádzková budova)

| Popis                                                                   | Množstvo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SO-03 Zoznam zariadení</b>                                           |          |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-06.06/06.06                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-06.06/06.06                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-09.09/09.09                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-09.09/09.09                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-09.09/09.09                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-18.12/18.12                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-18.12/18.12                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-12.09/12.09                            | 1 ks     |
| Klimatiz. jednotka TROGES-AIRSET-08.06/08.06                            | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/058-10-3 s príslušenstvom k 1.3A | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/058-10-3 s príslušenstvom k 1.3B | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/088-10-3 s príslušenstvom k 2.3. | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/088-10-3 s príslušenstvom k 4.1. | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/088-10-3 s príslušenstvom k 4.2. | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/178-10-5 s príslušenstvom k 5.1. | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/178-10-5 s príslušenstvom k 5.2. | 1 ks     |
| Parný zvlhčovač Condair Esco DL40-1-10/118-10-5 s príslušenstvom k 7.1. | 1 ks     |
| TECNAIR-OCA 302-H-TS/R407C                                              | 3 ks     |
| TECNAIR-OCA 302-H-TS/R407C                                              | 3 ks     |
| TECNAIR-OCA 142 H-TS/R407C                                              | 3 ks     |
| TECNAIR-CEA 91b-H (1x3VE)                                               | 1 ks     |
| TECNAIR-CEA 181b-H (2x4VE)                                              | 6 ks     |
| TECNAIR-CEA 181b-H (2x4VE)                                              | 6 ks     |
| TECNAIR-CEA 91b-H (1x3VE)                                               | 6 ks     |
| TECNAIR-CEA 91b-H (1x3VE)                                               | 2 ks     |
| AERMEC-WSA 2502X°TL°°                                                   | 1 ks     |
| GUNTNER-GFD 080.1B/2x6-N(D)-F6/4P                                       | 2 ks     |
| AERMEC-NSB2802X°°E°°°F0                                                 | 1 ks     |
| AERMEC-NSB2802X°°E°°°F0                                                 | 1 ks     |
| HYRAUL. MODUL-AERMEC-SAP 1500 IS                                        | 1 ks     |
| HYRAUL. MODUL-AERMEC-SAP 1500 IS                                        | 1 ks     |
| HYRAUL. MODUL-AERMEC-SAP 1500 IS                                        | 1 ks     |
| FC-AERMEC-TDA154                                                        | 1 ks     |
| FC-AERMEC-TDA284                                                        | 1 ks     |
| FC-AERMEC-TDA284                                                        | 1 ks     |
| FC-AERMEC-TDA374                                                        | 1 ks     |
| FC-AERMEC-TDA374                                                        | 1 ks     |

| Popis                         | Množstvo |
|-------------------------------|----------|
| <b>SO-03 Zoznam zariadení</b> |          |
| FC-AERMEC-FCX32PO             | 1 ks     |
| FC-AERMEC-FCX42PO             | 8 ks     |
| FC-AERMEC-FCX42PO             | 1 ks     |
| FC-AERMEC-FCX50PO             | 18 ks    |
| FC-AERMEC-FCX82PO             | 7 ks     |
| FC-AERMEC-FCX82PO             | 2 ks     |
| FC-AERMEC-FCX42PO             | 3 ks     |
| FC-AERMEC-FCX50PO             | 15 ks    |

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FC-AERMEC-FCX62PO                                                                 | 6 ks  |
| FC-AERMEC-FCX82PO                                                                 | 3 ks  |
| FC-AERMEC-FCX42PO                                                                 | 1 ks  |
| Strešný ventilátor VENTRA s vertikálnym výtlakom DVM 1000-6/15,0 VSZ              | 1 ks  |
| Strešný ventilátor VENTRA s vertikálnym výtlakom DVM 1000-6/15,0 VSZ              | 1 ks  |
| Strešný ventilátor VENTRA s vertikálnym výtlakom DVM 900/280-6/7,5 VSZ            | 1 ks  |
| SYSTEMAIR-DVSI 450E4                                                              | 1 ks  |
| SYSTEMAIR-DVS 225EZ                                                               | 1 ks  |
| SYSTEMAIR-DVS 225EV                                                               | 1 ks  |
| SYSTEMAIR-DVSI 310ES                                                              | 1 ks  |
| SYSTEMAIR-DVSI 310ES                                                              | 1 ks  |
| ELEKTRODESIGN-MIXVENT-TH 800                                                      | 1 ks  |
| ELEKTRODESIGN-MIXVENT-TH 800                                                      | 1 ks  |
| Okenný ventilátor Elektrodesign - HV 300 A Qv=1100 m3/h, Pe=68 W                  | 2 ks  |
| Posuvný axiálny ventilátor TCBT/2-355 H                                           | 4 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu hranatý RPV-H-900x800-7140/12691/18242/1  | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu hranatý RPV-H-1100x700-7100/12651/18202/1 | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu hranatý RPV-H-1100x400-3650/6732/9814/1   | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu hranatý RPV-H-1100x400-3610/6684/9758/1   | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu hranatý RPV-H-1100x700-7140/12677/18214/1 | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu hranatý RPV-H-1100x700-7100/12629/18158/1 | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-400 - 500 / 2464 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-400 - 430 / 2366 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-315 - 570 / 2100 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-315 - 570 / 2058 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-400 - 910 / 2702 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-400 - 910 / 2660 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-250 - 353 / 1106 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor premenlivého prietoku vzduchu kruhový RPV-250 - 353 / 1078 / 1          | 1 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 200 / D2                                   | 4 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RN / 250 / D2                                    | 1 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 250 / D2                                   | 2 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 315 / D2                                   | 3 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 125 / D2                                   | 2 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 160 / D2                                   | 4 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 315 / D2                                   | 2 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 400 / D2                                   | 2 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 160 / D2                                   | 2 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND-FL / 315                                     | 16 ks |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND / 100 / D2                                   | 4 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND-FL / 250                                     | 2 ks  |
| Regulátor konšt. prietoku TROX - RND-FL / 315                                     | 53 ks |
| AERMEC - DXE 40E vnútorná jednotka                                                | 2 ks  |
| AERMEC - DXE 40CT vonk. jednotka                                                  | 2 ks  |
| Čerpadlo chladu Grundfos TPED 65-60/4-S A-F-A-BUBE                                | 4 ks  |
| Čerpadlo chladu Grundfos TPE 65-410/2-S A-F-A-GQQE                                | 2 ks  |
| Čerpadlo chladu Grundfos TPE 80-520/2-S A-F-A-GQQE                                | 2 ks  |
| Čerpadlo chladu Grundfos TPE 80-110/4-S A-F-A-GQQE                                | 1 ks  |
| Čerpadlo chladu Grundfos UPS 32-50 180                                            | 3 ks  |
| Čerpadlo chladu Grundfos UPS 32-55 180                                            | 6 ks  |

**Objekt SO-07 (parkovací dom)**

| Popis                                                       | Množstvo |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SO-07 Zoznam zariadení</b>                               |          |
| Axiálny ventilátor ED-SILENCE 200 CRZ                       | 2 ks     |
| Plastová klapka PER 125 W                                   | 2 ks     |
| Spiro potrubie ø200                                         | 2 ks     |
| Regulačná klapka tesná 200x200                              | 4 ks     |
| Protidažďová žalúzia IMOS PZAL 200x200 UR S                 | 4 ks     |
| VZT potrubie 200x200 L=500                                  | 4 ks     |
| TOSHIBA Digital Inverter RAV-SM 562 KRT-E vnútorná jednotka | 1 ks     |
| TOSHIBA Digital Inverter RAV-SM 563 AT-E vonk. jednotka     | 1 ks     |
| Daikin RYN25G vonk. jednotka                                | 1 ks     |
| Daikin FTYN25G vnútorná jednotka                            | 1 ks     |

**Zoznam zariadení v objekte APP/TWR Štefánik:**

| Typ                                       | Systém     | Množstvo |
|-------------------------------------------|------------|----------|
| Daikin RZQ200C vonkajšia jednotka 1.01A   | VRV        | 1        |
| Daikin FCQ100C vnútorná jednotka 1.02A    | kazetová   | 2        |
| Daikin RZQ200C vonkajšia jednotka 1.01B   | VRV        | 1        |
| Daikin FCQ100C vnútorná jednotka 1.02B    | kazetová   | 2        |
| Daikin RZQ200C vonkajšia jednotka 1.01A*  | VRV        | 1        |
| Daikin FCQ100C vnútorná jednotka 1.02A*   | kazetová   | 2        |
| Daikin RKS35G vonkajšia jednotka 2.01A    | split      | 1        |
| Daikin FBQ35C vnútorná jednotka 2.02A     | kanálová   | 1        |
| Daikin RKS35G vonkajšia jednotka 2.01B    | split      | 1        |
| Daikin FBQ35C vnútorná jednotka 2.02B     | kanálová   | 1        |
| Daikin VAM650+ohrievač 6.01               | ventilácia | 1        |
| Daikin RXS50G vonkajšia jednotka 4.01     | split      | 1        |
| Daikin FCQ50C vnútorná jednotka 4.02      | kazetová   | 1        |
| Daikin RZQ71DV vonkajšia jednotka 3.01    | split      | 1        |
| Daikin FCQ71C vnútorná jednotka 3.02      | kazetová   | 1        |
| Daikin RZQ100BW vonkajšia jednotka 5.01A  | split      | 1        |
| Daikin FCQ100C vnútorná jednotka 5.02A    | kazetová   | 1        |
| Daikin RZQ100BW vonkajšia jednotka 5.01B  | split      | 1        |
| Daikin FCQ100C vnútorná jednotka 5.02B    | kazetová   | 1        |
| Daikin VAM500+ohrievač 6.03               | ventilácia | 1        |
| Daikin RZQ140BW vonkajšia jednotka 7.01A  | multisplit | 1        |
| Daikin FAQ71B vnútorná jednotka 7.02A     | nástenná   | 2        |
| Daikin RZQ140BW vonkajšia jednotka 7.01A* | multisplit | 1        |
| Daikin FAQ71B vnútorná jednotka 7.02A*    | nástenná   | 2        |
| Daikin RKS60F vonkajšia jednotka 8.01A    | split      | 1        |
| Daikin FBQ60C vnútorná jednotka 8.02A     | kanálová   | 1        |
| Daikin VAM650+ohrievač 9.01               | ventilácia | 1        |
| Daikin VAM650+ohrievač 9.01*              | ventilácia | 1        |
| Daikin RXYHQ12P vonkajšia jednotka 10.01  | VRV        | 1        |
| Daikin FXFQ25P vnútorná jednotka 10.02    | kazetová   | 1        |
| Daikin FXFQ32P vnútorná jednotka 10.03    | kazetová   | 1        |
| Daikin FXFQ40P vnútorná jednotka 10.04    | kazetová   | 1        |
| Daikin FXFQ50P vnútorná jednotka 10.05    | kazetová   | 3        |

|                                           |            |   |
|-------------------------------------------|------------|---|
| Daikin FXFQ80P vnútorná jednotka 10.06    | kazetová   | 1 |
| Daikin RXYHQ12P vonkajšia jednotka 11.01  | VRV        | 1 |
| Daikin FXFQ25P vnútorná jednotka 11.02    | kazetová   | 3 |
| Daikin FXFQ50P vnútorná jednotka 11.03    | kazetová   | 4 |
| Daikin FXFQ63P vnútorná jednotka 11.04    | kazetová   | 1 |
| Daikin RKS50G vonkajšia jednotka 12.01A   | split      | 1 |
| Daikin FFQ50B vnútorná jednotka 12.02A    | kazetová   | 1 |
| Daikin RKS50G vonkajšia jednotka 12.01B   | split      | 1 |
| Daikin FFQ50B vnútorná jednotka 12.02B    | kazetová   | 1 |
| Daikin RKS50G vonkajšia jednotka 13.01A   | split      | 1 |
| Daikin FFQ50B vnútorná jednotka 13.02A    | kazetová   | 1 |
| Daikin RKS50G vonkajšia jednotka 13.01B   | split      | 1 |
| Daikin FFQ50B vnútorná jednotka 13.02B    | kazetová   | 1 |
| Airwell GCNG9 vonkajšia jednotka 18.01    | split      | 1 |
| Airwell SXSP12 vnútorná jednotka 18.02    | podstropná | 1 |
| Daikin RXS35GV vonkajšia jednotka 20.01   | split      | 1 |
| Daikin FTXS35G vnútorná jednotka 20.02    | nástenná   | 1 |
| Daikin VAM800+ohrievač 11.5               | vetranie   | 1 |
| Daikin VAM1000+ohrievač 10.08             | vetranie   | 1 |
| Daikin RZQ140BW vonkajšia jednotka 14.01A | split      | 1 |
| Daikin FBQ140C vnútorná jednotka 14.02A   | podstropná | 1 |
| Daikin RZQ140BW vonkajšia jednotka 14.01B | split      | 1 |
| Daikin FBQ140C vnútorná jednotka 14.02B   | podstropná | 1 |
| Daikin RZQ140BW vonkajšia jednotka 15.01A | split      | 1 |
| Daikin FBQ140C vnútorná jednotka 15.02A   | podstropná | 1 |
| Daikin RZQ140BW vonkajšia jednotka 15.01B | split      | 1 |
| Daikin FBQ140C vnútorná jednotka 15.02B   | podstropná | 1 |
| Daikin RKS35G vonkajšia jednotka 16.01A   | split      | 1 |
| Daikin FBQ35C vnútorná jednotka 16.02A    | podstropná | 1 |
| Daikin RKS35G vonkajšia jednotka 16.01B   | split      | 1 |
| Daikin FBQ35C vnútorná jednotka 16.02B    | podstropná | 1 |
| Daikin RZQ100BW vonkajšia jednotka 17.01A | split      | 1 |
| Daikin FBQ100C vnútorná jednotka 17.02A   | podstropná | 1 |
| Daikin RZQ100BW vonkajšia jednotka 17.01B | split      | 1 |
| FBQ100C vnútorná jednotka 17.02B          | podstropná | 1 |
| Daikin RYN25GX vonkajšia jednotka         | split      | 1 |
| Daikin FTYN25GX vnútorná jednotka         | nástenná   | 1 |
| Daikin Intelligent Manager WEB+DAM004A51  |            | 1 |

## Popis činností pravidelných kontrol

### Objekt APB :

#### **Objekt SO02 administratívna budova**

#### **1ks chladiaci stroj chiller Airmac slúžiaci pre výrobu chladu pre fancoil a VZT**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

##### *polročne*

- kontrola chladiaceho okruhu podľa §286/2009 Z. z.
- kontrola izolácie na chladiacom potrubí, kompresore a kondenzátore
- kontrola teploty vody na vstupe a výstupe a čistenie vodného filtra na výparníku
- kontrola koncentrácie glykolu vo vodnom okruhu
- kontrola hodnoty množstva prietoku vody vo výparníku
- kontrola výmenníka na koróziu, znečistenia a prípadné poškodenie
- kontrola hladiny oleja v kompresoroch a ich ohrevu
- kontrola elektrických častí - funkčnosť hlavného vypínača, izolácia, tesnosť dotiahnutia elektroinštalácie na svorkovniciach, kontrola nadprúdových ochrán a tepelných ochrán elektromotorov
- meranie napájacieho napätia a prúdu, kontrola podľa spúšťacieho protokolu
- kalibrácia meračov vonkajšej teploty a teploty na výparníkoch a kondenzátoroch
- kontrola funkčnosti alarmov a poruchových stavov v pamäti jednotky, snímača prietoku vody a mechanických teplomerov a manometrov
- kontrola elektromagnetických ventilov, teplotných a tlakových snímačov a ovládania zariadenia
- čistenie kondenzátora a freecoolingu od priletových nánosov na chilleri

#### **5 ks VZT zariadení Troges airset slúžiacich na vetranie administratívnych priestorov**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

##### *polročne*

- čistenie protidažďovej žalúzie na prívode a odvode
- čistenie a kontrola klapky na prívode a odvode - funkčnosť servopohonov, ložísk a napájacích tyčí
- kontrola ventilátorov zariadenia, poistných komponentov, tlmičov chvenia, vyvážení kolesa a ich čistenie
- vyčistenie komôr VZT a odpadu na kondenz
- kontrola elektromotora - bezpečnosť, smer rotácie, kontrola prevodu, tesnosť vývodiek svorkovnice, teploty a funkčnosti poistných komponentov, meranie prúdov a napätia a čistenie od nánosov
- kontrola a meranie frekvenčných meničov na dané prevádzkové parametre a ich ochrán
- kontrola tepelného výmenníka - objem a teplota prietoku spiatočky, funkčnosť trojcestného ventilu a čerpadla
- kontrola chladiaceho výmenníka - objem a teplota prietoku spiatočky, kontrola funkčnosti lapača kvapiek
- kontrola remeňového pohonu na rekuperácii, jeho čistenie a nastavenie napnutia osovosti popr. výmeny remeňa, kontrola funkčnosti poistných komponentov
- čistenie eliminátora vodných kvapiek pre bezpečnú prevádzku
- kontrola a čistenie parného zvlhčovača DL470 - kontrola znečistenia, poškodenia, korózie, skrutkových spojov, kontrola servopohonu, funkčnosti regulačného ventilu a čistenie filtra a odpadu
- kontrola, čistenie a dezinfekcia komôr VZT, registrov a rekuperácie – znečistenia, korózia, odvod kondenzátu, tesnosť dvierok a závesov, kontrola tepelnej izolácie a manžiet pre poškodenie zariadenia

#### *ročne*

- odvdzdušnenie chladiaceho a tepelného výmenníka
- kontrola rotačného výmenníka na vyváženosť kolesa a funkčnosti tesniacich komponentov
- kontrola tesnosti, izolácie a voľných komponentov dvierok a závesov na komorách VZT

### **1ks klimatizácia Toshiba mini VRV pre chladenie technologických miestností pozostávajúca z 5 vnútorných jednotiek**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne - vonkajšia jednotka*

- kontrola uchytenia, osadenia, hlučnosti ložísk a vyváženosti ventilátora
- kontrola znečistenia, poškodenia, pevnosti, korózie a vyčistenie kondenzátora
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie elektrického prúdu pre kompresory a ventilátory a ich spínanie
- kontrola chladiaceho okruhu – tesnosť izolácie Cu potrubí, kompletná kontrola chladiaceho okruhu, meranie tlakov chladiaceho média v chladiacom okruhu a kontrola zimnej regulácie
- kontrola funkčnosti ohrevu kompresora, vyparovacích teplôt a tlaku chladiva v okruhu

#### *polročne - vnútorná jednotka*

- kontrola vyváženosti ventilátora
- vyčistenie filtra, odpadu kondenzu a vaničky
- vyčistenie a dezinfekcia výparníka
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu

#### *ročne*

- kontrola vonkajšej a vnútorných jednotiek podľa § 286/2009 Z. z.

### **102 ks fancoil Airmac pre chladenie administratívnych priestorov**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne*

- kontrola znečistenia, poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia jednotky
- vyčistenie filtra a dezinfekcia výmenníka na vnútornej jednotke
- kontrola kondenzovej sústavy a jej čistenie
- kontrola hlučnosti ložísk a vyváženosti ventilátora
- kontrola regulácie, ventilov a elektrovýzbroje, vrátane dotiahnutia vodivých spojov

### **Strešné, stropné a podhl'adové ventilátory pre odvetrávanie**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne*

- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia ventilátora
- kontrola lopatiek, vyváženosti kolesa a hlučnosti ložísk ventilátora
- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia elektromotora
- kontrola elektrických častí elektromotora - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu a sledu fáz pri 3F motoroch
- kontrola hladkého chodu a teploty elektromotora
- vyčistenie nasávacích anemostatov

### **Čerpadlá na rozvodoch chladu v administratívnej budove**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne*

- Kontrola znečistenia, poškodenia, korózie a pevnosti
- Kontrola osadenia a správnej polohy čerpadla
- Kontrola svorkovnice na tesnosť vývodiek
- Kontrola elektrickej časti zariadenia
- Kontrola hlučnosti čerpadla

- Kontrola a dotiahnutie potrubných spojov
- Kontrola smeru otáčania
- Kontrola lopatiek čerpadla
- Kontrola rebier elektromotora
- Kontrola poruchových stavov
- Kontrola napäťovej a prúdovej ochrany
- Kontrola prevádzkových parametrov parametrizácia elektronického ovládača čerpadla

### **Objekt SO03 – prevádzková budova**

#### **3ks chladiaci stroj chiller Airmac slúžiaci pre výrobu chladu pre fancoil, VZT a jednotky presnej klimatizácie**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

##### ***polročne***

- kontrola chladiaceho okruhu podľa §286/2009 Z. z.
- kontrola izolácie na chladiacom potrubí, kompresore a kondenzátore
- kontrola teploty vody na vstupe a výstupe a čistenie vodného filtra na výparníku
- kontrola koncentrácie glykolu vo vodnom okruhu
- kontrola hodnoty množstva prietoku vody vo výparníku
- kontrola výmenníka na koróziu, znečistenia a prípadné poškodenie
- kontrola hladiny oleja v kompresoroch a ich ohrevu
- kontrola elektrických častí - funkčnosť hlavného vypínača, izolácia, tesnosť dotiahnutia elektroinštalácie na svorkovniciach, kontrola nadprúdových ochrán a tepelných ochrán elektromotorov
- meranie napájacieho napätia a prúdu, kontrola podľa spúšťacieho protokolu
- kalibrácia meračov vonkajšej teploty a teploty na výparníkoch a kondenzátoroch
- kontrola funkčnosti alarmov a poruchových stavov v pamäti jednotky, snímača prietoku vody a mechanických teplomerov a manometrov
- kontrola elektromagnetických ventilov, teplotných a tlakových snímačov a ovládania zariadenia
- čistenie kondenzátora a freecoolingu od príletových nánosov na chilleri

#### **9ks VZT zariadení Troges airset slúžiacich na úpravu vzduchu pre JPK a vetranie miestnosti v prevádzkovej budove**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

##### ***polročne***

- čistenie protidažďovej žalúzie na prívode a odvode
- čistenie a kontrola klapky na prívode a odvode - funkčnosť servopohonov, ložísk a napájacích tyčí
- kontrola ventilátorov zariadenia, poistných komponentov, tlmičov chvenia, vyváženosti kolesa a ich čistenie
- vyčistenie komôr VZT a odpadu na kondenz
- kontrola elektromotora - bezpečnosť, smer rotácie, kontrola prevodu, tesnosť vývodiek svorkovnice, teploty a funkčnosti poistných komponentov, meranie prúdov a napätia a čistenie od nánosov
- kontrola a meranie frekvenčných meničov na dané prevádzkové parametre a ich ochrán
- kontrola tepelného výmenníka - objem a teplota prietoku spiatočky, funkčnosť trojcestného ventilu a čerpadla
- kontrola chladiaceho výmenníka - objem a teplota prietoku spiatočky, kontrola funkčnosti lapača kvapiek
- kontrola remeňového pohonu na rekuperácii, jeho čistenie a nastavenie napnutia osovosti popr. výmeny remeňa, kontrola funkčnosti poistných komponentov
- čistenie eliminátora vodných kvapiek pre bezpečnú prevádzku

- kontrola a čistenie parného zvlhčovača DL470 - kontrola znečistenia, poškodenia, korózie, skrutkových spojov, kontrola servopohonu, funkčnosti regulačného ventilu a čistenie filtra a odpadu
- kontrola, čistenie a dezinfekcia komôr VZT, registrov a rekuperácie – znečistenia, korózia, odvod kondenzátu, tesnosť dvierok a závesov, kontrola tepelnej izolácie a manžiet pre poškodenie zariadenia

#### *ročne*

- odvzdušnenie chladiaceho a tepelného výmenníka
- kontrola rotačného výmenníka na vyváženosť kolesa a funkčnosti tesniacich komponentov
- kontrola tesnosti, izolácie a voľných komponentov dvierok a závesov na komorách VZT

### **65ks fancoil Airmac pre chladenie priestorov v prevádzkovej budove**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne*

- kontrola znečistenia, poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia jednotky
- vyčistenie filtra a dezinfekcia výmenníka na vnútornej jednotke
- kontrola kondenzovej sústavy a jej čistenie
- kontrola hlučnosti ložísk a vyváženosti ventilátora
- kontrola regulácie, ventilov a elektrovýzbroje, vrátane dotiahnutia vodivých spojov

### **2 ks klimatizácia Airmac pre zálohové chladenie technologických miestností č. 1.53 a 1.55**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne - vonkajšia jednotka*

- kontrola uchytenia, osadenia, hlučnosti ložísk a vyváženosti ventilátora
- kontrola znečistenia, poškodenia, pevnosti, korózie a vyčistenie kondenzátora
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie elektrického prúdu pre kompresory a ventilátory a ich spínanie
- kontrola chladiaceho okruhu – tesnosť izolácie Cu potrubí, kompletná kontrola chladiaceho okruhu, meranie tlakov chladiaceho média v chladiacom okruhu a kontrola zimnej regulácie
- kontrola funkčnosti ohrevu kompresora, vyparovacích teplôt a tlaku chladiva v okruhu

#### *polročne - vnútorná jednotka*

- kontrola vyváženosti ventilátora
- vyčistenie filtra, odpadu kondenzátu a vamičky
- vyčistenie a dezinfekcia výparníka
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu

#### *ročne*

- kontrola vonkajšej a vnútorných jednotiek podľa §286/2009 Z.z

### **10 ks Tecnair – jednotky presnej klimatizácie pre chladenie technológií**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### *polročne*

- kontrola ventilátora – znečistenie, poškodenie, vibrácie, hlučnosť motora a vyváženosť
- meranie prúdu a kalibrácia spínačov tlakovej diferencie
- kontrola ovládania riadenia, správnosti funkcie systému, kontroliek a alarmov
- kontrola elektroinštalácie, meranie prúdu na elektrických komponentoch a jeho zapojenia, dotiahnutie svorkovnic
- test poistných komponentov
- kontrola primárneho chladiaceho okruhu - tesnosť izolácie Cu potrubí, kompletná kontrola chladiaceho okruhu a kompresorov, meranie tlakov chladiaceho média v chladiacom okruhu a kontrola zimnej regulácie

- kontrola kondenzovej sústavy, čistenie a kontrola tlakových regulačných ventilov na vodnom okruhu
- dezinfekcia výmenníka

**ročne**

- kontrola jednotky podľa §286/2009 Z. z
- kontrola kvality vody
- výmena parného valca

**Strešné, stropné a podhladové ventilátory pre odvetrávanie**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

**polročne**

- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia ventilátora
- kontrola lopatiek, vyváženosti kolesa a hlučnosti ložísk ventilátora
- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia elektromotora
- kontrola elektrických častí elektromotora - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu a sledu fáz pri 3F motoroch
- kontrola hladkého chodu a teploty elektromotora
- vyčistenie nasávacích anemostatov

**2 ks suchý chladič Guntner**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

**polročne**

- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia ventilátora
- kontrola lopatiek, vyváženosti kolesa a hlučnosti ložísk ventilátora
- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia elektromotora
- kontrola elektrických častí elektromotora - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu a sledu fáz pri 3F motoroch
- kontrola hladkého chodu a teploty elektromotora
- čistenie výmenníka od priletových nánosov

**Čerpadlá na rozvodoch chladu v prevádzkovej budove**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

**polročne**

- Kontrola znečistenia, poškodenia, korózie a pevnosti
- Kontrola osadenia a správnej polohy čerpadla
- Kontrola svorkovnice na tesnosť vývodiek
- Kontrola elektrickej časti zariadenia
- Kontrola hlučnosti čerpadla
- Kontrola a dotiahnutie potrubných spojov
- Kontrola smeru otáčania
- Kontrola lopatiek čerpadla
- Kontrola rebier elektromotora
- Kontrola poruchových stavov
- Kontrola napäťovej a prúdovej ochrany
- Kontrola prevádzkových parametrov parametrizácia elektronického ovládača čerpadla

## **Objekt SO07 – parkovací dom**

### **2ks klimatizácia Toshiba + Daikin pre chladenie technologickej miestnosti**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### ***polročne - vonkajšia jednotka***

- kontrola uchytenia, osadenia, hlučnosti ložísk a vyváženosti ventilátora
- kontrola znečistenia, poškodenia, pevnosti, korózie a vyčistenie kondenzátora
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie elektrického prúdu pre kompresory a ventilátory a ich spínanie
- kontrola chladiaceho okruhu – tesnosť izolácie Cu potrubí, kompletná kontrola chladiaceho okruhu, meranie tlakov chladiaceho média v chladiacom okruhu a kontrola zimnej regulácie
- kontrola funkčnosti ohrevu kompresora, vyparovacích teplôt a tlaku chladiva v okruhu

#### ***polročne - vnútorná jednotka***

- kontrola vyváženosti ventilátora
- vyčistenie filtra, odpadu kondenzátu a vamičky
- vyčistenie a dezinfekcia výparníka
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu

#### ***ročne***

- kontrola vonkajšej a vnútorných jednotiek podľa §286/2009 Z.z

### **1ks ventilátor pre odvetrávanie**

Servis podľa odporúčania výrobcu:

#### ***polročne***

- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia ventilátora
- kontrola lopatiek, vyváženosti kolesa a hlučnosti ložísk ventilátora
- kontrola poškodenia, korózie, pevnosti a uchytenia elektromotora
- kontrola elektrických častí elektromotora - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu a sledu fáz pri 3F motoroch
- kontrola hladkého chodu a teploty elektromotora
- vyčistenie nasávacieho anemostatu

## Objekt APP/TWR Štefánik

Servis podľa odporúčania výrobcu Daikin:

### *polročne*

Servis podľa odporúčania výrobcu:

### *polročne - vonkajšia jednotka*

- kontrola uchytenia, osadenia, hlučnosti ložísk a vyváženosti ventilátora
- kontrola znečistenia, poškodenia, pevnosti, korózie a vyčistenie kondenzátora
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie elektrického prúdu pre kompresory a ventilátory a ich spínanie
- kontrola chladiaceho okruhu – tesnosť izolácie Cu potrubí, kompletná kontrola chladiaceho okruhu, meranie tlakov chladiaceho média v chladiacom okruhu a kontrola zimnej regulácie
- kontrola funkčnosti ohrevu kompresora, vyparovacích teplôt a tlaku chladiva v okruhu

### *polročne - vnútorná jednotka*

- kontrola vyváženosti ventilátora
- vyčistenie filtra, odpadu kondenzu a vamičky
- vyčistenie a dezinfekcia výparníka
- kontrola elektrických častí zariadenia - dotiahnutie vodivých spojov, meranie prúdu

### *ročne*

- kontrola vonkajších a vnútorných jednotiek podľa §286/2009 Z. z.

### *ročne*

- výmena filtračných vložiek jednotiek VAM (vrátane dodávky filtračnej vložky)

## Cenová špecifikácia

## Pravidelné servisné prehliadky:

| P. č.                                                                       | Položka                                                                                                                         | Jednotková<br>cena za<br>prehliadku | Počet<br>prehliadok<br>za rok | Celková cena     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.                                                                          | Polročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte SO-02 (administratívna budova)                                              | 5 166,00                            | 1                             | 5 166,00         |
| 2.                                                                          | Polročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte SO-03 (prevádzková budova)                                                  | 11 780,40                           | 1                             | 11 780,40        |
| 3.                                                                          | Polročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte SO-07 (parkovací dom)                                                       | 335,00                              | 1                             | 335,00           |
| 4.                                                                          | Polročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte APP/TWR Štefánik                                                            | 3 557,00                            | 1                             | 3 557,00         |
| 5.                                                                          | Ročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte SO-02 (administratívna budova) –<br>súčasťou je aj cena za polročnú prehliadku | 5 433,00                            | 1                             | 5 433,00         |
| 6.                                                                          | Ročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte SO-03 (prevádzková budova) –<br>súčasťou je aj cena za polročnú prehliadku     | 13 765,60                           | 1                             | 13 765,60        |
| 7.                                                                          | Ročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte SO-07 (parkovací dom) – súčasťou<br>je aj cena za polročnú prehliadku          | 335,00                              | 1                             | 335,00           |
| 8.                                                                          | Ročná servisná prehliadka zariadení<br>v objekte TWR APP/TWR Štefánik –<br>súčasťou je aj cena za polročnú prehliadku           | 4 428,00                            | 1                             | 4 428,00         |
| <b>Cena celkom za pravidelné servisné prehliadky za 1 rok bez DPH v EUR</b> |                                                                                                                                 |                                     |                               | <b>44 800,00</b> |

## Cenník služieb a materiálu:

| Popis                                                                                       | Jednotková cena<br>v EUR bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Hodinová sadzba práce servisného technika počas bežnej<br>pracovnej doby t. j. 7.00 – 16. h | 16,00                            |
| Hodinová sadzba práce servisného technika mimo bežnej<br>pracovnej doby                     | 29,00                            |
| Chladivo (1 kg)                                                                             | 10,00                            |

## **Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a vstupného režimu osôb a vozidiel**

**Objednávateľ:** Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik  
Ivanská cesta 93  
823 07 Bratislava  
zástupca objednávateľa – 

**Poskytovateľ:** KLIMA TREND spol. s r. o.  
Štúrova 165  
949 01 Nitra  
zástupca poskytovateľa: Viktor Beláň /servisný riaditeľ/

### **I. ÚVODNÉ USTANOVENIE**

1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za plnenie ďalej uvedených podmienok svojimi zamestnancami a osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo konajú činnosť v priestoroch objednávateľa.

### **I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

1. Poskytovateľ je povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody, ktoré vzniknú porušením, alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov a noriem.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V prípade zistenia porušovania zásad BOZP zamestnancami alebo inými osobami konajúcimi pre poskytovateľa, je tento povinný urobiť nápravu podľa pokynov objednávateľa, vrátane rešpektovania zákazov práce, či vykázania porušovateľov. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a ostatných kontrolných orgánov v tejto oblasti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Pre poskytovateľa platia tieto základné bezpečnostné pokyny:
  - a) Poskytovateľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti činností, ktoré poskytovateľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú, zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje a pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci vlastných zamestnancov, zamestnancov objednávateľa, ako aj ostatných osôb, ktoré sa oprávnené zdržiavajú v priestoroch objednávateľa alebo v ich blízkosti.
  - b) Poskytovateľ je v prípade zistenia ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb povinný informovať o takomto ohrození objednávateľa a pokiaľ je takéto ohrozenie spôsobené okolnosťami súvisiacimi s činnosťou poskytovateľa, zabezpečiť odstránenie takého ohrozenia na vlastné náklady. V ostatných prípadoch je povinný takéto ohrozenie odstrániť objednávateľ na vlastné náklady a poskytovateľ je v miere nevyhnutnej na odstránenie takého ohrozenia povinný poskytnúť súčinnosť.
  - c) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov a iné osoby konajúce pre poskytovateľa a zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s jeho súhlasom poučenie, školenie, preškolenie a oboznámenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými predpismi.

- d) Zamestnanci poskytovateľa sú povinní používať pri práci stanovené osobné ochranné prostriedky a pomôcky. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky, a taktiež vyžadovať a kontrolovať ich používanie.
  - e) Ak budú poskytovateľom vykonávané práce, ktoré by mohli zasiahnuť do prevádzky objednávateľa, je poskytovateľ povinný vopred oznámiť objednávateľovi informáciu o rozsahu práce a určenia miesta a dohodnúť podmienky na zaistenie BOZP svojich zamestnancov, aj zamestnancov objednávateľa. Cieľom je zaistiť bezpečnosť zamestnancov poskytovateľa i objednávateľa.
  - f) Zamestnanci poskytovateľa zodpovedajú za poriadok a čistotu v priestoroch objednávateľa, v ktorých vykonávajú pracovné alebo obdobné činnosti pre objednávateľa.
  - g) Zamestnanci poskytovateľa sa môžu zdržiavať len na určených pracoviskách a v prevádzkach či priestoroch objednávateľa, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o bezpečnosti práce a možnostiach vzniku úrazu. Pri vstupe na tieto pracoviská, do sociálnych zariadení a pod. môžu používať len komunikácie, ktoré sú na tento účel určené. Vstupovať do ostatných priestorov objednávateľa alebo zdržiavať sa tam môžu len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa a sprevádzaní určeným oprávneným zamestnancom objednávateľa.
  - h) Vodiči dopravných prostriedkov poskytovateľa, ktorí zaisťujú dopravu v sídle objednávateľa a jeho prevádzok, sú okrem všeobecne záväzných predpisov povinní rešpektovať tiež vnútorné značenia a pravidlá prevádzky na komunikáciách objednávateľa a v prípade pohybu v areáli letiska aj predpisy, smernice a pokyny, platné pre areál letiska.
  - i) Skládky a drobné ukladanie stavebného a podobného materiálu môže poskytovateľ vykonávať len v priestoroch, ktoré k tomu boli určené určeným zamestnancom objednávateľa, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov a noriem.
  - j) Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa skladovať látky, tovar alebo materiál, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuláciu platia osobitné predpisy. Jedná sa hlavne o výbušniny, zbrane a strelivo, jedy a podobné látky, horľaviny, látky ohrozujúce život alebo zdravie osôb alebo ohrozujúce životné prostredie a pod. O prípadnom skladovaní takýchto látok musí byť medzi objednávateľom a poskytovateľom vopred uzavretá písomná dohoda, v ktorá musia obsahovať všetky podmienky, stanovené vo všeobecne záväzných predpisoch, osobitných predpisoch a normách, ako aj predpisoch a smerniciach objednávateľa. Súčasťou takejto dohody musia byť aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov štátneho odborného dozoru pre príslušnú oblasť. Tieto vyjadrenia a stanoviská vopred obstaráva a na vlastné náklady zabezpečuje poskytovateľ.
4. Poskytovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.

## **II. Ochrana pred požiarmi**

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú alebo vykonávajú činnosti v priestoroch objednávateľa a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi. V prípade podozrenia zo vzniku požiaru môže objednávateľ vykonať mimoriadnu protipožiarnu prehliadku. Poskytovateľ je povinný poskytnúť pri vykonávaní kontrol plnú súčinnosť. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor dané všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú nedodržaním predpisov o ochrane pred požiarmi.

2. Poskytovateľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa inštalovať alebo používať v priestoroch objednávateľa technické alebo technologické stroje, prístroje a zariadenia, vrátane ručného prenosného zariadenia, predlžovacích šnúr a drobných elektrických spotrebičov a zariadení (ďalej len „elektrických spotrebičov“). Pripojiť akýkoľvek elektrický spotrebič do elektrickej siete môže poskytovateľ len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- a) Poskytovateľ písomne požiada prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa o pripojenie elektrických spotrebičov do siete v časovom predstihu minimálne 3 týždne, pričom žiadosť musí obsahovať druh elektrického spotrebiča (vrtáčka, počítač a pod.), príkon elektrického spotrebiča podľa údajov na štítku a označenie, resp. popis miestností a priestorov, v ktorých má byť elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, prípadne ďalšie požiadavky spojené s jeho prevádzkou.
  - b) Poskytovateľ bude pripájať do elektrickej siete objednávateľa len tie elektrické spotrebiče, ktoré mu objednávateľ písomne odsúhlasil a len na miestach pripojenia, ktoré mu objednávateľ určil pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení uvedených v súhlase s pripojením elektrického spotrebiča poskytovateľa do elektrickej siete objednávateľa.
  - c) Povolené elektrické spotrebiče môže poskytovateľ používať len v stanovenom pracovnom čase, Poskytovateľ musí určiť zodpovednú osobu a zabezpečiť vypnutie elektrických spotrebičov v mimopracovnom čase alebo v čase neprítomnosti osôb v priestore objednávateľa; vypínanie sa netýka spotrebičov, u ktorých je schválená alebo obvyklá trvalá prevádzka pri dodržaní bezpečnostných predpisov.
  - d) V priestoroch objednávateľa budú používané len spotrebiče, ktoré majú platný certifikát štátnej skúšobne, resp. osvedčenie o zhode výrobku.
  - e) Pri ich inštalovaní, umiestnení a zabezpečení budú dodržané všetky všeobecne záväzné predpisy a normy.
  - f) Súčet príkonu elektrických spotrebičov pripojených na jednotlivé obvody elektrickej siete v objekte nepresiahne predpísané hodnoty zaťaženia elektrickej siete podľa príslušných predpisov a noriem.
  - g) Výnimočne je možné pripojiť elektrický spotrebič poskytovateľa do elektrickej inštalácie objednávateľa na základe ústneho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu z dôvodu likvidácie havárie alebo likvidácie jej následkov.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu všetkých technických a technologických zariadení z hľadiska ochrany pred požiarmi, ktoré sú v jeho vlastníctve, a ktoré so súhlasom objednávateľa bude používať v jeho priestoroch. Táto povinnosť sa týka i všetkých prenosných a obdobných elektrických, plynových a iných zariadení. Poskytovateľ je povinný na požiadanie predložiť písomný doklad o vykonaných kontrolách uvedených zariadení. Objednávateľ zabezpečuje vykonávanie pravidelnej kontroly všetkých technických a technologických zariadení, ktoré sú základnou súčasťou stavieb. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu určeného zamestnanca objednávateľa zasahovať do uvedených zariadení.
4. Poskytovateľ je povinný vykonať podľa predpisov o ochrane pred požiarmi opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. O takýchto činnostiach je povinný informovať objednávateľa, ako aj osoby, ktorých by sa takáto činnosť dotýkala, v dostatočnom predstihu.
5. Poskytovateľ zabezpečí taký kľúčový režim, aby bol umožnený prístup do priestorov objednávateľa, v ktorých vykonáva poskytovateľ pracovné alebo obdobné činnosti pre objednávateľa, v prípade vzniku požiaru i v mimopracovnom čase.
6. Objednávateľ má zriadené ohlasovne požiarov pre svoje objekty takto::
- a) Prístavok k hangáru „A“, JSRLP, Unimobunky v areáli letiska M. R. Štefánika, Bratislava:  
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí objektu JSRLP.

**Telefónne číslo je 02 / 4857 1333 alebo kl. 1333.**

**Ohlásiť požiar je možné aj ktorémukolvek pracovníkovi SBS.**

- b) APP/TWR Štefánik v areáli letiska M. R. Štefánika, Bratislava:  
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí objektu APP/TWR Štefánik (Veža).

**Telefónne číslo: 02 / 3303 3156 alebo kl. 9892.**

**Ohlásiť požiar je možné aj ktorémukoľvek pracovníkovi SBS.**

- c) Administratívno-prevádzková budova a parkovací dom (APB), Ivanská cesta 93, Bratislava:  
Ohlasovňa požiarov je v miestnosti SBS na prízemí pri prechode z administratívnej budovy do prevádzkovej budovy.

**Telefónne číslo: 02 / 4857 1112 alebo kl. 1112.**

**Ohlásiť požiar je možné aj ktorémukoľvek pracovníkovi SBS.**

7. Poskytovateľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov a prípadne i osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch objednávateľa s vedomím poskytovateľa, o spôsobe oznámenia požiaru podľa požiarno-poplachových smerníc.
8. Poskytovateľ je povinný oznámiť bezodkladne objednávateľovi každý požiar, ktorý vznikol v priestoroch objednávateľa.
9. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať odbornú prípravu a školenie o ochrane pred požiarimi svojich zamestnancov a v prípade potreby i u osôb, ktoré sa zdržiavajú s jeho vedomím v priestoroch objednávateľa alebo tam konajú činnosti.
10. Poskytovateľ je povinný v priestoroch objednávateľa v spolupráci s objednávateľom a s jeho súhlasom, určiť vzhľadom na charakter vykonávaných prác miesta s zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označiť ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o ochrane pred požiarimi. Ďalej je povinný trvalo udržiavať voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom, ďalším vecným prostriedkom ochrany pred požiarimi a pod.
11. Pokiaľ je v priestoroch objednávateľa inštalovaná elektrická požiarňa signalizácia napojená na signalizačný pult stálej služby objednávateľa alebo hasičskej jednotky, poskytovateľ je povinný umožniť vstup do takýchto priestorov v prípadoch signalizácie požiarneho poplachu alebo podozrenia na vznik požiaru. Táto povinnosť poskytovateľa platí aj pre priestory bez elektrickej požiarnej signalizácie v prípadoch, kedy je priestor objednávateľa uzatvorený (napr. mimopracovnom čase) a je podozrenie na vznik požiaru.
12. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky o ochrane pred požiarimi ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

### **III. Režim pre vstup a pohyb osôb a vjazd a pohyb vozidiel**

1. Vstup osôb do areálu letiska je možný za týchto podmienok:
  - a) zamestnanci poskytovateľa vstupujú do areálu letiska na základe dočasného povolenia k vstupu (pre externých zamestnancov), vydaného prevádzkovateľom letiska,
  - b) dočasné povolenie k vstupu sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú príslušným útvarom prevádzkovateľa letiska,
  - c) zamestnanci poskytovateľa ako aj ostatné osoby, sú povinné dodržiavať príkazy a pokyny členov Útvary letiskovej ochrany a na požiadanie preukázať svoju totožnosť,
  - d) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov, zvlášť po plochách pre pohyb leteckej a zvláštnej techniky. Osoby poskytovateľa sa môžu pohybovať v priestoroch objednávateľa len na základe prenosného návštevníckeho vstupného povolenia pre peších alebo pre motorové vozidlá,

- e) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby:
- boli odobraté dočasné povolenia k vstupu zamestnancom poskytovateľa pri ukončení pracovného pomeru alebo obchodného vzťahu s objednávateľom a vrátené útvaru, ktorý ich vyhotovil
  - boli včas vystavovateľovi dočasného povolenia k vstupu oznámené všetky skutočnosti, ktoré menia pôvodné vstupné povolenie, zvlášť čo sa týka účelu, platnosti a priestoru vstupu;
- f) poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím alebo zneužitím vstupných povolení jeho zamestnancami, ako aj za škody, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku objednávateľa alebo ostatných osôb alebo firiem v priestoroch letiska v dôsledku neoprávneného vstupu svojich zamestnancov.
2. Vstup osôb do areálu Administratívno-prevádzkovej budovy (APB) v Bratislave je možný za týchto podmienok:
- a) zamestnanci poskytovateľa vstupujú do areálu APB na základe dočasného povolenia k vstupu (pre externých zamestnancov), vydaného zodpovedným zamestnancom LPS SR, š.p.,
- b) dočasné povolenia k vstupu sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú príslušným útvarom LPS SR, š. p.;
- c) zamestnanci poskytovateľa ako aj ostatné osoby, sú povinné dodržiavať príkazy a pokyny príslušných vedúcich zamestnancov pracovísk a na požiadanie preukázať svoju totožnosť;
- d) je zakázané pohybovať sa mimo určených priestorov, zvlášť v objekte prevádzkovej budovy. Osoby poskytovateľa sa môžu pohybovať v priestoroch objednávateľa len na základe prenosného návštevníckeho vstupného povolenia pre peších alebo pre motorové vozidlá;
3. Pre pohyb vozidiel platia tieto všeobecné pokyny:
- a) vjazd vozidiel do areálu letiska je možný len na povolenie vydávané príslušným útvarom prevádzkovateľa letiska podľa osobitných predpisov; na vjazd vozidiel do areálu APB v Bratislave je potrebné povolenie vydané príslušným zamestnancom LPS SR, š. p.
- b) povolenia k vjazdu vozidiel sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca objednávateľa a schvaľujú príslušným útvarom prevádzkovateľa letiska;
- c) povolenia na vjazd do APB v Bratislave sa vybavujú prostredníctvom určeného zamestnanca LPS SR, š.p.
- d) V areáli letiska a v areáli APB v Bratislave sú vodiči povinní:
- dodržiavať ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ustanovenia miestnych dopravných prevádzkových poriadkov, stanovené obmedzenie rýchlosti,
  - venovať zvlášť zvýšenú pozornosť pohybu chodcov v areáli a na komunikáciách,
  - neparkovať na pohotovostných komunikáciách letiska,
  - pohybovať sa vozidlom len po určených komunikáciách,
  - v parkovacom dome je, s výnimkou 4. nadzemného podlažia, zakázané parkovanie motorových vozidiel poháňaných LPG.

V Bratislave, dňa ..

Za objednávateľa

.....  
Branislava Dian  
referent BOZP a PO

Za poskytovateľa:

.....  
Stefan Vaško  
konateľ