



24ZZS7001001000H

EIC kód Odborného miesta

121469048

Číslo zmluvy

5100001931

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Michal Vajanský vedúci správy energetických zariadení Adrián Labuda špecialista správy ener.zariadení Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX
Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky Bratislava KLEMENSOVA 8, 811 09 BRATISLAVA IČO: 31 364 501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121 Zapísaný v OR, OS Bratislava I oddiel Sa vložka číslo 312/B Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. FRANTIŠEK HORNÁK, Vedúci RSŽE Bratislava Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu/kód banky 1248215253/0200 IBAN: SK16 0200 0000 0012 4821 5253 BIC (SWIFT): SUBASKBX

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 13.5.2015 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



ZOPCAB4A665500DC3B6DE10000000AFD7EB64



II. Špecifikácia pripojenia

2.1	Špecifikácia odberného miesta				
	LIPOVÁ 11 BL, zastávka, 900 84 BÁHOŇ	NN	3f x 50 (A)	1T	NIE
	a) Adresa Odberného miesta	b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2	Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)				
	125,82	25,16	150,98	121469048	
	Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3	Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „**Obchodné podmienky pripojenia**“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu. Žiadateľ obdrží štyri rovnopisy, Prevádzkovateľ jedno vyhotovenie.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 4.6.2015

Miesto, dňa

Ing. Michal Vajanský, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Adrián Labuda, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Ing. FRANTIŠEK HORŇÁK, Vedúci RSŽE Bratislava

Podpis

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
(zmena MRK z 3 x 32 na 3 x 50 A)

Labuda Adrián , správa energetických zariadení
adrian.labuda@zsdisk.sk

2. Deliace miesto :

Poistkový spodok v rozpojovacej isticej skrini NN na PB

3. Zo strany Žiadateľa

- prípojka pre pôvodný odber je jestvujúca
- pred schválením pripojenia je nutné posúdenie jestvujúcej prípojky a RE z hľadiska dimenzie a konštrukcie RE navyšovanej kapacity MRK 3 x 50 A oprávneným projektantom . (nutné doručiť doklad forma PD .)
- v prípade zásahu do jestvujúcej prípojky zaslať pred realizáciou príslušnú PD NN prípojky vrátane RE na odsúhlasenie
- Po podpísaní zmluvy a uhradení pripojovacieho poplatku žiadateľ zabezpečí .
- Vypracovanie projektovej dokumentácie NN prípojky a merania RE z hľadiska posúdenia jej jestvujúcej dimenzie pre zvýšenú požadovanú kapacitu ee. a predloží na odsúhlasenie pred realizáciou !
- -rozмеры RE pre možnosť montáže dvojtarifného merania (výška min. 400 mm, š. min.380 mm), doložiť atest od rozvádzača
- elektroinštalácia musí umožňovať blokovanie elektrického vykurovania a ohrevu vody . Z tohto dôvodu je potrebné pripraviť elektromerový rozvádzač RE na montáž prijímača HDO, plombovateľný istič HDO do 1x 6A a modrý blokovací kábel s jednoznačným označením .Pre stavebný prúd sa dvojtarifné meranie neumožňuje !

Pripomíname, sadzbu DD5 možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými priamovýhrevnými spotrebičmi alebo tepelným čerpadlom na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa aj na varenie využíva elektrina, so zabezpečením technického blokovania priamovýhrevných častí v čase platnosti VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom, cez oddeľujúce relé , ktorý určí dodávateľ.

Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na <http://www.zsdisk.sk/sk/O-spolocnosti/P-redpisy-prevadzkovateľa> na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom.

- výmenu hl.ističa pred elektromerom na vlastné náklady podľa zmluvných hodnôt .
- odpломbovanie hl.ističa z dôvodu výmeny nahlási na zákaznícke centrum 0850 333 999 Západoslovenská distribučná a.s.
- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.
- Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič max. dimenzie 3x50A v, char.B.
- Po ukončení elektroinštalčných prác najneskôr do 10 pracovných dní žiadame dodať príslušnému špecialistovi správy energ. zariadení :

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

- 1 X originál správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia NN prípojky a RE v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z .
- Pre uzavretie zmeny a znovuzaplombovanie zmluvného hl.ističa v " Zmluve o dodávke elektriny – oprávnení odberateľa a Zmluvy o distribúcii elektriny" kontaktuje vybraného obchodníka s ee najneskôr do 20 dní po realizovaní výmeny