



Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 621256 zo dňa 14.12.2006

Číslo zmluvy: **621256**
Číslo odberného miesta: **2221250000**
Názov odberného miesta: **Organizačná zložka Slov.rozh.-Mýtna 1**

Odberateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , 845 45 Bratislava
IČO: 47232480 DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXXXXX

Dodávateľ:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542 DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX

Týmto dodatkom sa nahrádza Príloha č. 1 – Prihláška k odberu tepla zo dňa 14.12.2006, neoddeliteľná súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla novou Prílohou č. 1 – Prihláška k odberu tepla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy na dodávku a odber tepla č. 621256 týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Dátum potvrdenia:
Dodávateľ:

Dátum potvrdenia:
Odberateľ:

Ing.Vladimír Raček
predseda Predstavenstva
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

Ing. Ján Čižmár
podpredseda Predstavenstva
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.



PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

Číslo zmluvy: **621256**

Odborné miesto:

Primár

2221250000

Názov odber. miesta:

Organizačná zložka

Slov.rozh.-Mýtna 1

Odberateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kapitola 1 Č.
účtu:

Banka:

OKEČ:

47232480

2023169973

SK2023169973

XXXXXX

XXXXXX

Dátum začatia odberu: 13.01.2011

Teplonosné médium **horúca voda** o teplote:

vo vykurov. období pri -12 °C max.:

130 °C

mimo vykurov. obdobia max.:

75 °C

Tlak v horúcovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu 2,0 MPa**Teplota vratnej vody** nesmie prekročiť:

vo vykurov. období pri -12 °C max.:

60 °C

mimo vykurovacieho obdobia max.:

50 °C

Entalpia odobratého média pre
doplňovanie:

vo vykurovacom období:

0,2512

mimo vykurovacieho obdobia:

0,2093

Dohodnutý výkon:

vo vykurovacom období:

5,000

MW

mimo vykurov. obdobia:

3,550

MW

Zariadenie odberateľa o maximálnom príkone **5,000 MW** je pripojené na tepelnú sieť dodávateľa
v mieste: OST 2125 Mýtna

Priemer prípojky:

/ DN 0,00

Dĺžka prípojky:

0,00 m

DN 0,00

Dodávka tepla je meraná:

a) v mieste: Organizačná zložka Slov.rozh.-Mýtna 1

b) druh merania:

Meraná veličina:	Výrobca:	Typ určeného meradla:	Typ určeného meradla:
1. D	Zenner	V_ETW-K_DN15	
2. D	Zenner	V_ETW-K_DN15	
3. QC1-zima	Kamstrup/V.I.Trade	K_MULTICAL_602	P_ULTRAFLOW54DN100
4. QC2-leto	Kamstrup/V.I.Trade	K_MULTICAL_601	P_ULTRAFLOW_DN65

Typ stavebnej sústavy:

Celková plocha bytov :	0,00 m ²	Počet bytov. :	0
Celkový objem bytov :	0,00 m ³	Svetlá výška bytov:	0,00 m
Celk. plocha nebytových priestorov :	0,00 m ²	Svetlá výška nebytových priestorov	
Celk. objem nebytových priestorov :	0,00 m ³	:	0,00 m
Celková plocha (byty, nebyt. priest.):	0,00 m²		0,00 m³

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Dodávateľ:

Odberateľ:

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku
obchodno - ekonomického

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS