



Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 660143 z 19.12.2005

Číslo zmluvy: **660143**
Číslo odberného miesta: **6660140000**
Názov odberného miesta: **Organiz. zložka Slov.tel-Mlynská dolina**

Odberateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina , 845 45 Bratislava
IČO: 47232480 DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXXXXX

Dodávateľ:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542 DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX

Týmto dodatkom sa nahrádza Príloha č. 1 – Prihláška k odberu tepla zo dňa 19.12.2005, neoddeliteľná súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla novou Prílohou č. 1 – Prihláška k odberu tepla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy na dodávku a odber tepla č. 660143 týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Dátum potvrdenia:
Dodávateľ:

Dátum potvrdenia:
Odberateľ:

Ing. Vladimír Raček
predseda Predstavenstva
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

Ing. Ján Čižmár
podpredseda Predstavenstva
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.



PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

Číslo zmluvy: 660143

Odberné miesto:

Primár

6660140000

Názov odber. miesta:

Organiz. zložka Slov.tel-

Mlynská dolina

Odberateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

IČO:	DIČ:	IČ DPH:	Kapitola 1 Č. úctu:	Banka:	OKEČ:
47232480	2023169973	SK2023169973	XXXXXX	XXXXXX	

Dátum začatia odberu: 13.01.2011

Teplonosné médium **horúca voda** o teplote:

vo vykurov. období pri -12 °C max.:

130 °C

mimo vykurov. obdobia max.:

75 °C

Tlak v horúcovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu 2,0 MPa**Teplota vratnej vody** nesmie prekročiť:

vo vykurov. období pri -12 °C max.:

60 °C

mimo vykurovacieho obdobia max.:

50 °C

Entalpia odobratého média pre
doplňovanie:

vo vykurovacom období:

0,2512

mimo vykurovacieho obdobia:

0,2093

Dohodnutý výkon:

vo vykurovacom období:

11,200

MW

mimo vykurov. obdobia:

1,350

MW

Zariadenie odberateľa o maximálnom príkone **19,560 MW** je pripojené na tepelnú sieť dodávateľa v mieste: fakturačného merača tepla umiestneného v kolektore STV.

Priemer prípojky:

/ DN 300,00

Dĺžka prípojky:

595,00 m

**DN
300,00**

Dodávka tepla je meraná:

a) v mieste: Organiz. zložka Slov.tel-Mlynská dolina

b) druh merania:

Meraná veličina:	Výrobca:	Typ určeného meradla:	Typ určeného meradla:
1. C2	Kamstrup/V.I.Trade	K_MULTICAL_601	P_ULTRAFLOW_DN150
2. D/84	Kamstrup A/S	PV_MULTIC61TUVDN20	
3. C	Kamstrup/V.I.Trade	K_MULTICAL_602	P_ULTRAFLOW54DN100
4. D/82	Kamstrup/V.I.Trade	PV_MULTIC62TUVDN25	
5. D/81	Sensus	PV_MTAN-K DN20	
6. D/83	Sensus	PV_MTAN-K DN20	
7. doplňovanie	Sensus	PV_MULTIC62TUVDN15	

Typ stavebnej sústavy:

Celková plocha bytov :	0,00 m ²	Počet bytov. :	0
Celkový objem bytov :	0,00 m ³	Svetlá výška bytov:	0,00 m
Celk. plocha nebytových priestorov :	0,00 m ²	Svetlá výška nebytových priestorov	
Celk. objem nebytových priestorov :	0,00 m ³	:	0,00 m
Celková plocha (byty, nebyt. priest.):	0,00 m²		0,00 m³

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Dodávateľ:

Odberateľ:

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku
obchodno - ekonomického

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS