

Príloha č.: 2 k zmluve č.: PZ00012499\_005  
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \Psi$$

- Q množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m<sup>3</sup>/rok  
H<sub>z</sub> ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,7135 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/rok  
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m<sup>2</sup>  
Ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- |   |  |        |
|---|--|--------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)                                   | Ψ=0,90 |
| B | čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy | Ψ=0,40 |
| C | dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)  | Ψ=0,05 |

Odberateľ: Inštitút pre prac. rehabilitác občanov so zdrav. postihnutím

Adresa odberného miesta: Mokrohájska 1, Bratislava  
Odborné miesto: OM00002908  
Technické číslo : 1-56700-000

A	5 521,00	x	0,90	=	4 968,90	m <sup>2</sup>
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m <sup>2</sup>
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m <sup>2</sup>
<b>Redukovaná plocha spolu</b>	<b>5 521,00</b>			<b>=</b>	<b>4 968,90</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>Množstvo vôd z povrchového odtoku</b>	<b>4 968,90</b>	<b>x</b>	<b>0,7135</b>	<b>=</b>	<b>3 545,3102</b>	<b>m<sup>3</sup>/rok</b>