

24ZZS4080783000R

EIC kód Odborného miesta

121487398

Číslo zmluvy

5100001931

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

<p>Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenaova 6, 816 47 Bratislava</p> <p>IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048</p> <p>Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.</p> <p>Ďalej len „Prevádzkovateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Mrkvica vedúci správy energetických zariadení Ing. Roman Vágo špecialista správy ener.zariadení</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>
<p>Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky Bratislava KLEMENSOVA 8, 811 09 BRATISLAVA</p> <p>IČO: 31 364 501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121</p> <p>Zapísaný v OR, OS Bratislava I oddiel Sa vložka číslo 312/B</p> <p>Ďalej len „Žiadateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. FRANTIŠEK HORŇÁK, Vedúci RSŽE Bratislava</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky 2647000078/1100 IBAN: SK14 1100 0000 0026 4700 0078 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „**DS**“) zo dňa 28.8.2015 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



ZOPC64F4F155B3A6DB61E1000000AFD7EB64

II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta	CES NOVOZÁMOCKÁ 6 PR, prekladisk, 949 05 NITRA	NN	3f x 250 (A)	2T	NIE
a) Adresa Odberného miesta		b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)	908,70	181,74	1090,44	121487398	
	Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy	30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „**Obchodné podmienky pripojenia**“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu. Žiadateľ obdrží štyri rovnopisy, Prevádzkovateľ jedno vyhotovenie.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 20.10.2015

Miesto, dňa

Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Ing. Roman Vágo, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, dňa

Ing. FRANTIŠEK HORŇÁK, Vedúci RSŽE Bratislava

Podpis

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity z 3x120 A na 3x250 A pre existujúce odberné miesto.

Vybauje: Ing. Roman Vágo, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení STRED.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk

2. Deliace miesto

Poistkové spodky na vývode č. 3 z TS 0051-090.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi

3.2 vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta zemným káblom typu NAYY J 4x240 mm²

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača, ako meracieho miesta pre polopriame meranie spotreby elektriny, ktorý musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste - min. 1 m od objektu transformačnej stanice, s krytím IP 43/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom v oplotení pozemku, na verejne prístupnom mieste s nasledovnou špecifikáciou:

- hlavný trojfázový istič s $I_n = 250$ A, s vypínacou charakteristikou "B", $I_r = 250$ A, s charakteristikou podľa STN EN 60 947-2,
- meracie transformátory prúdu o prevode 250/5 A, trieda presnosti 0,5S %, 10 VA,
- prístrojové transformátory prúdu musia byť umiestnené v oddelenej časti skrini merania,
- pre prúdové obvody merania použiť vodiče typu CY 4 mm², lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou
- pre napäťové obvody merania použiť vodiče typu CY 2,5 mm², lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou
- trojfázový istič napäťových obvodov s $I_n = 6$ A s vypínacou charakteristikou B so zapojením pred hlavný istič,
- skúšobná svorkovnica typu ZS1B v horizontálnej polohe,
- elektromerový rozvádzač musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť spínač hromadného diaľkového ovládania (HDO), resp. sadzbový spínač a komunikačný modul,

3.4 vybuduje elektrickú inštaláciu miesta spotreby za elektromerom.

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:

- 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,
- 1x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podľa bodov 3.2. a 3.3. potvrdený oprávneným zhotoviteľom
- 1 x fotokópiu atestov od meracích transformátorov prúdu (v čase pripojenia nie starších ako 12 mesiacov od úradného overenia).

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999.

Realizáciu výmeny meracích transformátorov prúdu je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy minimálne 7 dní vopred.

Termín je potrebné dohodnúť prostredníctvom nasledovných kontaktov: Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk