

Špecifikácia činností starostlivosti a podpory ASHZ DC BA a ZDC NR.

A) Prevádzkový stav DC BA a ZDC NR

I. Kontroly ASHZ a EPS:

Obsah mesačnej kontroly

Obsah mesačnej kontroly určuje technická norma, ak obsah kontrol nie je určený v technickej norme alebo ustanovený vo vyhláske č. 169/2006 Z.z., obsah kontrol upravuje prevádzkový predpis výrobcu alebo zhotoviteľa stabilného hasiaceho zariadenia.

Mesačnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené údržbou stabilného hasiaceho zariadenia.

Obsah štvrťročnej kontroly

Obsah štvrťročnej kontroly určuje technická norma, ak obsah kontrol nie je určený v technickej norme alebo ustanovený vo vyhláske č. 169/2006 Z.z., obsah kontrol upravuje prevádzkový predpis výrobcu alebo zhotoviteľa stabilného hasiaceho zariadenia.

Štvrťročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa, ktorá je odborne spôsobilou osobou na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Obsah polročnej kontroly

Obsah polročnej kontroly určuje technická norma, ak obsah kontrol nie je určený v technickej norme alebo ustanovený vo vyhláske č. 169/2006 Z.z., obsah kontrol upravuje prevádzkový predpis výrobcu alebo zhotoviteľa stabilného hasiaceho zariadenia.

Polročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa, ktorá je odborne spôsobilou osobou na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Obsah ročnej kontroly

Obsah ročnej kontroly určuje technická norma, ak obsah kontrol nie je určený v technickej norme alebo ustanovený vo vyhláske č. 169/2006 Z.z., obsah kontrol upravuje prevádzkový predpis výrobcu alebo zhotoviteľa stabilného hasiaceho zariadenia.

Ročnú kontrolu a prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia, o čom vydáva písomný doklad. Ak sa vykoná ročná kontrola, nie je nutné vykonávať dennú, týždennú, mesačnú, štvrťročnú a polročnú kontrolu, pripadajúcu na termín vykonania ročnej kontroly.

Pri vykonaní ročnej kontroly sa mesačná, štvrťročná a polročná kontrola nevykonáva.

II. Vykonávanie kontroly a merania únikov fluorovaných skleníkových plynov – hasiacej látky FM 200 v zmysle predpisov:

- Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006;
- Vyhláska MŽPSR č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- dodávateľ odovzdá informácie o vykonaných kontrolách a meraní únikov, doplnení a celkových množstvách fluorovaných skleníkových plynov Objednávateľovi s údajmi za príslušný kalendárny rok vždy k 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Objednávateľ na základe poskytnutých údajov bude plniť povinnosti v zmysle platnej legislatívy.

III. Vykonávanie kontroly, odborných prehliadok a skúšok VTZ ASHZ v zmysle predpisu:

- Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,

B) Zakonzervovaný stav – ZDC NR

I. Kontroly ASHZ a EPS:

Pri zakonzervovanom stave bude zariadenie ASHZ dočasne deaktivované.

Obsah ročnej kontroly

Ročné kontroly EPS sa budú vykonávať v zmysle vyhl. 726/2002 Z.z., kontroly bude vykonávať dodávateľ fyzickou osobou s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie

II. Vykonávanie kontroly a merania únikov fluórovaných skleníkových plynov (hasiacej látky FM 200) v zmysle:

Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006;

Vyhláška MŽPSR č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Dodávateľ odovzdá informácie o vykonaných kontrolách a meraní únikov, doplnení a celkových množstvách fluorovaných skleníkových plynov Objednávateľovi s údajmi za príslušný kalendárny rok vždy k 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Objednávateľ na základe poskytnutých údajov bude plniť povinnosti v zmysle platnej legislatívy.

III. Vykonávanie kontroly, odborných prehliadok a skúšok VTZ ASHZ v zmysle:

Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,