

24ZS87011700003

EIC kód Odberného miesta

121538666

Číslo zmluvy

5100049189

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

<p>Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava</p> <p>IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048</p> <p>Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.</p> <p>Ďalej len „Prevádzkovateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Mrkvica vedúci správy energetických zariadení Oto Veres špecialista správy ener.zariadení</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>
<p>Žiadateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky</p> <p>IČO: 17 336 112 DIČ: 2021068324 IČ DPH: SK2021068324</p> <p>Zapísaný v ŽR, ObÚ Nové Zámky vložka číslo -</p> <p>Ďalej len „Žiadateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: MUDr. IMRICH MATUŠKA</p> <p>Ing. Tomáš Valaška, ACCA, námestník riaditeľa</p> <p>Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód banky 20637172/0200 IBAN: SK76 0200 0000 0000 2063 7172 BIC (SWIFT): SUBASKBX</p>

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 23.2.2016 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálo-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



ZOPC1C12E756E04FA021E10000000A0FD7EB93

II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta SLOVENSKÁ 11 VO, NEMOCN, 940 52 NOVÉ ZÁMKY	VN	910 (kW)	1T	NIE
a) Adresa Odberného miesta	b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)	3911,76		121538666	
3259,80	651,96			
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zariadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 16.3.2016

Miesto, dňa

Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Oto Veres, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Miesto, r

MUDr. IMRICH MATUŠKA

Podpis

Ing. Tomáš Valaška, ACCA, námestník riaditeľa

Podpis

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity z 850 kW na 910 kW na existujúcom odbernom mieste žiadateľa.

Vybavuje: Oto Veres, Západoslovenská distribučná, a.s., Regionálna správa energetických zariadení Stred.
Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk

2. Deliace miesto:

Káblové koncovky napájacieho vedenia VN vo VN rozvádzači transformačnej stanice 22/0,4kV TS 0039-089

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

osadenie elektromerového rozvádzača žiadajme umiestniť do plastovej USM skrine, káble je potrebné zosúladiť s aktuálnou normou. Zvýšenie MRK pre meranie spotreby je nutné vykonať s doplnením meracích transformátorov MTN + PTP na trojfázový systém s prevodom PTP 30/5, v triede presnosti 0,5S, 10VA a MTN 22000/100 v triede presnosti 0,5 s 30VA

- pre prúdové obvody merania použiť vodiče typu CY 4 mm², lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou
- pre napätové obvody merania použiť vodiče typu CY 2,5 mm², lankové vodiče musia byť ukončené káblovou koncovkou
- trojfázový istič napätových obvodov s $I_n=6A$ s vypínacou charakteristikou B so zapojením pred hlavný istič,
- skúšobná svorkovnica typu ZS1B v horizontálnej polohe,
- elektromerový rozvádzač musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť spínač hromadného diaľkového ovládania (HDO), resp. sadzbový spínač a komunikačný modul,

vybuduje elektrickú inštaláciu miesta spotreby za elektromerom.

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:

- 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,
- 1 x fotokópiu atestov od meracích transformátorov prúdu (v čase pripojenia nie starších ako 12 mesiacov od úradného overenia).

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999.

Realizáciu výmeny meracích transformátorov prúdu je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy minimálne 7 dní vopred.

Termín je potrebné dohodnúť prostredníctvom nasledovných kontaktov:

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk