



PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

Číslo zmluvy: 621483

Odborné miesto:

Primár

2221480000

Názov odber. miesta:

Min.fin.Štefanov.5

Odberateľ:

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Číslo zmluvy odberateľa: 460000023701

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IBAN:

00151742

SK5981800000007000001400

Zmena v prihláške:* od 01.04.2016 nainštalované meradlo na doplňovanie

Teplonosné médium **horúca voda** o teplote:
Sústava CZT Bratislava východ

vo vykurov. období pri -11 °C max.:
mimo vykurov. obdobia max.:

115 °C
75 °C

Tlak v horúcovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu 2,0 MPa

Teplota vratnej vody nesmie prekročiť:

vo vykurov. období pri -11 °C max.:
mimo vykurovacieho obdobia max.:

60 °C
50 °C

Entalpia odobratého média pre doplňova-
nie:

vo vykurovacom období:

0,2512

mimo vykurovacieho obdobia:

0,2093

Dohodnutý odber obehovej vody:

0,00 m³/hod.

Dohodnutý výkon:

vo vykurovacom období: 1,500

MW

mimo vykurov. obdobia: 0,102

MW

Zariadenie odberateľa o maximálnom príkone **1,990 MW** je pripojené na tepelnú sieť dodávateľa
v mieste: OŠ 1 Leškova

Priemer prípojky:

DN 125,00

/ DN 125,00

Dĺžka prípojky:

9,00 m

Dodávka tepla je meraná:

a) v mieste: Min.fin.Štefanov.5

b) druh merania:



Meraná veličina:	Výrobca:	Typ určeného meradla:	Typ určeného meradla:
1. C	Kamstrup A/S	K_MULTICAL_601	P_ULTRAFLOW_DN80
2. doplňovanie *	Kamstrup/V.I.Trade	PV_MULTIC61TUVDN15	

Typ stavebnej sústavy:

Celková plocha bytov :	0,00 m ²	Počet bytov. :	0
Celkový objem bytov :	0,00 m ³	Svetlá výška bytov:	0,00 m
Celk. plocha nebytových priestorov :	0,00 m ²	Svetlá výška nebyto- vých priestorov:	0,00 m
Celk. objem nebytových priestorov :	0,00 m ³		
Celková plocha (byty, nebyt. priest.):	0,00 m²	0,00 m³	

Dátum potvrdenia: 28. APR. 2016


Dátum potvrdenia: 28. APR. 2016

Odberateľ:

Dodávateľ:



Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu



Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku
obchodno - ekonomického