

Celkový prehľad jednotlivých druhov EZ špecifikovaných v predbežnom zozname elektrických zariadení - tab. 1

Farba tab.1	Popis skupiny zariadení	Celkový počet EZ	Elektrické zariadenia			EZ vyhovuje do daného priestoru - Zóny	EZ nevyhovuje do daného priestoru - Zóny	Chýbajú podklady o parametroch EZ pre určenie vhodnosti EZ do daného priestoru - Zóny	Chýbajú podklady o umiestnení EZ v priestore
			s identifikovaným typom a parametrami	s identifikovaným typom, bez parametrov	s neidentifikovaným typom				
	Zariadenia identifikované v dokumentácii aj v prevádzke, ktoré sú umiestnené v zóne 22	168	103 z toho 12 ¹⁾	12	53	98	5	65	
	Zariadenia identifikované v dokumentácii aj v prevádzke, ktoré sú umiestnené v zóne 21	12	12			12			
	Zariadenia identifikované v dokumentácii aj v prevádzke, ktoré sú umiestnené mimo zón s nebezpečenstvom výbuchu	69	46	1	22	46		23	
	Zariadenia neidentifikované v prevádzke na zariadeniach zauhľovania. Zariadenia sú identifikované iba na základe poskytnutej projektovej dokumentácie vrátane ich typov a parametrov - nie je identifikované ich umiestnenie - zóna	64	21	9	34			43	64 z toho 43 ³⁾
	Zariadenia identifikované v dokumentácii aj v prevádzke, ktoré majú rovnaké funkčné označenie napr. K33, K34 pri viacerých zariadeniach rovnakého typu (opakovanie je 2 až 3krát)	4 ²⁾	2 ²⁾		2 ²⁾			2 ²⁾	
	Celkom	317	184 z toho 12 ¹⁾	22	111	156	5	133	66

Poznámka: 1) - zariadenie bolo pri obhliadke identifikované raz a na základe vyjadrenia prevádzky o použití rovnakých typov boli parametre zariadenia priradené aj ostatným EZ tohto typu

2) - uvedené zariadenia sú opakujúce sa 2 až 3-krát t.j. celkový počet je cca 12 zariadení

3) - chýbajú podklady o type a parametroch EZ