



Dátum: 04.05.2020



A horizontal number line with tick marks at 0, 2.5, 5, and 10 m.

Informácie (priestorové údaje) publikované na mapovom portáli SVP, š.p. nie sú použiteľné na právne úkony.  
©SVP, š.p., ©VÚVH, ©ÚGKK, ©Eurosense s.r.o., ©Geodis s.r.o. | Všetky práva vyhradené.





SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepny závod Košice  
Dumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Dunajca a Popradu  
Levočská 852/31, 058 01 Poprad

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dátum:           |           |
| Ev. číslo:       | Č. spisu: |
| Prílohy: /<br>1X | Vybavuje: |

Obec Veľká Lomnica  
Tatranská 175/23  
059 52 Veľká Lomnica

Váš list/zo dňa  
OBECVL/S2019/00620/2830-Na

Naše číslo  
CS SVP OZ KE 3741/2019/2

Vybavuje/linka

Poprad

Vec

Chodník - ul. Železničná, Veľká Lomnica - stanovisko

Listom nám doručeným dňa 19. 08. 2019, ste nás požiadali o stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby „Chodník - ul. Železničná, Veľká Lomnica“ v k. ú. Veľká Lomnica pre stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho chodníka, ktorý zabezpečuje prepojenie z ulice Železničnej na autobusovú zastávku. Rekonštruovaný chodník je situovaný na parcelách č. KN-C 3017/220, 313/24, 365/3, 365/1, ktoré sú vo vlastníctve investora, so zásahom do pozemku par. č. KN-C 4754/1, vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., na ktorom bude realizovaná aj úprava koryta. Tým, že časť chodníka v mieste lomu terajšej trasy je podmyvaná Skalnatým potokom (HCP 3-01-02), navrhuje sa v rámci rekonštrukcie s posunom trasy chodníka o cca 2,0 m od brehu potoka. V rámci stavby je navrhovaná aj rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia (VO) s doplnením lúčov VO a so zmenou trasy kábla, posunom k novému oploteniu.

Samotná rekonštrukcia chodníka SO 01 bude pozostávať z:

- odstránenia pôvodného chodníka, terénnych stupňov z betónovej dlažby a betónového rigola pozdĺž chodníka, ako aj z odstránenia ocelevej konštrukcie, podpierajúcej jeho časť z dosák;
- vybudovania nového chodníka a terénnych stupňov;
- úpravy brehu potoka, zabráňujúcej jeho podmyvanie;

Chodník aj terénne stupne budú zo zámkovej dlažby lemované obrubníkmi neskosenými (15 x 26 x 100 cm), ktoré svojou veľkosťou budú zabezpečovať aj prípadný prejazd techniky pri čistení a úpravách brehu. Pozdĺž terénnych stupňov je v dĺžke 10,0 m navrhované zábradlie z oceľových trubiek Ø 60 mm. Stĺpiky zábradlia budú osadené do betónových pátiok 40 x 40 x 75 cm.

Úprava pravého brehu potoka v mieste podmytia je navrhovaná kamennou rovinou hr. 25 cm so zaliatím škár v celkovej dĺžke 19,20 m. Kamenná rovina bude na dne potoka opretá o brehovú pátku TBM 19-120 (500 x 500 x 1200 mm). Svah bude v sklone 1 : 1,25. Navrhovaná je aj úprava dna potoka v totožnej dĺžke kamenným záhozom z lomového kameňa v hrúbke 30 cm.

Odvedenie povrchových vôd z chodníka bude zabezpečené navrhovaným pozdĺžnym a priečnym sklonom, usmerňujúcim povrchové vody do súbežného potoka. V mieste zrušenia terajšieho betónového rigola bude osadený uličný vpust, ktorý bude napojený na kanalizačnú vetvu, odvádzajúcu dažďové vody do potoka.

SO 02 rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia, rozvod sa urobí v káblovej ryhe a svietidlá sa umiestnia na stĺpy verejného osvetlenia. V rámci rekonštrukcie sa prevedie demontáž jestvujúcich svietidiel a stĺpov v počte 4 ks a odpojí sa starý kábel na stĺpe č. 01. Nové stĺpy verejného osvetlenia, ako aj káble, sa umiestnia ku chodníku v zelenom páse.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri  
Okružného súdu Bratislava I, oddiel P1, vložka číslo 113/S

Identifikačné údaje:  
IČO 36022047  
DIČ 2020060213  
IČ DPH SK 2020000213

Bankové spojenie:  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK68 0200 0000 0002 6000 8069  
BIC: SUBASKBX

Kontakt:  
riaditeľ  
spoločnosti

Telefón:  
052/772 20 85  
052/788 01 20

Fax:  
052/788 20 31  
052/774 28 85

Email:  
poprad@svp.sk  
podatelna.SPVP@svp.sk



Ako správca povodia rieky Poprad v zmysle ustanovení Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, Vám k uvedenej veci dávame nasledujúce

#### stanovisko:

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Chodník - ul. Železničná, Veľká Lomnica“ v k. ú. Veľká Lomnica pre stavebné konanie, súhlasíme za predpokladu splnenia našich podmienok:

- zahájenie prác pri vodnom toku oznámiť písomne min. 4 dni vopred;
- spevnenie pravého brehu previesť kamennou dlažbou hr. kameňa 25 cm, uloženou do betónového lôžka s prešpárovaním, príp. kamennou rovinaninou s hrúbkou kameňa min. 50 cm bez preliaria škár;
- opevnenie pravého brehu a dna vodného toku zhotovíť tak, aby nedošlo k zúženiu jeho koryta;
- za povodňovú ochranu v danom úseku počas prevádzkania prác v koryte vodného toku zodpovedá zhotoviteľ až do ich ukončenia;
- na vstup do koryta vodného toku je potrebný aj súhlas MO SRZ v Poprade;
- práce pri vodnom toku prevádzať tak, aby nedošlo k znečisteniu koryta vodného toku od stavebného odpadu, mazív a pohonných hmôt, prípadne znečistenie koryta okamžite odstrániť;
- úpravu koryta (vodná stavba) zrealizovanú v rámci rekonštrukcie chodníka, naša organizácia neprevezme do svojho majetku;
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy z dôvodu kontroly našich podmienok s predložením porealizačného zamerania predmetnej stavby s úpravou koryta;
- nové stĺpy verejného osvetlenia, ako aj káble, ktoré idú v súbehu s chodníkom, umiestniť pri oplôtení nie v blízkosti brehovej čiary vodného toku;
- na záber pozemku par. č. KN-C 4754/1, ktorý je vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., je potrebné majetkovoprávne usporiadanie formou zmluvného vzťahu;
- začiatok a koniec úpravy opevnenia koryta vodného toku doporučujeme zabezpečiť betónovými, prípadne kamennými prahmi;

Upozorňujeme Vás, že vlastník vodnej stavby (úprava koryta) je povinný podľa § 53 písm. a), e):

- udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov;
- odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej;

Ďalej Vás upozorňujeme:

- správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 vodného zákona, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou;

Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

#### Príloha

Projektová dokumentácia

Ing. Ladislav Bojko  
riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu

Co: 43213, 49210, 43SPIS