

ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST
a priemerná výška spotreby v jednotlivých mesiacoch-elektrická energia

P.č.	Identifikácia OM	SPOTREBA v MWh												SPOLU:
		január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	
	Odborné miesto s názvom:	Klenová - Hlavná budova												2 825,010
	Adresa odborného miesta:	Klenová 1, 833 10 Bratislava												
	EIC kód odborného miesta:	24ZZS80331500005												
	OM pripojené do sústavy na napäťovej úrovni:	NN												
	Typ merania:	238,120	221,220	237,360	217,200	215,820	240,400	265,180	263,630	220,280	238,100	229,000	238,700	
	Rezervovaná kapacita [A]:	3 x 1 000												
	Maximálna rezervovaná kapacita [A]:	3 x 1 000												
	Fakturácia:	Mesačná												
Dohodnutý účinník cos fi:	0,95-1,00													
2	Odborné miesto s názvom:	Klenová - Rádioterapia												425,697
	Adresa odborného miesta:	Klenová 1, 833 10 Bratislava												
	EIC kód odborného miesta:	24ZZS60286140002												
	OM pripojené do sústavy na napäťovej úrovni:	VN												
	Typ merania:	32,397	30,046	35,567	31,482	35,596	40,646	41,316	40,905	38,916	35,575	30,117	33,134	
	Rezervovaná kapacita [kW]:	115												
	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]:	300												
	Fakturácia:	Mesačná												
Dohodnutý účinník cos fi:	0,95-1,00													
3	Odborné miesto s názvom:	Vlárska - ubytovne												218,763
	Adresa odborného miesta:	Vlárska 10, 831 01 Bratislava												
	EIC kód odborného miesta:	24ZZS80798200001												
	OM pripojené do sústavy na napäťovej úrovni:	VN												
	Typ merania:	23,611	20,152	19,472	16,772	16,022	13,912	13,819	13,896	16,930	21,184	20,824	22,169	
	Rezervovaná kapacita [kW]:	85												
	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]:	125												
	Fakturácia:	Mesačná												
Dohodnutý účinník cos fi:	0,95-1,00													
4	Odborné miesto s názvom:	Chata Modra-Piesky												5,901
	Adresa odborného miesta:	Piesok 3779, 900 01 Modra												
	EIC kód odborného miesta:	24ZZS5203482000X												
	OM pripojené do sústavy na napäťovej úrovni:	NN												
	Typ merania:	C												
	Rezervovaná kapacita [A]:	3 x 40												
	Maximálna rezervovaná kapacita [A]:	3 x 40												
	Fakturácia:	Ročná												
Dohodnutý účinník cos fi:	0,95-1,00													
														3 475,371

V Bratislave, dňa 27.7.2016

V Bratislave dňa 25.8.2016

Dodávateľ: ZSE Energia,a.s.

Odberateľ: Národný onkologický ústav

Ing. Nikoleta Krecháčová
vedúca úseku korporátneho predaja

MUDR. Jozef Dolinský
riadiateľ

Ing. Imre Mészáros
vedúci Key Account managers