

24ZZS4000058140E

EIC kód Odberného miesta

121459261

Číslo zmluvy

5100000693

Číslo obchodného partnera

## Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

<p>Prevádzkovateľ: <b>Západoslovenská distribučná, a.s.</b> Čulenova 6, 816 47 Bratislava</p> <p>IČO: 36.361.518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048</p> <p>Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.</p> <p>Ďalej len „Prevádzkovateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Mrkvica vedúci správy energetických zariadení Ing. Roland Farkaš špecialista správy ener.zariadení</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSK8X</p>
<p>Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR PRIBINOVA 2, 821 09 BRATISLAVA</p> <p>IČO: 00 151 866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520</p> <p>Zapísaný v štatistickom registri SR Bratislava I vložka číslo -</p> <p>Ďalej len „Žiadateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Stanislav Kosiba</p> <p>Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód banky 7000181202/8180 IBAN: SK61 8180 0000 0070 0018 1202 BIC (SWIFT): SPSRSKBA</p>

### I. Predmet a účel Zmluvy

#### 1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 19.3.2015 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

#### 1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

#### 1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.





## II. Špecifikácia pripojenia

2.1	Špecifikácia odberného miesta				
	DOSTOJEVSKÉHO 14 - , p.1717/2, 934 01 LEVICE	NN	3f x 50 (A)	1T	NIE
	a) Adresa Odberného miesta	b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2	Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)				
	349,50	69,90	419,40	121459261	
	Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3	Čas plnenia predmetu Zmluvy	40 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia			

## III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „**Obchodné podmienky pripojenia**“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**  
**P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1**
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 1.4.2015

Miesto, dňa

Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Ing. Roland Farkaš, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

NITRA, 22.4.2015

Stanislav Kosiba

Podpis

## Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

### 1. Zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zabezpečí pripojenie prírodného vedenia nn v istiacej skrini č.041-33 na vývod č. 4 s istením poistkami 3x80A,

Predmetom technických podmienok je zriadenie nového odberného miesta s maximálnou rezervovanou kapacitou 3f x 50A.

Za Prevádzkovateľa DS vybavuje: Ing. Roland Farkaš, pracovisko: ul. Koháryho 101, Levice

### 2. Deliace miesto

Poistkové spodky na vývode č. 4 v existujúcej istiacej skrini č. 041-33 na ulici Dostojevského,

### 3. Zo strany Žiadateľa

Žiadateľ zabezpečí:

A, prírodné vedenie nn a odberného miesta podľa nasledujúcich technických podmienok:

- prírodné vedenie nn káblom minimálne NAYY-J 4x35mm<sup>2</sup>, od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač (ďalej len RE),
- umiestnenie RE na verejne prístupnom mieste s neobmedzeným prístupom z verejne prístupného miesta počas 24 hodín denne bez asistencie vlastníka,
- rozvádzač RE osadiť tak, aby stred číselníka elektromera bol vo výške 1000 až 1700 mm od upraveného terénu. Pred RE musí byť rovný voľný manipulačný priestor minimálne 800x800mm, RE s krytím min. IP 44/20,
- RE (celoplastový) s výzbrojou pre hlavný istič s In= 50A s charakteristikou B pre vedenia, priestor (š. v. h. 200x400x160 mm) pre osadenie trojfázového jednotarifného elektromera, priestor pre komunikačný modul (š. v. h. 170x230x160 mm) a rezervný priestor (š. v. h. 150x200x160 mm) pre relé HDO istený s ističom IJ2A, plombovateľný.
- v rozvádzači RE pre odbočky k elektromeru použiť vodiče CY silového privodu a vývodu do elektromeru, maximálny prierez 25 mm<sup>2</sup>, minimálny prierez doporučujeme 16 mm<sup>2</sup>, použitie lankových prepojovacích vodičov v rozvádzači RE je zakázané,

B, vypracovanie projektovej dokumentácie(v rozsahu realizačnej dokumentácie) na elektrické zariadenia uvedené v tejto prílohe.

Žiadateľ odovzdá Prevádzkovateľovi:

- 1 x realizačnú projektovú dokumentáciu,
- správu o odbornej prehliadke a skúške od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač,
- plány skutočného vyhotovenia potvrdené zhotoviteľom.

Projektová dokumentácia na elektrické zariadenie uvedené v tejto prílohe musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená Prevádzkovateľom na konečné odsúhlasenie.