

24ZS4033550000L

EIC kód Odberného miesta

121442579

Číslo zmluvy

5100000693

Číslo obchodného partnera

## Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

### Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: <b>Západoslovenská distribučná, a.s.</b> Čulenova 6, 816 47 Bratislava  IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048  Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo. 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.  Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení Ing. Zoltán Malý, špecialista správy ener.zariadení   Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX
--	--

Žiadateľ: <b>Ministerstvo vnútra SR</b> PRIBINOVA 2, 821 09 BRATISLAVA  IČO: 00 151 866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520  Zapísaný v štatistickom registri SR Bratislava I vložka číslo -  Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený: Ing. STANISLAV KOSIBA, riaditeľ centra podpory Nitra  Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. STANISLAV KOSIBA, riaditeľ centra podpory Nitra   Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód banky: 7000180023/8180 IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 BIC (SWIFT): SPSRSKBA
---	--

### I. Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je:
  - i.) záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa **24.11.2014** zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3. čl. III. tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
  - ii.) záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.
2. Účelom tejto Zmluvy je:
  - i.) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
  - ii.) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.
3. Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



ZOPC29437854932F980FE1000000AFD7EB63

II. Špecifikácia pripojenia				
1. Špecifikácia odberného miesta				
KOLLÁROVA 44, POZIAR, 952 01 VRÁBLE	NN	3f x 100 (A)	2T	NIE
a) Adresa Odberného miesta	b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2. Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)				
104,85	20,97	125,82	121442579	
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
3. Čas plnenia predmetu Zmluvy <b>30</b> dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.				

### III. Záverečné ustanovenia

- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky.
- Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.  
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1**
- Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom odberného miesta uvedeným v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy.
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude odberné elektrické/elektroenergetické zariadenie (ďalej len „zariadenie“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.



Bratislava, 28.11.2014

Miesto, dňa

Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Ing. Zoltán Malý, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Nitra, 5.12.2014

Miesto, dňa

Ing. STANISLAV KOSIBA, riaditeľ centra podpory Nitra

Podpis

## Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia



### 1. Zo strany prevádzkovateľa :

Predmetom technických podmienok pripojenia je zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity z doterajších 3x85A na 3x100A a zmena spôsobu pripojenia existujúceho odberného miesta.

Prevádzkovateľ zabezpečí :

Vybudovanie:

- novej istiacej skrine NN typu VRIS 1 K IIP4 +KKP na podpernom bode č. 109 ,
- zvodového káblu typu NAYY-J 4x95 mm<sup>2</sup> do skrine VRIS.

Demontáž existujúcej vzdušnej prípojky.

Vybavuje: Ing. Zoltán Malý, Západoslovenská distribučná, a.s.

Správa energetických zariadení STRED

### 2. Deliace miesto :

Poistkové spodky v istiacej skrini VRIS na podpernom bode č.109 vzdušného NN vedenia.

### 3. Zo strany žiadateľa :

Zabezpečí :

#### 3.1 Vybudovanie :

- novej elektrickej prípojky zo skrine VRIS, káblom typu NAYY-J 4x50 mm<sup>2</sup>, až po elektromerový rozvádzač merania spotreby elektrickej energie,
- nového elektromerového rozvádzača v plastovom vyhotovení,
- hlavný istič pred elektromerom s In = 100A, trojfázový, s charakteristikou B pre vedenie,
- istenie prípojky : v istiacej skrini VRIS na podpernom bode č.109,
- meranie el. energie : dvojtarifné - polopriame s meracími transformátormi prúdu (ďalej len MTP) o prevode 100/5, s triedou presnosti 0,5S, úradne ciachované, menovitým výkonom min. 5VA, (platnosť overenie nesmie byť pri montáži MTP staršia ako rok),
- istenie napájacích obvodov merania a modulu diaľkového odpočtu ističom In=6A trojfázový, pripojenie merania cez skúšobnú svorkovnicu typu ZSB1,
- istenie napájacích obvodov HDO ističom In=6A jednofázový,
- umiestnenie elektromerového rozvádzača: na verejne prístupnom mieste, s krytím IP44/20 minimálne 60 cm nad upraveným terénom.

3.2 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na elektrické zariadenia uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou, v rámci spracovania s Prevádzkovateľom konzultovaná a predložená mu na konečné odsúhlasenie.

#### 3.3 Odovzdá prevádzkovateľovi :

Na elektrické zariadenie uvedené v bode 1 Prílohy č.1 tejto zmluvy

- 1x realizačnú projektovú dokumentáciu,
- aby prevádzkovateľ mohol zrealizovať tieto zariadenia.

Na elektrické zariadenie uvedené v bode 3 Prílohy č.1 tejto zmluvy po ich zrealizovaní

- správu o odbornej prehliadke(skúške) na el. zariadenia od deliaceho miesta po elektromer,
- kópiu protokolov overenia určeného meradla (MTP) podľa vyhlášky 210/2000,
- plán skutočného vyhotovenia el. prípojky.