



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepňý závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Bodrogu
M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

CS SVP OZ KE 25/2020/SD

Vybavuje/linka

Ing. Pavol Štefanco

Trebišov

Vec

**Poliakovce – Dubinné – prepojenie vodovodu
– stanovisko pre účely územného a stavebného konania**

Listom zo dňa _____ s požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii horeuvedenej stavby, ktorá rieši vybudovanie prepojovacieho vodovodného potrubia v celkovej dĺžke 1550 m medzi vodovodným systémom obce Poliakovce a vodovodným systémom SK V obcí Dubinné a Kurima v k. ú. Poliakovce a Dubinné. Prepojenie na jestvujúci vodovod má 1x križovať neupravený vodohospodársky významný vodný tok Topľa ID 4-30-09-680, v správe našej organizácie, v rkm cca 86,980. Križovanie vodného toku je navrhované riadeným mikrotunelovaním v chráničke PE 100RC profilu D160 x 7,7 mm v dĺžke 90 m.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany k predmetnej projektovej dokumentácii zaujíname nasledovné

st a n o v i s k o :

S navrhovanou stavbou a technickým riešením križovania vodného toku **súhlasíme**, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Križovanie vodného toku Topľa vykonať v zmysle navrhovaného križovania a štartovaciu a ukončujúcu jamu umiestniť min. 10 m od brehovej čiary toku v zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Vodovodné potrubie požadujeme uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do hĺbky min 2,0 m pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov a chráničku osadiť od štartovacej po ukončujúcu jamu.
2. Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP, š. p., Správa povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Bardejov, Ing. Martin Popjak, č. tel. 0918 640 006 alebo Ing. Pavol Štefanco, č. tel. 0911 048 404.
3. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodného toku vodovodným potrubím s uvedením rkm miesta križovania a v priečnom reze križovania požadujeme uviesť zamerané nadmorské výšky brehov toku, dna a hornej hrany chráničky.
4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
5. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov..
6. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy: 1 x PD

Na vedomie:

VÚVP (k CZ 9689/2020; CZ10626/2020)

Ing. Eya Kolesárová
riaditeľka Správy povodia Bodrogu