



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Bevatron s.r.o.
G. Bethlena 50
940 01 Nové Zámky

Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Piešťany
CS SVP OZ PN 5279/2019/2
CZ 21420/210/2019

Vec

Tn_Zamarovce – Skalka nad Váhom, VNK, TS, NNK, k. ú Zamarovce a Skala (obec Skalka nad Váhom)
– vyjadrenie pre územné a stavebné konanie

Listom, doručeným d _____ na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, žiadate o vyjadrenie k projektu danej stavby, v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 Distribučný rozvod VN – SO 01.1 VNV nadzemné vedenie, SO 01.2 VNK podzemné vedenie, SO 01.3 TS kiosková transformačná stanica, SO 01.4 Demontáž VNV a TS, SO 02 Distribučný rozvod NN – SO 02.1 NNK podzemné vedenie, SO 02.2 NNV nadzemné vedenie a DP (rekonštrukcia).** Investorm stavby bude Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Navrhovanou trasou VN podzemného vedenia dôjde ku križovaniu a súbehu s vodnými tokmi (vodohospodársky významným vodným tok Súčanka a jeho pravostrannými bezmennými prítokmi), v správe našej organizácie. Križovanie upraveného toku Súčanka (parc. č. 72/2 KN-C, k. ú. Skala) riešite v mieste mosta cesty II/507, a to pretláčaním koryta toku, s uložením chráničky v hĺbke 1,5 m popod niveletu dna. Križovanie neupravených bezmenných prítokov Súčanky riešite takisto pretláčaním koryta, s uložením chráničky 1,30 m pod niveletou dna. Umiestnenie pomocných jám ako aj chráničky navrhujete za ochranné pásmo tokov.

Z pohľadu správcu upraveného vodohospodársky významného vodného toku Súčanka (s č. hydrolog. poradia 4-21-08, identifikátor č. 2319, parc. č. 72/2 KN-C, k. ú. Skala) a jeho neupravených pravostranných bezmenných prítokov (s č. hydrolog. poradia 4-21-08, identifikátor č. 2321, 2320, 2320-1), s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd a správcu pozemku parc. č. 72/2 KN-C, k. ú. Skala, vodné plochy, LV č. 200, s výstavbou podľa predloženej PD súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

- Pri realizácii stavby rešpektovať STN 75 2102 a STN 73 6822. V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku (tok Súčanka) v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri drobnom vodnom toku (bezmenné prítoky Súčanky) v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri súbehu a križovaní VN kábla dodržať.
- S trasovaním VN kábla v súbehu s tokom Súčanka, s umiestnením kábla v paralelnej komunikácii, na strane vzdialenejšej od vodného toku, súhlasíme.
- So spôsobom a technickým návrhom križovania vodných tokov (pretláčaním), podľa predloženej PD súhlasíme. Niveletu dna tokov žiadame pred realizáciou stavby zmerať geodetom za prítomnosti

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel PŠ, vložka číslo 713/S
IČO 36022047

Identifikačné údaje:
IČO: 2020088213
DIČ: 2020088213
IČ DPH: SK 2020088213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6006 0157
BIC: SUBASKBX

Úsek:
riaditeľ OZ
technický námestník
ekonomický námestník
dispečing
spojovateľka

Telefón:
033 / 772 46 20
033 / 772 40 74
033 / 772 48 79
033 / 772 46 90
033 / 776 41 11

Fax:
033 / 772 57 46
033 / 772 70 73
033 / 772 70 75
033 / 772 52 72

Email:
vsh@svp.sk
tn.vsh@svp.sk
en.vsh@svp.sk
dispatching.vsh@svp.sk

nášho úsekového technika (Ing. Maslová, 0903 721 443), kótu nivelety dna vyznačiť do rezov križovania. Miesto križovania v teréne takisto vyznačiť.

- K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať našu úsekovú techničku (Ing. Maslová) a jej pokyny rešpektovať.
- V prípade, že sa nezriaďuje vecné bremeno na uloženie VN kábla (križovanie toku Súčanka) na pozemku v správe SVP, š.p., zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na trvalý zásah uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk), a to **bezodkladne po zriadení danej stavby**.
- Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác uviesť terén v rámci ochranného pásma tokov do pôvodného stavu, tzn. terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. O kontrole súladu vyhotovenia stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (Ing. Maslová). **Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.**
- Po zriadení danej stavby, porealizačné zameranie v súradnicovom systéme, v digitálnej podobe (vo formáte .txt, .dxf, .dwg) odovzdať na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame prizvať zástupcu Správy povodia stredného Váhu II. Piešťany.

Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

Zriadenie stavby podlieha vydaniu súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 vodného zákona príslušným orgánom štátnej vodnej správy (OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP).

S pozdravom

Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (Ing. Otras, 05/2019)
Na vedomie: SPSV II Piešťany