



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

12

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Váš list/zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 3625/2018/2
CZ 10943/210/2018

Vybavuje/linka
Ing. Szczygielová Babiaková/319

Piešťany

Vec

„TN_Chocholná – Velčice, malý PP, VNV, VNK, TS, NNK, k. ú. Chocholná - Velčice“ – vyjadrenie pre územné a stavebné konanie

Listom, doručeným dňa _____ a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, nás žiadate o vyjadrenie k projektovej dokumentácii danej stavby, v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 VN zemný kábel, SO 02 NN zemný kábel, SO 03 Úprava VN vzdušného vedenia** a prevádzkového súboru: **PS 01 Kiosková TS EH6**, spracovanej pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Predmetom stavby je vybudovanie VN prípojky z novej kioskovej TS EH6 a jej prepojenie s naprojektovanou TS 2 (nie je predmetom predloženej PD) pred vstupom do malého priemyselného parku (PP). Z novej kioskovej TS EH6 (umiestnená za asfaltovou cestou na parc. č. 1978/1) sa napojí nový distribučný NN káblový rozvod pre priemyselný park v areály bývalého PD v obci Chocholná - Velčice. Navrhovanou trasou VN prípojky a NN rozvodu dôjde k súbehu a aj krížovaniu vodného toku Chocholnica (parc. č. 2094/2, 2094/1, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná - Velčice). Krížovanie vodného toku riešite podtláčaním s uložením VN kábla v chráničke HDPE 200 a NN kábla a optochráničky HDPE 40 do chráničky 3xHDPE 110 v hĺbke min. 1,40 m popod dno toku, s umiestnením cieľovej jamy až za asfaltovou cestou a štartovacej jamy v oplotenom areály bývalého PD. Objekt SO 03 Úprava VN vzdušného vedenia rieši výmenu existuj. podperného bodu DB pri 4 – stĺpovej TS 0024-106 na DB 2x10,5/20 a zdemontovanie nepotrebného jedného poľa existuj. VN vzduš. vedenia v dĺžke 89 m, ktoré prechádza ponad vodný tok Chocholnica. Z tohto vymeneného DB sa napojí pripravovaná TS 2.

Z pohľadu správcu upraveného vodohospodársky významného vodného toku Chocholnica a správcu pozemkov v k. ú. Chocholná - Velčice, parc. č. 2094/1 (vodné plochy), 2094/2 (ostatné plochy), 2094/3 (ostatné plochy) v KN-C zapísané na LV č. 576 s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za dodržania nasledovného:

- Pri výstavbe požadujeme rešpektovať STN 75 2102 a STN 73 6822. V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo toku v šírke min. 6 m od brehovej čiar toku.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Oblasťového úradu Bratislava
oddieľ P3, vložka číslo 713/B

Identifikačné údaje:
IČO 35922047
DIČ 202008213
IČ DPH SK 2020099213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6008 0157
BIC: SUBASKBX

Úsek:
radiálna OZ
technického námestníka
ekonomického námestníka
dispečing
spojovateľka

Telefón:
033/772 48 20
033/772 48 74
033/772 48 76
033/772 45 90
033/772 41 11

Fax:
033/772 57 46
033/772 70 73
033/772 70 75
033/772 52 72

Email:
vsh@vsh.sk
tv.vsh@vsh.sk
en.vsh@vsh.sk
dispedng.va

- So spôsobom križovania vodného toku podtláčaním **súhlasíme**. Chráničky uložiť v hĺbke min. 1,40 m popod niveletu dna toku (bez uvažovaného nános), uložiť ich až za ochranné pásmo toku, kopírujúc koryto z oboch jeho strán. Niveletu dna koryta toku zamerať geodetom za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Maslová). S umiestnením cieľovej jamy súhlasíme, štartovaciu jamu žiadame umiestniť min. 5 m od pozemkovej hranice parc. č. 2094/2.
- Uloženie NN a VN kábla v súbehu s tokom (ľavý breh toku) trasovať za oplotením, v rámci bývalého areálu PD, mimo pozemok parc. č. 2094/2, k. ú. Chocholná – Veľčice.
- Zahájenie ako aj ukončenie prác v dotyku s vodným tokom vopred oznámiť našej úsekovej techničke (Ing. Maslovej, 0903 721 443) a jej pokyny rešpektovať. **Pred ukončením prác (pred zasypaním pomocných jám a vykopanej ryhy na ľavom brehu toku) prizvať našu úsekovú techničku (Ing. Maslovú), ktorá odkontroluje súlad vykonaných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.**
- Upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu (z demontáže) na pobrežných pozemkoch je zakázané.
- Na trvalý zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. (križovanie toku), uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontakt: zuzana.habartova@svp.sk) do doby kolaudácie stavby.
- Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť do pôvodného stavu, tzn. narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Po ukončení stavebných prác miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní, odovzdať porealizačné zameranie stavby aj v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN).

Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

Zriadenie stavby si vyžaduje súhlas Okresného úradu Trenčín, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

S pozdravom

Ing. Jozefína Slezáková
riadiateľka
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (Ing. Kubini, 02/2018)
Na vedomie: SPSV II Piešťany