



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Dumblerska 14, 041 59 Košice

ENERPRO, s.r.o.	
Dátum	
Číslo zánamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

ENERPRO, s.r.o.
Jakobyho 1
040 01 Košice

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

CS SVP OZ KE
185/2019/121

Ing. Fazekaš/0556008101
Ing. Šurínová/0556008137

Vec

„V299 – Košice, Barčianska – Úprava VN vedenia“
– stanovisko k územnému konaniu

Listom zo dňa _____ ktorý nám bol doručený dňa _____ ste nás požiadali o súhlas s umiestnením VN podzemného káblového vedenia na pozemku v správe SVP, š.p., OZ Košice pre stavbu „V299 – Košice, Barčianska – Úprava VN vedenia“.

Stavba sa nachádza v Košiciach na ulici Hraničná, Barčianska a Turnianska na rozmedzí mestských častí Košice – Barca a Košice – Juh.

Predmetom stavby je zriadenie nového VN káblového vedenia uloženého v zemi. Projektované VN zemné vedenie nahradí existujúce VN vzdušné vedenie z holých vodičov, ktoré je v nevyhovujúcom stave. Po realizácii stavby sa pôvodné VN vzdušné vedenie zdemontuje.

Stavbou bude dotknutá aj časť parcely vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SVP, š.p. KN-C č. 3503/5, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7, katastrálneho územia Košice – Južné Mesto, v celkovej dĺžke uloženia káblového vedenia cca 1,0m.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej žiadosti nasledujúce

s t a n o v i s k o:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s realizáciou stavby „V299 – Košice, Barčianska – Úprava VN vedenia“ možno súhlasiť pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Nakoľko VN vedenie je v rkm 17,512 – 17,892 v súbehu s pravým brehom vodného toku Myslavský potok (HCP 4-32-03)), požadujeme káblové vedenie umiestniť vo vzdialenosti min. 6,0 m od pravej brehovej čiary vodného toku.
2. Trasu káblového vedenia v teréne vyznačiť stabilnými povrchovými značkami.
3. Začiatok prác žiadame oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy Košice, Ing. Jozefovi Bartkovi, tel. č. 0915761687 minimálne 7 dní pred začatím stavby za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
4. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.

Stavba „V299 – Košice, Barčianska – Úprava VN vedenia“ zasiahne pozemok p. č. KN-C 3503/5, evidovaný na LV č. 7 v k. ú. Južné mesto, ktorý je vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice.

Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene, ktorej

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava
oddiel PA, vložka číslo 713/S

Identifikačné údaje
IČO 38022047
DIČ 202008213
IČ DPH SK 202008213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK69 0200 0000 0020 0000 0009
BIC: GUBASKBX

Ústredie
riadiťstva OZ
technického námestníka
otomomického námestníka
dispečing
spojovateľstva

Telefón:
055/833 81 41
055/833 81 43
055/833 81 44
055/833 81 72
055/833 81 11

Fax:
055/833 35 80
055/833 82 47

E-mail:
riaditel.okzko@ovp.sk
ozka.lpm@ovp.sk
ozka.oz@ovp.sk
oz_kodlspacng@ovp.sk

predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti stavebníka).

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Príloha: 1x Plnomocenstvo
1x Výkres č. V1 - Širšie vzťahy
1x Výkres č. V2 - Situácia
1x Informatívny výkres

Na vedomie:
41 000
49 330
49 210 (150, 4-32-03)

Ing. Stanislav Dobrotka
technicko-prevádzkový námestník