



CECH STRECHÁROV SLOVENSKA

Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava

Nositeľ pamätnej medaily Ministerstva vnútra SR ZA ZÁSLUHY O VEREJNÚ SPRÁVU

Člen Medzinárodnej strechárskej federácie IFD



Zn.: 8/2021

Jaroslava Lintnerová

Bratislava 27. 4. 2021

Stavba: Administratívna budova MPRV SR, Šafárikova 71, Rožňava.

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB.

VYJADRENIE KU KOTVENIU POVLAKOVEJ HYDROIZOLÁCIE.

V zmysle technologického predpisu výrobcu povlakového hydroizolačného systému sú stanovené požiadavky na kvalitu podkladu, konštrukčné riešenie a hlavne stabilizáciu jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Stabilizácia vrstiev je v zmysle tohto konštrukčného predpisu možná v týchto alternatívach:

- Mechanické kotvenie hydroizolačného povlaku.
- Lepenie hydroizolačného povlaku.
- Pritlačenie hydroizolačného povlaku kamenivom alebo inou pochôdnou vrstvou (napr. dlažba na podložkách, do štrkového lôžka a pod.).
- Pritlačenie hydroizolačného povlaku vegetačnou vrstvou.

Na streche objektu Administratívnej budovy MPRV SR v Rožňave bola spoločnosťou SFS Group CZ s.r.o. zrealizovaná ťahová skúška. V zmysle Protokolu o ťahových skúškach č. 8/21 MORS zo dňa 21. 4. 2021 nie je podklad vhodný na mechanické kotvenie. ide o problémový podklad a z toho dôvodu je stabilizáciu hydroizolačného podkladu nutné realizovať pritlačením.

Štrkový násyp sa realizuje z vymývaného triedeného kameniva frakcie 16-32 mm v hrúbke minimálne 50 mm v zmysle technologického predpisu dodávateľa hydroizolácie.

Ing. Eduard Jamrich
Predseda CSS