

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zvýšenie MRK z 3F-43A na 3F-50A.

Vyjavuje: Ing. Vladimír Beliš, Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení Sever,  
Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: [odberatel@zsdisk.sk](mailto:odberatel@zsdisk.sk), web: [www.zsdisk.sk](http://www.zsdisk.sk)

2. Deliace miesto:

2.1 vývodové svorky poistkového odpínača vývodu číslo 4 v káblovej rozpojovacej a istiacej skrini SR číslo 2-0042,

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 výmenu pôvodného hlavného ističa pred elektromerom za istič trojfázový s  $I_n=50A$  s vypínacou charakteristikou "B",

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:

1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999.

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Žiadateľ je ďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdisk.sk](http://www.zsdisk.sk)

Telefónny kontakt Žiadateľa: [REDACTED]

Emailový kontakt Žiadateľa: [REDACTED]