

POŽIADAVKA NA OBSTARÁVANIE

Žiadame o realizáciu procesu obstarávania - súťaž uskutočňovaná v zmysle interných pokynov pre predmet zákazky

„HV prípojka a OST VOLZ FILTERS“

Predmet zákazky: HV prípojka a OST VOLZ FILTERS

CPV: 74 23 2000-4, 74 23 2220-2, 45 23 0000-8, 45 23 2142-9

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 95 000,- €

Splatnosť: minimálne 60 dní od doručenia faktúry

Kontaktná osoba: pre technickú časť [REDACTED]

pre obchodnú časť [REDACTED]

Miesto dodania: bývalý areál ZTS MARTIN, Martin

Zdôvodnenie potreby: Výber dodávateľa a realizácie HV prípojky a OST pre budúceho nového odberateľa. Akcia bola schválená kalkuláciou ekonomickej efektívnosti investície na úrovni MT a MHTH.

Návrh na odbornotechnickú časť súťažných podkladov:

Vymedzenie predmetu obstarávania

Objekt bude zásobovaný teplom pre potreby vykurovania a prípravy teplej vody. Objekt je existujúci, v minulosti bol napojený na areálové rozvody CZT (para). Nachádza sa v areáli bývalých ZŤS Martin.

Novým zdrojom tepla bude horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (ďalej OST) pre pokrytie všetkých tepelných potrieb objektu – vykurovania a prípravy teplej vody (ďalej „TV“).

Tepelnoenergetická bilancia objektu

Vonkajšia výpočtová teplota (°C)	-15
Priemerná vnútorná teplota (odhad, °C)	18,3
Požadovaný tepelný výkon pre vykurovanie (kW)	1025,5
Vypočítaný tepelný výkon pre prípravu TV (s navýšením o 30% oproti požiadavke projektanta ZTI – možná zvýšená spotreba TV v budúcnosti (kW)	90
Predpokladaný potrebný tepelný výkon OST pre vykurovanie (kW)	1000
Predpokladaný potrebný tepelný výkon OST pre prípravu TV (kW)	90
Celkový potrebný tepelný výkon HV-prípojky (kW)	1100

HV prípojka

Na základe požiadaviek stavebníka a v súčinnosti s výrobcom tepla, ktorý je zároveň správcom siete CZT v areáli a potenciálnym dodávateľom tepla – Martinská teplárenská, a. s. bude pre riešený objekt vybudovaná nová horúcovodná prípojka.

HV-prípojka bude pripojená na existujúci vonkajší rozvod CZT, vedený v areáli bývalých ZŤS ako nadzemné vedenie vo výške cca 8,5m nad úrovňou terénu. Sieť CZT – niekoľko párov potrubí je spolu s ďalšími sieťami (napr. zemný plyn) uložená na oceľovej konštrukcii. K riešenému objektu bola v minulosti zrealizovaná prípojka pary, ktorá bola vo vzdialenosti cca 2m od siete CZT odrezaná a armatúrami uzatvorená.



Martinská teplárenská, a.s.



Strana 3

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
telefón: + [redacted]
fax : + [redacted]


IČO : 36 403 016
IČDPH: SK 2020122555
SWIFT / BIC : [redacted]
IBAN: [redacted]

Spoločnosť registrovaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa, vl. č. 10329/L



Martinská
teplotársná, a.s.

Martinská teplotársná, a.s.



Strana 4

Martinská teplotársná, a.s.
Robotnícka 17, 038 80 Martin
telefón: [redacted]
fax : [redacted]

IČO : 36 403 016
IČDPH: SK 2020122655
SWIFT / BIC : [redacted]
IBAN: [redacted]

Spoločnosť registrovaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa, vl. č. 10329/L

Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie, ktorá bude obsahovať:

- projekt stavby – skutočné prevedenie
- osvedčenie stavbyvedúceho
- oprávnenie zhotoviteľa na vykonávanie Opráv vyhradených tlakových zariadení v rozsahu: potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je para alebo horúca voda I. trieda (skupina B d1) vydané IP SR resp. IBP SR
- Odbornú prehliadku a skúšku el. zariadení
- Osvedčenie o akosti a kompletnosti rozvádzača, časť NN a MaR
- Vyhlásenie výrobcu o zhode el. zariadenia rozvádzač NN a MaR
- Návod na obsluhu
- A testovú dokumentáciu jednotlivých komponentov OST
- Pasporty jednotlivých komponentov
- Doklad o vykonaní preplachu systému ÚK
- Protokol o vykonaní skúšky vodotesnosti systému ÚK
- Protokol o vykonaní tlakovej skúšky ÚK
- Doklad o vykonaní vykurovacej skúšky
- Protokol o vykonaní prevádzkových skúšok všetkých komponentov vykurovacieho systému
- Protokol o skúške poistných ventilov
- Protokol o montáži fakturačných meradiel a montáži meradla množstva studenej vody
- Protokol o plombovaní fakturačných meradiel
- Záznam o zaškolení Obsluhy
- Dodávka technologickej schémy OST

Termín plnenia :

Predpokladaný termín začiatku realizácie: pred koncom vykurovacieho obdobia, apríl 2021.

Ukončenie realizácie: **jún 2021**

Uchádzač potvrdí požadovaný termín plnenia jednotlivých častí alebo uvedie kratší.

Podmienky účasti uchádzačov v súťaži:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty:

- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - aktuálny výpis z obchodného registra so zápisom činností tvoriacich predmet zákazky.
- Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými obstarávateľom v súťažných podkladoch.

- Čestné vyhlásenie o tom, že všetky skutočnosti a údaje, ktoré uchádzač uviedol vo svojej ponuke sú pravdivé.
- Doklad o odbornej spôsobilosti pre projekčnú činnosť
- Doklad o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. oprávnenie na montáž a opravy tlakových zariadení v rozsahu: potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 a väčší – Be2.

Pozn.: staré označenie A e (B d1)

Cena predmetu obstarávania:

Uchádzač ocení predmet obstarávania formou ocenenia jednotlivých položiek:

- realizačná PD
- HV prípojka
- OST

A nakoniec cenu celkom za dielo

Ceny uvádzať bez DPH v EUR.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena za dielo v EUR bez DPH.

Platobné podmienky, cena predmetu zákazky:

- Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný preberací protokol.
- Pre cenu je stanovená mena – EUR.
- Splatnosť faktúry je minimálne 60 dní od doručenia daňového dokladu.
- Cena musí byť stanovená ako maximálna a musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom obstarania.

Ostatné podmienky

- Ponuka a všetky požadované doklady musia byť predložené v slovenskom, alebo českom jazyku.
- Alternatívne riešenie sa nepripúšťa.
- Žiadna z ponúk nemôže byť zmenená alebo dopĺňaná po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
- Všetky výdavky súvisiace s prípravou, vypracovaním ponúk znáša uchádzač.
- Spoločná obhliadka sa neuskutoční - stavba v realizácii základov

- Vysvetľovanie súťažných podkladov je možné uskutočniť písomnou žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: [REDACTED]
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu z predložených ponúk
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo osobného rokovania s úspešným uchádzačom

V Martine dňa 10.3.2021

Požiadavku na obstarávanie vypracoval : [REDACTED]

Ako predkladateľ požiadavky [REDACTED] týmto vyhlasujem, že všetky mnou uvádzané údaje sú pravdivé, že mnou vypracované zadanie a špecifikácia predmetu zákazky neobmedzuje konkurenciu medzi potenciálnymi dodávateľmi, neobmedzuje hospodársku súťaž a je vypracované v súlade s princípmi obstarávania a to princípom hospodárnosti a efektívnosti a princípom nediskriminácie účastníkov a špecifikácia predmetu zákazky bola vypracovaná na základe uskutočnenej analýzy stavu trhu.

Meno a podpis predkladateľa požiadavky:

[REDACTED]

Schvaľuje riaditeľ úseku predkladateľa požiadavky:

[REDACTED]