



Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Váš list/zo dňa
/28.03.2018

Naše číslo
CS SVP OZ PN 4060/2018/2
CZ 13306/210/2018

Vybavuje/linka

Piešťany

Vec

„TN Lubina Podkozince, Zakabelizovanie VNK, k. ú. Lubina“ – vyjadrenie pre územné a stavebné konanie

Listom, doručeným dňa ... na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, nás žiadate o vyjadrenie k projektovej dokumentácii danej stavby, v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 VN káblové vedenie a SO 02 Demontáž VN vzdušného vedenia**, spracovanej pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Predmetom stavby je zakabelizovanie časti VN vzdušnej prípojky č. 1032 od existuj. betónového podperného bodu Db (na parc. č. 7530) – pri odbočke k UO č. 66/1032 v trase až po existuj. mrežový stožiar (nachádza sa oproti domu č. 588) v k. ú. Lubina, miestna časť Podkozince.

Navrhovanou trasou VN káblového vedenia dôjde ku križovaniu neupraveného favostranného bezmenného prítoku Kamečnice (PR. 1 – potok Tučkovec, parc. č. 7606/1 KN-C, k. ú. Lubina, bez LV resp. parc. č. 7606/1 KN-E, vodné plochy, LV č. 918 – vo vlastníctve SR, v správe LESY SR, š.p.) a ku križovaniu neupraveného toku Kamečnica (parc. č. 7542 KN-C, k. ú. Lubina, bez LV resp. parc. č. 7542 KN-E, vodné plochy, LV č. 918 – vo vlastníctve SR, v správe LESY SR, š.p.). Križovanie obidvoch vodných tokov, v správe našej organizácie riešite podtláčaním s uložením chráničky v hĺbke min. 1,30 m popod dnom toku, v celkovej dĺžke 6 m, s umiestnením pomocných jám 1,2 – 1,5 m od brehovej čiary toku.

Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Kamečnica (parc. č. 7542 KN-C, k. ú. Lubina, bez LV resp. parc. č. 7542 KN-E, vodné plochy, LV č. 918 – vo vlastníctve SR, v správe LESY SR, š.p.) a správcu drobného vodného toku (favostranný bezmenný prítok Kamečnice - PR. 1 – potok Tučkovec, parc. č. 7606/1 KN-C, k. ú. Lubina, bez LV resp. parc. č. 7606/1 KN-E, vodné plochy, LV č. 918 – vo vlastníctve SR, v správe LESY SR, š.p.), s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za dodržania nasledovného:

- Územím plánovanej výstavby pretekajú obidva vodné toku v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd.
- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku (tok Kamečnica) v šírke min. 6 m od brehových čiar a pri drobnom vodnom toku (jeho favostrannom bezmennom prítoku) v šírke min. 4 m, ktoré žiadame pri križovaní trasy VN kábla s vodnými tokmi dodržať.
- So spôsobom križovania vodných tokov (podtláčaním), s uložením chráničky v hĺbke min. 1,30 m popod dno toku (bez uvažovaného nánosu) súhlasíme. Niveletu dna toku žiadame zmerať geodetom za

prítomnosti nášho úsekového technika (p. Krasňan, 0911 088 593). Chráničku ako aj pomocné jamy umiestniť až za ochranné pásmo tokov.

- Zahájenie ako aj ukončenie prác na križovaní vopred oznámiť nášmu úsekovému technikovi (p. Krasňan) a jeho pokyny rešpektovať.
- Pred zasypaním pomocných jám prizvať nášho úsekového technika, ktorý odkontroluje súlad vykonaných prác s nami odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Križovaním vodných tokov dôjde k trvalému zásahu do pozemkov v správe LESY SR, štátny podnik, Banská Bystrica (zapísané na LV č. 918).
- Akékoľvek iné zásahy do koryta tokov a ich pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť do pôvodného stavu, tzn. narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Po ukončení stavby miesta križovania nami spravovaného majetku zamerať a najneskôr na jej kolaudácii, na ktorú žiadame byť prizvaní, nám odovzdať porealizačné zameranie stavby aj v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN).

Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva povinnosť na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

Zriadenie stavby si vyžaduje súhlas Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

IK,

S pozdravom

Ing. Jozefína Slezáková
riadička
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (overil V. Huljak, 03/2018)
Na vedomie: SPSV II Piešťany