



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Košice  
Dumbierska 14, 041 59 Košice



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. *861*  
Komenského 50  
042 48 Košice

Váš list/zo dňa 12124/2020/O/Ú/EB Naše číslo CS SVP OZ KE 1494/2020/2 Vybavuje/linka Košice

**Vec**  
**Šarišský Štiavnik – napojenie na prívod zo Stariny**  
**– stanovisko k PD pre územné a stavebné konanie**

Vaším listom č. 12124/2020/O/Ú/EB zo dňa \_\_\_\_\_, ktorý nám bol doručený dňa \_\_\_\_\_, nás žiadate v rámci prípravy investičnej výstavby o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stavby „Šarišský Štiavnik – napojenie na prívod zo Stariny“ pre účely územného a stavebného konania a zároveň nás žiadate o uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Územie stavby sa nachádza prevažne mimo zastavaného územia a v nevyhnutnom rozsahu aj v zastavanom území západne od obce Šarišský Štiavnik.

**Zdôvodnenie investičného zámeru:**

Obec Šarišský Štiavnik má v súčasnosti vybudovanú a neskolaudovanú rozvodnú vodovodnú sieť. Pôvodná PD „Šarišský Štiavnik – vodovod, spracovaná firmou PROBI projektovanie vodohospodárskych stavieb Bratislava 1991“ riešila napojenie na zdroj vody z vrtu s výdatnosťou 2,0 l.s<sup>-1</sup>, odkiaľ by sa pitná voda prečerpávala do úpravne vody a následne do technologickej časti nevybudovaného vodojemu (VDJ) situovaného západne od obce. Z plánovaného VDJ sa počítalo s gravitačnou distribúciou pitnej vody do vybudovanej a neskolaudovanej vodovodnej siete obce. Z ekonomických dôvodov sa od výstavby VDJ, úpravne vody ustúpilo. Medzi uvažovaným vodovodom a obcou je vedene diaľkovodné potrubie VVS Starina – VDJ Medzianky – VDJ Stropkov, DN 450-LT.

Technické riešenie pozostáva z prepojenia diaľkovodného potrubia VVS Starina – VDJ Medzianky – VDJ Stropkov s rozvodným vodovodným potrubím RAD „1“ DN/OD 110mm-PVC pre obec Šarišský Štiavnik a z výstavby vodomernej šachty AŠ=RŠ=VŠ s vodomerou zostavou. Po prepojení bude do obce Šarišský Štiavnik dopravovaná pitná voda z vodárenskej nádrže Starina (s následnou úpravou v ÚV Stakčín) prírodným potrubím do Svidníka a Stropkova, ktorého výstavba bola ukončená v roku 2013. Dodatočne dochlórovanie vody bude zabezpečované v navrhovanej armatúrnej šachte dávkovaním chlórnanu sodného do potrubia.

Na výstavbu vodovodného potrubia sa použije profil DN/ID 100mm. V celom rozsahu výstavby bude použitý materiál PE100-RC v tlakovom rade PN 25 a PN 10. Celková dĺžka potrubia je 151m.

**Križovanie s vodným tokom Radomka (km 0,083)**

Križovanie bude realizované bezvýkopovou technológiou riadeného mikrotunelovania HDPE chráničky v dĺžke 40m. Do pretláčanej HDPE chráničky sa vodovodné potrubie zasunie na klzných objímkach a konce chráničky sa utesnia gumenými manžetami. Na realizáciu riadeného mikrotunelovania je potrebný štartovací montážny výkop s minimálnymi rozmermi 3x1,2m a koncový montážny výkop s minimálnymi rozmermi 1,2x1,2m. V zmysle výkresu č.8 (Križovanie s vodným tokom Radomka), štartovací a koncový montážny výkop je vzdialený min.14m od brehových čiar vodného toku Radomka. Vodovodné potrubie bude uložené pod dnom vodného toku s krycou výškou min. 2,0m nad hornou hranou chráničky bez uvažovania prípadných nánosov v koryte.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej dokumentácii nasledujúce

**stanovisko:**

Navrhované potrubie križuje vodný tok Radomka v rkm 17,800 (HCP 4-30-09-1098), ktorý je v predmetnom úseku neupraveným vodohospodársky významným vodným tokom v správe našej organizácie SVP,š.p., OZ Košice.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri  
Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel Pš, vložka číslo 713/S

Identifikačné údaje  
IČO 36022047  
DIČ 2020066213  
IČ DPH SK 2020069213

Bankové spojenie:  
Všeobecná úverová banka, o.s.  
IBAN: SK68 0200 0000 0029 6009 8059  
BIC: SUBASKBX

Účak:  
riaditeľ OZ  
technického námestníka  
ekonomického námestníka  
dispečing  
spojovateľa

Telefón:  
055/800 81 41  
055/800 81 43  
055/800 81 44  
055/833 81 72  
055/800 81 11

Fax:  
055/833 35 80  
055/833 02 47

Email:  
riaditel.ozke@svp.sk  
ozke.tpr@svp.sk  
ozke.en@svp.sk  
oz.kodispaceing@svp.sk

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodného toku a protipovodňovej ochrany k navrhovanému technickému riešeniu stavby „Šarišský Štiavnik – napojenie na prívod zo Stariny“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, nemáme ďalšie pripomienky.

Začatie prác žiadame oznámiť minimálne 14 dní vopred SVP, š.p. Správe povodia Bodrogu Trebišov, Ing. Juraj Košara, č.t. 056/668 06 13, 0911 424 046 za účelom určenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.

Žiadame osadenie signalizačných stĺpikov cca 5,0m od brehovej čiary toku s označením „POZOR NEBAGROVAT“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia signalizačných stĺpikov, správca (vlastník) potrubia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

Upozorňujeme, že v rámci spracovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika (projekt MPOaMPR), bude križovanie realizované v záplavovom území Q100 - ročnej veľkej vody vodného toku Radomka. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť v zmysle platnej technickej normy 73 6822 doporučujeme opatriť potrubie v rozsahu predpokladanej záplavy kotevnými blokmi prípadne iným spôsobom proti vyplaveniu.

#### Z hľadiska odboru správy majetku

Stavba zasiahne pozemok p. č. KN-E: 1100/2, evidovaný na LV č. 366 v k. ú. Šarišský Štiavnik, ktorý je vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice.

Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie vodovodného potrubia na vyššie uvedenom pozemku, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania.

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy  
1 x PD

Na vedomie  
44 000  
49 330  
49 210 (136, HCP 4-30-09)

Ing. Stanislav Dobrotka  
technicko-prevádzkový námestník

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	
KOŠICE	
Doblo:	
Číslo: .....	Prílohy: .....
Referent: .....	