



Ing. arch. Martin Vodrážka

Seberíniho 13  
821 03 Bratislava

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

CS SVP OZ BA  
149/2018/40

Vec „Urgencia žiadosti o stanovisko dotknutého orgánu a vlastníka pozemku k projektovej dokumentácii pre účely územného a stavebného konania. Elektrifikácia SZZ ZO 2-16, BA, VLČIE HRDLO, II. ETAPA“ - vyjadrenie.

Na základe Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie Vám zasielame nasledovné vyjadrenie správcu ochrannej protipovodňovej línie dotknutej Vašou stavbou.

V časti súbehu rekonštruovanej trasy s pätou ochrannej protipovodňovej línie na pozemku p.č.3896/1, v k.ú. Nivy žiadame umiestniť nové NN vedenie v mieste predchádzajúceho vedenia, v dotyku s oplotením záhradkárskej osady. Výkopové práce musia byť vykonávané ručne alebo iba s malou mechanizáciou, tak aby sa minimalizovalo poškodenie päty hrádze a jej trávneho opevnenia. Po uložení NN vedenia bude výkopová ryha zasypaná pôvodným materiálom s hutnením po vrstvách hrúbky 20 cm. Zároveň bude vykonané zarovnanie terénu a osiatie trávnyim semenom. Začiatok prác aj ich ukončenie žiadame vykonať zápisnične, formou stavebného denníka s povereným zamestnancom SVP, š.p. OZ Bratislava, SVV Šamorín, Ing. Jurajom Magyaricsom, tel. 0903567451.

K umiestneniu nového NN vedenia na pozemku p.č. 3888/50 v areáli záhradkárskej osady nemáme pripomienky.

Toto vyjadrenie správcu toku a telesa ochrannej protipovodňovej línie nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

S pozdravom

Ing. Jozef Juro  
riaditeľ OZ Bratislava

Co.: SVV Šamorín, 220.

15