

# Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202115890\_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  
Sídlo: Nemocničná 2, 97201 Bojnice, Slovenská republika  
IČO: 17335795  
DIČ: 2021163276  
IČ DPH: SK2021163276  
Bankové spojenie: IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360  
Telefón: 0903764014

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ANTES GM, spol. s r.o.  
Sídlo: Jilemnického 25, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36294781  
DIČ: 2020174068  
IČ DPH: SK2020174068  
Telefón: +421326582523

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: kontrola elektropožiarnej signalizácie (EPS), hlasovej signalizácie požiaru (HPS) a komunikačný systém pacient sestra (VCIP)  
Kľúčové slová: revízia, kontrola, elektropožiarňa signalizácia, hlasové signalizácie požiaru, komunikačný systém pacient sestra  
CPV: 31625200-5 - Požiarne poplašné systémy; 34942000-2 - Signalizačné zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) SCHRACK
2. kontrola hlasovej signalizácie požiaru (HSP) typu Bosch Paviro
3. kontrola komunikačného systému pacient-sestra (VCIP)

#### Položka č. 1: kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) SCHRACK

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Výkon technických kontrol, odborných prehliadok /revízií/ a vykonanie servisnej činnosti na slaboprúdových systémoch: Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) SCHRACK v rozsahu: 3x štvrtročná odborná kontrola a prehliadka, 1x ročná /revízia/ systému EPS |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                          | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| BMZ Integral IP                                                                                                                                                                                                                                               | ks       |         |         | 2      |
| Zálohové Aku 12 V                                                                                                                                                                                                                                             | ks       |         |         | 4      |
| Multisenzor hlásiča MTD 533                                                                                                                                                                                                                                   | ks       |         |         | 456    |
| Tlačidlový hlásič MCP 545                                                                                                                                                                                                                                     | ks       |         |         | 64     |
| Vstup/výstup modulu a rel modulu                                                                                                                                                                                                                              | ks       |         |         | 46     |
| Pomocný zdroj                                                                                                                                                                                                                                                 | ks       |         |         | 7      |

|                                         |                                |  |  |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--|--|----|
| Zálohové akku k pomocnému zdroju Aku 12 | ks                             |  |  | 14 |
| <b>Technické vlastnosti</b>             | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |

**Položka č. 2: kontrola hlasovej signalizácie požiaru (HSP) typu Bosch Paviro**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Výkon technických kontrol, odborných prehliadok /revízií/ a vykonanie servisnej činnosti na slaboprúdových systémoch: Hlasovej požiarnej signalizácie (HSP) BOSCH v rozsahu: 3x štvrťročná odborná kontrola a prehliadka, 1x ročná /revízia/ systému EPS |                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                     | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| riadiaca jednotka PVA -4CR12                                                                                                                                                                                                                             | ks                             |         |         | 1      |
| smerovač PVA -4R24                                                                                                                                                                                                                                       | ks                             |         |         | 1      |
| zosilňovač 2x500W PVA 2P500                                                                                                                                                                                                                              | ks                             |         |         | 3      |
| nabíjač PLN 24 CH12                                                                                                                                                                                                                                      | ks                             |         |         | 1      |
| Zálohové akku 12V/105Ah                                                                                                                                                                                                                                  | ks                             |         |         | 2      |
| skrinkový reproduktor WA 06-165/T EN 54                                                                                                                                                                                                                  | ks                             |         |         | 207    |
| stropný reproduktor LC3-UC06E                                                                                                                                                                                                                            | ks                             |         |         | 146    |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |         |         |        |

**Položka č. 3: kontrola komunikačného systému pacient-sestra (VCIP)**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                   |                                |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Výkon technických kontrol, odborných prehliadok /revízií/ a vykonanie servisnej činnosti na slaboprúdových systémoch: Komunikačný systém pacient-sestra VCIP v rozsahu : 1x ročná /revízia/ systému VCIP. |                                |         |         |        |
| - kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúce jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení,                                                                                              |                                |         |         |        |
| - kontrola povrchu a vnútorného priestoru ústredne, utesnenie, kontrola spojov,                                                                                                                           |                                |         |         |        |
| - kontrola napätia dodávaného napájacími zariadeniami, záložných akumulátorov, prepojenia zariadení,                                                                                                      |                                |         |         |        |
| - kontrola funkčnosti parametrov komunikačných prvkov, kontrola päťíc, vizuálna a mechanická kontrola                                                                                                     |                                |         |         |        |
| - funkčná skúška prenosu poplachových a poruchových.                                                                                                                                                      |                                |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                      | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Riadiaca jednotka MC-IP-D                                                                                                                                                                                 | ks                             |         |         | 1      |
| Switch ST Switch                                                                                                                                                                                          | ks                             |         |         | 1      |
| Prepínač SW19-24                                                                                                                                                                                          | ks                             |         |         | 16     |
| Sesterský terminál ST-TOUCH                                                                                                                                                                               | ks                             |         |         | 6      |
| Pacientsky terminál PAT                                                                                                                                                                                   | ks                             |         |         | 24     |
| Intercom terminál ICT-IP                                                                                                                                                                                  | ks                             |         |         | 3      |
| Komunikačný terminál KMT                                                                                                                                                                                  | ks                             |         |         | 26     |
| Pacientske tlačidlo BT-B                                                                                                                                                                                  | ks                             |         |         | 54     |
| Pacientske ťahlo ZTB-IO                                                                                                                                                                                   | ks                             |         |         | 19     |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                               | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozáručný servis systému EPS, HSP a VCIP v rozsahu 12 mesiacov zahŕňa :                                                                                                  |
| - Vykonať kontroly v zmysle platných noriem a predpisov v stanovených časových intervaloch automaticky, bez vyzvania objednávateľa.                                      |
| - Spracovať o vykonaných odborných prehliadkach a kontrolách zariadení a prvkov písomnú správu v 2 rovnopisoch, z toho 1 výtlačok pre zhotoviteľa a 1 pre objednávateľa. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do systému uviesť písomne v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Zhotoviteľ dohodne termín vykonania technických kontrol s objednávateľom minimálne tri dni vopred telefonicky, faxom resp. e-mailom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Zhotoviteľ vykoná zápis do prevádzkovej knihy ihneď po vykonaní pravidelnej kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Zhotoviteľ zabezpečí najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy povereným pracovníkom objednávateľa, príchod servisného pracovníka zhotoviteľa do objektu objednávateľa a vykoná následnú opravu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín opravy a môžu z titulu včasného neodstránenia poruchy vzniknúť ďalšie škody, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nevyhnutný servisný zásah inou organizáciou na náklady zhotoviteľa bez straty záruky.                         |
| - Na vykonanú mimozáručnú opravu poskytne zhotoviteľ objednávateľovi 6 mesačnú záručnú lehotu na vykonanú prácu a min. 24 mesiacov na dodaný materiál.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Objednávateľ požaduje preškolenie obslužného personálu na prevádzku a kontrolu EPS HSP a VCIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v súvislosti s výkonom predmetu prác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho prác a zlikviduje ich v súlade so zákonom o odpadoch. Poverení pracovníci zhotoviteľa sú povinní sa pohybovať a zdržovať v priestoroch objednávateľa iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu k výkonu predmetu tejto zmluvy.                                                                                                                                                                                        |
| - Zhotoviteľ je povinný zaistiť kvalifikovaných pracovníkov pre realizáciu predmetu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Zhotoviteľ vykoná odstránenie nedostatkov a závad, ktoré zistí pri pravidelných kontrolách a revíziách (náhradné diely nie sú súčasťou); rovnako tak odstránenie nahlásených technických porúch (náhradné diely nie sú súčasťou).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o zistených bezpečnostných opatreniach, úpravách a vykonaných opravách na zariadení objednávateľa. Mlčanlivosť platí aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osobitné požiadavky na plnenie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní, prevedení funkčnosti systémov a cestovných nákladov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Materiálové náklady nutné k oprave spojené s plnením zmluvy po záručnej dobe budú vymenené a fakturované na základe dodatočne vystavenej objednávky objednávateľom. Mzdové a režijné náklady na vykonanie servisu a opráv sú súčasťou zmluvy (t.j. nebudú dodatočne fakturované).                                                                                                                                                                                                     |
| - Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti oprávneným zástupcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Faktúra je splatná minimálne 60 dní od jej doručenia objednávateľovi poštou alebo elektronicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak nebude vystavená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s popisom výhrad. Týmto prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry a objednávateľ nie je v omeškaní. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. |
| - Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy, ak nevykoná odbornú prehliadku, alebo servisný zásah v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Zhotoviteľ má právo v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy kópiu osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na inštaláciu, servis, opravy a kontrolu zariadení EPS typ SCHRACK, HSP typ Bosch Paviro a na komunikačný systém pacient-sestra VICP. Toto oprávnenie musí byť platné počas trvania zmluvy. Porušenie tejto povinnosti bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy.                                                     |
| - Vykonávanie predmetu zákazky musí byť v súlade s požiadavkami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z., ktorou sa vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci neskorších predpisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                |
| 6. STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. V súlade s platnými STN (napr. 332000-4-41, .....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zmluva na dobu určitú: 12 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poskytnutie HOT LINE služby (tel. linka) pre evidenciu a nahlasovanie servisných požiadaviek 24 hodín denne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poskytovanie servisných služieb Základná doba 8:00 – 14:00 v pracovných dňoch (Pri odstraňovaní poruchy podľa dohody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nástup na servisný zásah v prípade neplánovanej poruchy do 24 hodín od nahlásenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požadovaná doba na odstránenie technickej poruchy systému do 48 hodín od nahlásenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozpis vykonania kontrol: mesiac, v ktorom sa požaduje vykonať kontrolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Štvrťročná kontrola EPS a HSP: august 2021, november 2021, február 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ročná kontrola EPS a HSP: máj 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ročná kontrola systému VCIP: august 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Bojnica  
Ulica: Nemocničná 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2021 13:17:00 - 31.07.2022 13:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn služieb  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 998,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 397,60 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.07.2021 14:56:01

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ANTES GM, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu