



Obec Zámutov
Obecný úrad Zámutov 434
094 15 Zámutov

Váš list/zo dňa
- /29.01.2020

Náša čísla

Vuňňanie/linka

Košice

Vec

„Zámutov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“, SO 104-00 Chodník č. 228-201 a SO 104-01 – Dažďová kanalizácia – stanovisko pre zlúčené územné a stavebné konanie

Listom doručeným dňa ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby pre účely stavebného konania.

K žiadosti ste priložili projektovú dokumentáciu stavby „Zámutov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“, SO 104-00 Chodník č. 228-201 a SO 104-01 – Dažďová kanalizácia“. Predloženú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracoval Ing. Slavomír Sopúch, ALIVE ENG spol. s r.o., Prešov, v 05/2019.

V obci Zámutov, okres Vranov nad Topľou, dochádza k rekonštrukcii miestnych komunikácií, v rámci ktorých dochádza k výstavbe chodníkov. Chodník bol zrušený realizáciou splaškovej kanalizácie. Chodníky sú situované v priestore existujúcej priekopy. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať odvodňovací systém, ktorý zabezpečí odvodnenie rekonštruovanej komunikácie. Záujmové územie sa nachádza v trase existujúcej komunikácie popri Zámutovskom potoku a príslušnými oploteniami súkromných pozemkov.

Výškové usporiadanie terénu a recipientu umožňuje gravitačné odvedenie dažďových vôd z celého úseku komunikácie. Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom. Zrážková voda je zachytená v uličných vpustoch a následne je odvedená pomocou kanalizačných prípojk do navrhovanej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia zabezpečí spoľahlivé odvedenie zrážkových vôd z navrhovaných parkovísk, komunikácií, chodníkov a príslušných spevnených plôch. Kanalizačný systém je zaústnený do miestneho potoka. Stoková sieť pozostáva zo stoky „B“ o dĺžke 110,0 m.

Na výstavbu dažďovej kanalizácie je navrhnuté potrubie z korugovaných PVC rúr DN 300. Kanalizačné potrubie od uličných vpustov je navrhnuté z PVC potrubia DN 200. V lomových bodoch trasy a v priamych úsekoch v max. vzdialenosti 50,0 m sa vybudujú typové revízne šachty z prefabrikovaných skruží s monolitickým dnom. Vstup do šachiet bude umožnený pomocou liatinových poklopov.

Navrhovaná dažďová kanalizácia bude napojená cez výustný objekt typizovanej monolitickej konštrukcie do Zámutovského potoka. Predmetný vodný tok je drobným vodným tokom (ID toku 4-30-09-858) v hydrologickom poradí 4-30-09 157 a je v správe SVP, š.p.

HCP: 4-30-09

EZZ/B VK Zámutov

Odvodnenie vozovky sa vykoná pomocou uličných vpustov v mieste zaústenia dažďovej kanalizácie do recipientu sa vybudujú typizované monolitické výustné objekty.

Odvodnenie povrchu chodníka je riešené základným 2,00%-ným priečnym sklonom vozovky k obrubníku, následne do uličných vpustov a dažďovej kanalizácie do potoka, alebo cez vozovku do miestneho potoka.

Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy. V existujúcej priekope sa v miestach predpokladaných vyšších priesakov vôd zo svahu sa do pieskového lôžka hr. 50 mm osadí drenážne potrubie z PVC rúr o profile 2 x 120 mm alebo 1 x 120 mm. Zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Drenáž sa zaustí do uličného vpustu 50 mm nad výtok do dažďovej kanalizácie alebo sa vyústi do miestneho potoka cez výustný objekt.

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám v danej veci na Vašu žiadosť z hľadiska záujmov našej organizácie zasielame toto

s t a n o v i s k o :

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením voči vydaniu zlúčeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Zámutov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“, SO 104-00 Chodník č. 228-201 a SO 104-01 – Dažďová kanalizácia“ nebudeme mať námietky, pokiaľ budú splnené tieto naše požiadavky:

1. Doplniť hydrotechnické výpočty množstva dažďových vôd pre všetky spevnené plochy v rámci projektovanej stavby.
2. Všetky odstavné plochy, na ktorých budú parkovať alebo po ktorých sa budú presúvať motorové vozidlá, riešiť so spevneným povrchom zabezpečeným proti prieniku znečisťujúcich látok do podlažia.
3. Navrhované uličné vpusty na navrhovanej dažďovej kanalizácii v zmysle § 9 ods. 3 NV SR č. 269/2010 Z. z. opatriť košmi na zachytávanie splavenín.
4. V stavebnom povolení je potrebné stanoviť povinnosť vlastníkovi predmetnej stavby alebo jej budúcu užívateľovi zmluvne zabezpečiť servis a údržbu zabudovaných predčistiacich zariadení na projektovanej dažďovej kanalizácii u oprávneného subjektu v zmysle platnej legislatívy.

Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany zaujímame k predmetnej projektovej dokumentácii nasledovné:

1. Výustný objekt do drobného vodného toku (DVT) Zámutovský potok žiadame navrhnuť v zmysle platnej STN752102. Detail vyústenia dažďovej kanalizácie s uvedením rkm vyústenia žiadame odsúhlasiť so zástupcom operatívneho správcu vodného toku t.j. Správou povodia Bodrogu v Trebišove ešte pred zahájením stavebných prác.
2. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
3. Začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Bodrogu v Trebišove, stredisko Trebišov, kontaktná osoba , Ing. Košara, email: Juraj.Kosara@svp.sk, minimálne 7 dní vopred za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.

V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Z hľadiska odboru správy majetku:

Výustné objekty z dažďovej kanalizácie budú zaistené do recipientu vodného toku Zámutovský potok a zasiahnu pozemky p. č. KN-E 2213/5a KN-E 2213/24, evidované na LV č. 1592 v k. ú. Zámutov a ktoré sú vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice.

Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie výustných objektov z dažďovej kanalizácie na vyššie uvedených pozemkoch, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie ani povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy 1 x DSP + DRS, 05/2019

Na vedomie Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o ŽP
SVP - 44 000 (PDF)
 49 210 (PDF)
 49 230 – CZ 10736/2020-Ry ✓

Ing. Stanislav Dobrotka
technicko-prevádzkový námestník