

Verejný obstarávateľ:

Príloha č. 2

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

Prieskum trhu: **Výmena chladiaceho zariadenia**

Z dôvodu nepostačujúcej kapacity chladiacich jednotiek je nutná výmena súčasného chladiaceho zariadenia a náhrada za výkonnejšie chladiace zariadenie.					
Pol.č.	Názov materiálu	MJ	počet MJ	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1.	Dodávka chladiaceho zariadenia	ks	1	áno	áno
2.	Úprava konštrukcie pod zariadenia (výmena oceľovej konštrukcie)	kpl	1	áno	áno
3.	Nová časť potrubnej trasy, vrátane izolácie, oplechovania, montážneho a spojovacieho materiálu	kpl	1	áno	áno
4.	Demontáž pôvodného chladiaceho stroja vrátane odsatia a likvidácie chladiva	kpl	1	áno	áno
5.	Ekologická likvidácia chladiaceho zariadenia	kpl	1	áno	áno
6.	Vyloženie chladiaceho zariadenia žeriavom a doprava	kpl	1	áno	áno
7.	Montáž nového chladiaceho stroja vrátane napojenia chladiaceho zariadenia od uzatváracích ventilov na sekundárnom okruhu, vrátane výmeny ventilov	kpl	1	áno	áno
8.	Spustenie chladiča, zaškolenie obsluhy, revízie, dokumentácia	kpl	1	áno	áno
9.	Zabezpečenie úradnej skúšky a všetkých náležitostí v zmysle platnej legislatívy	kpl	1	áno	áno
10.	Realizačná projektová dokumentácia	kpl	1	áno	áno
11.	Súčinnosť pri spárovaní chladiaceho stroja s MaR systémom DESIGO - Velin	kpl	1	áno	áno
12.	Napojenie silovej časti chladiaceho stroja existujúcim káblom NAVY-J 4x150	kpl	1	áno	áno

V, dňa

.....

pečiatka a podpis