

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zníženie maximálnej rezervovanej kapacity z 3x80 A na 3x60 A.

Vybavuje: Tibor Takács, Kontakt: tel.: +421-(0)31 557 3226, mob.: +421-(0)918 718 238, email: tiber.takacs@zsdisk.sk

Západoslovenská distribučná, a.s., Tím správy energetických zariadení Juh.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk

2. Deliace miesto:

Poistkové spodky na vývode zo skrine

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

- výmenu hlavného ističa pred elektromerom za nový s $I_n = 60$ A, trojfázový, s charakteristikou B, pre vedenie,
- umiestnenie hlavného ističa tak, aby bol zaplombovateľný.

Umiestnenie elektromerového rozvádzača zostáva bez zmeny.

Žiadateľ zašle Prevádzkovateľovi:

- 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od hlavného domového vedenia až po elektromerový rozvádzač.

Doručovací adresou pre zasielanie dokumentácie:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.

Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie bytového domu, pri ktorej je potrebné odplombovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999. Žiadateľ je povinný dodržiavať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdisk.sk.

Telefónny kontakt Žiadateľa: 031 8823724

Emailový kontakt Žiadateľa: podatelnaOSGA@justice.sk