

Zmluva o výkone kontroly EPS a servisných službách

uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Národný ústav detských chorôb**

Sídlo: Limbová 1, 833 40 Bratislava

Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ

IČO: 00 607231

DIČ: 2020848368

IČ DPH: SK2020848368

IBAN:

Bankové spojenie:

kontaktná osoba:

e-mail:

tel:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **TAST spol. s r.o.**

Sídlo: Matičná 36, 831 03 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Martin Štefík, konateľ

IČO: 35 810 068

DIČ: 2020259285

IČ DPH: SK2020259285

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 23887/B

IBAN:

Bankové spojenie:

kontaktná osoba:

e-mail:

tel:

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ sú spolu označovaní aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Článok I Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- Dodávateľ vyhlasuje, že je držiteľom všetkých certifikátov, osvedčení a oprávnení požadovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky a výrobcami Zariadení a ich súčastí pre ich montáž, opravy, kontroly a odborné skúšky a že je schopný zabezpečiť vykonávanie kontrol a servisu fyzickou osobou s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len „Vyhláška“).
- Zmluvné strany sa pri plnení predmetu tejto Zmluvy budú riadiť Vyhláškou, zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhláškou č. 121/2002 Z. z., vyhláškou 508/2009 Z. z. súvisiacimi STN, požiadavkami výrobcov, resp. autorizovaných zástupcov výrobcov Zariadení na ich prevádzku a údržbu.

Článok II
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonávať **mesačné, štvrtročné a ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie Lites a Bosch** (ďalej len „EPS Lites“ a „EPS Bosch“) v súlade s Vyhláškou, tak ako je dohodnuté v ďalších ustanoveniach tejto Zmluvy a vykonávať servis EPS Lites a EPS Bosch a záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať kontroly a servis EPS Lites podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy na nasledovných zariadeniach, ako aj ich súčiastiach, častiach alebo príslušenstve (ďalej len „Zariadenia“).

Kontroly a servis EPS bude vykonávaný na nasledovných zariadeniach „EPS Lites“:

| NÁZOV | OZNAČENIE | POČET |
|---------------------------|--------------|-------|
| Ústredňa Lites | MHU 103 | 9 |
| Ústredňa Lites | MHU 110 | 2 |
| Ionizačný hlásič | MHG 103 | 200 |
| Ionizačný hlásič | MHG 181 | 72 |
| Automatický hlásič | MHG 243 | 12 |
| Automatický hlásič | MHG 261 | 84 |
| Tlačidlový hlásič | MHA 101 | 30 |
| Tlačidlový hlásič | MHA 102 | 176 |
| Tlačidlový hlásič | MHA 141 | 13 |
| Tlačidlový hlásič | MHA 108,133 | 20 |
| Opticko-dymový hlásič | MHA 220, 033 | 116 |
| Kombinovaný hlásič teplôt | MHA 320, 031 | 1 |
| Paralelná signalizácia | MHY 407, 124 | 1 |
| Tablo | MHY 811 | 1 |
| Vstupno-výstupný prvok | MHY 922 | 1 |
| VEDSA Xtralis | VLC 250 | 1 |
| Aku 12V/26Ah | CJ12-26 | 18 |
| Aku 12V/18Ah | CJ12-18 | 1 |
| Aku 12V/17Ah | 12170 | 1 |

Kontroly a servis EPS bude vykonávaný na nasledovných zariadeniach „EPS Bosch“:

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|------------|------------------------------------|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo: | |
| FMR-5000-C | ovládací panel EPS dispečing -4p.p | 1 |

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|------------|--|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo blok A -4p.p.: | |
| FPA-5000 | požiarna adresovateľná ústredňa | 1 |
| BMC 0000-B | modul batérií | 1 |
| NZM 0002A | modul signalizačných prvkov | 1 |
| LSN0003A | interfejs kruhu | 4 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| | Hlásiče a príslušenstvo | |
| FAP-425-O-R | automatický hlásič opticko - dymový v sokli | 20 |
| FMC-210-DM-G-R | tlačidlový hlásič | 2 |
| | Výstupy a signalizácia | |
| RML0008A | modul reléových výstupov | 1 |
| SOL-LX-C-RF-W-S | maják konvenčný | 3 |
| FVK-41 GSM | GSM brána | 1 |

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|-----------------|--|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo blok B -4p.p.: | |
| FPA-5000 | požiarna adresovateľná ústredňa | 1 |
| BMC 0000-B | modul batérií | 1 |
| NZM 0002A | modul signalizačných prvkov | 1 |
| LSN0003A | interfejs kruhu | 4 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |
| | Hlásiče a príslušenstvo | |
| FAP-425-O-R | automatický hlásič opticko - dymový v sokli | 36 |
| FMC-210-DM-G-R | tlačidlový hlásič | 6 |
| | Výstupy a signalizácia | |
| RML0008A | modul reléových výstupov | 1 |
| FLM-420-RHV | modul reléových výstupov, umiestnený v externom napájacom zdroji , rozvodňa NN, 4PP, B/C | 1 |
| SOL-LX-C-RF-W-S | maják konvenčný | 16 |
| FPP-5000 | externý napájací zdroj, rozvodňa NN, blok B, - 4PP | 1 |
| FPP 5000-TI13 | modul zdroja | 1 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|-----------------|--|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo blok C -4p.p.: | |
| FPA-5000 | požiarna adresovateľná ústredňa | 1 |
| BMC 0000-B | modul batérií | 1 |
| LSN0003A | interfejs kruhu | 4 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |
| | Hlásiče a príslušenstvo | |
| FAP-425-O-R | automatický hlásič opticko - dymový v sokli | 51 |
| FMC-210-DM-G-R | tlačidlový hlásič | 8 |
| | Výstupy a signalizácia | |
| RML0008A | modul reléových výstupov | 1 |
| FLM-420-RHV | modul reléových výstupov, umiestnený v externom napájacom zdroji , rozvodňa NN, 4PP, B/C | 1 |
| FLM-420-RLV8-S | modul reléových výstupov, umiestnený v rozvodni NN, -2PP, B/C | 1 |
| FLM-420-RLV8-S | modul reléových výstupov, umiestnený v rozvodni NN, 0NP, B/C | 1 |
| SOL-LX-C-RF-W-S | maják konvenčný | 24 |
| FPP-5000 | externý napájací zdroj, rozvodňa NN, blok B/C, - 4PP | 1 |
| FPP-5000 | externý napájací zdroj, rozvodňa NN, blok B/C, 0NP | 1 |
| FPP 5000-TI13 | modul zdroja | 2 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|---|
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 4 |
|----------|-----------------------------------|---|

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|-----------------|---|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo blok D -4p.p.: | |
| FPA-5000 | požiarna adresovateľná ústredňa | 1 |
| BMC 0000-B | modul batérií | 1 |
| NZM 0002A | modul signalizačných prvkov | 1 |
| LSN0003A | interfejs kruhu | 4 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |
| | Hlásiče a príslušenstvo | |
| FAP-425-O-R | automatický hlásič opticko - dymový v sokli | 83 |
| FAH-T425 | automatický hlásič tepelný v sokli | 1 |
| FMC-210-DM-G-R | tlačidlový hlásič | 12 |
| | Výstupy a signalizácia | |
| RML0008A | modul reléových výstupov | 1 |
| FLM-420-RHV | modul reléových výstupov, umiestnený v stupačke EPS, 0NP, E | 1 |
| FLM-420-RLV8-S | modul reléových výstupov, umiestnený v rozvodni NN garáž, -1PP, D | 2 |
| SOL-LX-C-RF-W-S | maják konvenčný | 2 |
| FPP-5000 | externý napájací zdroj, rozvodňa NN garáž, -1PP, D | 1 |
| FPP 5000-TI13 | modul zdroja | 1 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|-----------------|---|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo blok E -4p.p.: | |
| FPA-5000 | požiarna adresovateľná ústredňa | 1 |
| BMC 0000-B | modul batérií | 1 |
| NZM 0002A | modul signalizačných prvkov | 1 |
| LSN0003A | interfejs kruhu | 15 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |
| | Hlásiče a príslušenstvo | |
| FAP-425-O-R | automatický hlásič opticko - dymový v sokli | 126 |
| FAP-DOT425 | automatický hlásič opticko - tepelný v sokli | 4 |
| FMC-210-DM-G-R | tlačidlový hlásič | 18 |
| | Výstupy a signalizácia | |
| RML0008A | modul reléových výstupov | 1 |
| FLM-420-RHV | modul reléových výstupov, umiestnený v stupačke EPS, 0NP, E | 1 |
| FLM-420-RLV8-S | modul reléových výstupov, umiestnený v miestnosti EPS, -4PP, E | 1 |
| FLM-420-NAC | modul výstupov, umiestnený v stupačke tel. rozvodu, -4PP, blok E | 1 |
| SOL-LX-C-RF-W-S | maják konvenčný | 22 |
| FPP-5000 | externý napájací zdroj, umiestnený v miestnosti EPS, -4PP, blok E | 1 |
| FPP-5000 | externý napájací zdroj, umiestnený v stupačke EPS, 0NP, blok E | 1 |
| FPP 5000-TI13 | modul zdroja | 2 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 4 |

| Komponent | Popis | Počet kusov |
|----------------|---|-------------|
| | Ústredňa a príslušenstvo blok F Ubytovňa - 4p.p.: | |
| FPA-5000 | požiarna adresovateľná ústredňa | 1 |
| BMC 0000-B | modul batérií | 1 |
| LSN0003A | interfejs kruhu | 4 |
| SCB40-12 | akumulátorová bezúdržbová batéria | 2 |
| | Hlásiče a príslušenstvo | |
| FAP-425-O-R | automatický hlásič opticko - dymový v sokli | 87 |
| FAH-T425 | automatický hlásič tepelný v sokli | 20 |
| FMC-210-DM-G-R | tlačidlový hlásič | 16 |
| | Výstupy a signalizácia | |
| RML0008A | modul reléových výstupov | 1 |
| FLM-420-RHV S | modul reléových výstupov, umiestnený v skrini RACK , Ubytovňa | 1 |

Rozsah a počty jednotlivých zariadení sa v priebehu trvania zmluvy môže zmeniť.

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolu servis EPS Lites a EPS Bosch na Zariadeniach uvedených v predchádzajúcom bode.
4. Miestom vykonávania kontrol je sídlo Objednávateľa: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava.

Článok III Revízie EPS Lites

1. Dodávateľ bude vykonávať kontrolu jednotlivých Zariadení EPS Lites a EPS Bosch v súlade s Vyhláškou, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - a. Mesačné kontroly sa budú konať každý mesiac vždy do 15.dňa príslušného mesiaca;
 - b. Štvrťročné kontroly sa budú konať v mesiacoch: Január 2022, Apríl 2022, Júl 2022 vždy do 30.dňa príslušného mesiaca;
 - c. Ročná prehliadka sa bude konať k 15.10.2021 a 15.10.2022
 Presný dátum kontroly si zmluvné strany dohodnú osobitne, najneskôr sedem dní pred vykonaním kontroly.
3. Obsahom mesačnej kontroly EPS Lites (v súlade s platnou normou) je minimálne:
 - a. kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
 - b. kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - c. aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
 - d. aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
4. Obsahom štvrťročnej kontroly (v súlade s platnou normou) je minimálne:
 - a. kontrola náhradného napájacieho zdroja,
 - b. kontrola hlásičov požiaru
 - c. kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - d. funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - e. kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - f. kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
 - g. funkčná skúška výstupov
 - i. ovládacích zariadení,
 - ii. zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

- iii. doplňujúcich zariadení,
- h. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
5. Obsahom ročnej kontroly (v súlade s platnou normou) je minimálne:
- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
 - kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových línií pri pokojovom prúde,
 - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - prepojenia jednotlivých zariadení,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - funkčných parametrov hlásičov,
 - vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
 - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.
6. Stav EPS Lites zistený mesačnou a štvrtročnou kontrolou sa zaznamenáva (v súlade s platnou normou) do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.
7. Revízne správy budú obsahovať:
- názov alebo meno vlastníka elektrickej požiarnej signalizácie
 - výrobca a typ elektrickej požiarnej signalizácie
 - skutočný stav elektrickej požiarnej signalizácie zistený dennou, mesačnou alebo štvrtročnou kontrolou
 - dátum vykonania kontroly
 - podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.
8. O vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie o vykonaní kontroly. V potvrdení je potrebné uviesť najmä
- číslo potvrdenia,
 - meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu zariadení elektrickej požiarnej signalizácie,
 - číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti,
 - názov alebo meno vlastníka elektrickej požiarnej signalizácie,
 - výrobca a typ elektrickej požiarnej signalizácie,
 - skutočný stav elektrickej požiarnej signalizácie zistený dennou, mesačnou alebo štvrtročnou kontrolou;
 - dátum vykonania kontroly,
 - podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

Článok IV **Revízia ústredne EPS a HSP v bloku E na – 4 p.p.**

- Dodávateľ bude vykonávať kontrolu jednotlivých Zariadení EPS v technickej miestnosti v bloku E na -4.p.p.súlade s Vyhláškou inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN.
- Kontrola bude vykonávaná na nasledovných zariadeniach:
 - Rozvádzač s ústredňou EPS Bosch pre blok A01;
 - Rozvádzač s ústredňou EPS Bosch pre blok B01;
 - Rozvádzač s ústredňou EPS Bosch pre blok C01;
 - Rozvádzač s ústredňou EPS Bosch pre blok D01;

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého Dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:
 - a. umožniť Dodávateľovi prístup k jednotlivým Zariadeniam EPS Lites a EPS Bosch, aby bolo možné v čo najkratšom čase vykonať jednotlivé časti predmetu tejto Zmluvy;
 - b. zaplatiť Dodávateľovi Cenu za servis a Cenu za kontroly v zmysle ním správne vyhotovených faktúr;
 - c. zabezpečiť účasť svojho povereného pracovníka zodpovedného za prevádzku EPS Lites a EPS Bosch pri výkone predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ to bude potrebné;
 - d. zabezpečiť také opatrenia, ktoré neumožnia žiadnej tretej osobe okrem Dodávateľa vykonať akýkoľvek zásah do Zariadení EPS Lites a EPS Bosch;
 - e. umožniť Dodávateľovi miestnu obhliadku po dohode s povereným pracovníkom.
2. Dodávateľ je povinný:
 - a. vykonať mesačné, štvrtročné a ročné kontroly zariadení EPS Lites a EPS Bosch v zmysle platných právnych predpisov, noriem STN a pokynov výrobcu EPS Lites a EPS Bosch v termínoch podľa tejto Zmluvy;
 - b. rešpektovať a zabezpečiť aby jeho pracovníci rešpektovali interné predpisy a prevádzkový poriadok Objednávateľa;
 - c. zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci nepohybovali mimo miestností, kde sú umiestnené jednotlivé zariadenia EPS Lites a EPS Bosch a prístupových prác;
 - d. dodržiavať zásady hygieny a čistoty vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ je zdravotníckym zariadením;
 - e. nesprístupniť tretím osobám údaje o systémoch, na ktoré sa vzťahuje predmet tejto Zmluvy, o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávatel'a ani o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy dozvie.

Článok VIII

Trvanie zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Túto zmluvu je možné pred okamihom jej skončenia podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy skončiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola Dodávateľovi odoslaná písomná výpoveď.
4. Od tejto Zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu alebo ak v dodatočnej písomne udelenej lehote neodstráni menej podstatné porušenie tejto Zmluvy. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj opakované menej podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak nebude proces verejného obstarávania akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov alebo v prípade, ak Objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu predmetu tejto Zmluvy zo strany ich poskytovateľa.

6. Objednávateľ je taktiež oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak plnenie Objednávateľa nebude spĺňať všetky technické vlastnosti a požiadavky uvedené v technickej špecifikácii, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania.

Článok IX Zabezpečenie záväzkov

1. V prípade, ak Dodávateľ nedodrží termíny na výkon kontrol podľa článku III a IV tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100,00 EUR za každý deň omeškania.
2. V prípade, ak Dodávateľ nenastúpi na servisnú udalosť v lehotách podľa článku V tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100,00 EUR za každých 24 hodín omeškania.
3. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Cenu za kontroly alebo Cenu za servis včas, má Dodávateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok X Doručovanie

1. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky alebo osobne, proti podpisu druhej zmluvnej strany. Poštou doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e-mailu. Písomnosť doručенú prostredníctvom e-mailu, ktorá by mala vplyv na trvanie zmluvy (ako napr. odstúpenie od zmluvy) treba doplniť najneskôr do (3) troch dní predložením originálu. Na faktúry sa nevzťahuje možnosť doručenia v elektronickej podobe.
3. Zmluvné strany sú povinné si navzájom si bezodkladne oznámiť zmenu adresy uvedenej ako sídlo spoločnosti alebo ako korešpondenčnú adresu a akékoľvek zmeny v kontaktných osobách alebo iných údajoch.

Článok XI Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je podpísaná v dvoch (2) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z nich každej zmluvnej strane prináleží jedno (1) vyhotovenie.
2. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa kedykoľvek stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, zákonnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek nezákonného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu nezákonných, neplatných alebo nevykonateľných ustanovení.
3. Táto Zmluva predstavuje konečný a úplný dohovor zmluvných strán s ohľadom na jej predmet a nahrádza celú korešpondenciu, memorandá, rozhovory a iné oznamy alebo dokumenty, ktoré sa jej týkali.

4. Vo veci práv a povinností vyplývajúcich z plnenia Zmluvy sa zmluvné strany riadia všeobecne záväznými predpismi, najmä Obchodným zákonníkom, Vyhláškou ako aj ostatnými všeobecne záväznými alebo doplňujúcimi predpismi a príslušnými STN resp. EN.
5. Žiadne zmeny, doplnenie, výmazy alebo nahradenia tejto Zmluvy alebo ktorýchkoľvek jej podmienok budú účinné len ak budú urobené v písomnej forme a podpísané každou Zmluvnou stranou.
6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju ako osoby oprávnené konať a podpisovať vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1: Výkaz výmer

V Bratislave dňa

13.10.2021

Dodávateľ:

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

TAST spol. s r.o.
Ing. Martin Štefík, konateľ

Národný ústav detských chorôb
MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ

TAST spol. s r.o.
Matičná 36
831 03 Bratislava
Tel./Fax: 02/4341 2895

Výkaz kontrolných a revízných prác

| | Suma eur |
|-------------------------------|------------------|
| 1x ročná kontrola | 7 212,40 |
| 3x štvrťročná kontrola | 7 710,00 |
| 8x mesačná kontrola | 11 040,00 |
| KONTROLY SPOLU bez DPH | 25 962,40 |
| DPH 20% | 5 192,48 |
| KONTROLY SPOLU s DPH | 31 154,88 |

Ročná kontrola

| POLOŽKA | NÁZOV | MJ | CENA | MNOŽSTVO | SPOLU |
|---------|--|-----|--------|----------|-----------------|
| | Revízia ústredne EPS BOSCH, blok A, -4.p.p. | ks | 215,00 | 1 | 215,00 |
| | Revízia ústredne EPS BOSCH, blok B, -4.p.p. | ks | 215,00 | 1 | 215,00 |
| | Revízia ústredne EPS BOSCH, blok C, -4.p.p. | ks | 215,00 | 1 | 215,00 |
| | Revízia ústredne EPS BOSCH, blok D, -4.p.p. | ks | 215,00 | 1 | 215,00 |
| | Revízia ústredne EPS BOSCH, blok E, -4.p.p. | ks | 215,00 | 1 | 215,00 |
| | Revízia ústredne EPS BOSCH, blok F - Ubytovňa, -4.p.p. | ks | 215,00 | 1 | 215,00 |
| | Revízia starej ústredne EPS LITES | ks | 90,00 | 11 | 990,00 |
| | Revízia automatického hlásiča v slučke | ks | 3,40 | 913 | 3 104,20 |
| | Revízia tlačítkového hlásiča | ks | 2,90 | 301 | 872,90 |
| | Revízia svetelného majáku | ks | 2,00 | 67 | 134,00 |
| | Revízia výstupných modulov | ks | 7,30 | 21 | 153,30 |
| | Kontrola GSM brány | ks | 12,00 | 1 | 12,00 |
| | Kontrola externých napájacích zdrojov | ks | 15,00 | 6 | 90,00 |
| | Kontrola záložných akumulátorov | ks | 8,00 | 44 | 352,00 |
| | Revízia nasávacieho systému Vesda | ks | 50,00 | 1 | 50,00 |
| | Hodinová sadzba na vypracovanie revíznej správy | hod | 24,00 | 6 | 144,00 |
| | Cestovné náklady - Bratislava | ks | 20,00 | 1 | 20,00 |
| | Odbytová cena bez DPH | | | | 7 212,40 |
| | DPH 20% | | | | 1 442,48 |
| | Odbytová cena s DPH | | | | 8 654,88 |

Hodinová sadzba pre iné nepravidelné servisné práce

hod

20,00

Rozsah jednotlivých kontrol systému elektrickej požiarnej signalizácie:

Obsahom ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je podľa Prílohy ku vyhláske č. 726/2002 čl.4.:

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj
- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a dopĺňujúcich zariadení
 - po povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových línií pri pokojovom prúde,
 - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - prepojenia jednotlivých zariadení,
- kontrola hlásičov požiaru
- funkčných parametrov hlásičov,
- vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
- vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Štvrťročné kontroly (3x)

| POLOŽKA | NÁZOV | MJ | CENA | MNOŽSTVO | SPOLU |
|---------|---|----|--------|----------|-----------------|
| 1 | Štvrťročná + mesačná kontrola ústredne systému EPS Lites, EPS BOSCH | ks | 150,00 | 17 | 2 550,00 |
| 2 | Cestovné náklady - Bratislava | ks | 20,00 | 1 | 20,00 |
| | Odbytová cena bez DPH | | | | 2 570,00 |
| | DPH 20% | | | | 514,00 |
| | Odbytová cena s DPH | | | | 3 084,00 |

Obsahom štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je podľa Prílohy ku vyhláske č. 726/2002 čl.3.:

- kontrola stavu náhradného napájacieho zdroja
- kontrola hlásičov
 - kontrola čistoty hlásičov
 - funkčná kontrola hlásičov
 - kontrola signálneho svetidla
 - kontrola uloženia záložných hlásičov
- funkčná skúška výstupov
- ovládacích zariadení
- zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
- dopĺňujúcich zariadení
- kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe

Mesačné kontroly (8x)

| POLOŽKA | NÁZOV | MJ | CENA | MNOŽSTVO | SPOLU |
|---------|--|----|-------|----------|-----------------|
| 1 | Mesačná kontrola ústredne systému EPS Lites, EPS BOSCH | ks | 80,00 | 17 | 1 360,00 |
| 2 | Cestovné náklady - Bratislava | ks | 20,00 | 1 | 20,00 |
| | Odbytová cena bez DPH | | | | 1 380,00 |
| | DPH 20% | | | | 276,00 |
| | Odbytová cena s DPH | | | | 1 656,00 |

Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je podľa Prílohy ku vyhláske č. 726/2002 čl.2.:

- kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia
- kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy
- aktívacia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) - funkčný vo všetkých stavoch
- aktívacia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou

TAST spol. s r.o.
 Matičná 36
 831 03 Bratislava
 Tel./Fax: 02/4341 2895

Zoznam zariadení EPS Lites v objektoch NÚDCH, na ktorých sa vykonávajú kontroly a servis EPS podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.

| Názov | MJ | Počet |
|--|----|-------|
| Ústredňa LITES MHU 103 | ks | 9 |
| Ústredňa LITES MHU 110 | ks | 2 |
| Ionizačný hlásič - MHG 103 | ks | 200 |
| Ionizačný hlásič - MHG 181 | ks | 72 |
| Automatický hlásič MHG 243 | ks | 12 |
| Automatický hlásič MHG 281 | ks | 84 |
| Tlačidlový hlásič MHA 101 | ks | 30 |
| Tlačidlový hlásič MHA 102 | ks | 176 |
| Tlačidlový hlásič MHA 141 | ks | 13 |
| Tlačidlový hlásič MHA 108,133 | ks | 20 |
| Opticko-dymový hlásič MHA 220,033 | ks | 116 |
| Kombinovaný hlásič teploty MHA 320,031 | ks | 1 |
| Paralelná signalizácia MHY 407,124 | ks | 1 |
| Tablo MHY 811 | ks | 1 |
| Vstupno-výstupný prvok MHY 922 | ks | 1 |
| VESDA Xtralis, VLC 250 | ks | 1 |
| Akumulátor CJ12-26, 12V/26Ah | ks | 18 |
| Akumulátor CJ12-18, 12V/18Ah | ks | 1 |
| Akumulátor 12170, 12V/17Ah | ks | 1 |

Zoznam zariadení EPS BOSCH v objektoch NÚDCH, na ktorých sa vykonávajú kontroly a servis EPS podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.

| Názov | MJ | Počet |
|---|----|-------|
| Dispečing -4p.p.: | | |
| ovládací panel EPS FMR-5000-C | ks | 1 |
| Blok A -4p.p.: | | |
| ústredňa EPS typ FPA-5000 | ks | 1 |
| modul batérií BMC 0000-B | ks | 1 |
| modul signalizačných prvkov NZM 0002A | ks | 1 |
| interfejs kruhu LSN0003A | ks | 4 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| automatický hlásič opticko - dymový typ FAP-425-O-R v sokli | ks | 20 |
| tlačidlový hlásič typ FMC-210-DM-G-R | ks | 2 |
| modul reléových výstupov RML0008A | ks | 1 |
| maják konvenčný SOL-LX-C-RF-W-S | ks | 3 |
| GSM brána FVK-41 GSM | ks | 1 |
| Blok B -4p.p.: | | |
| ústredňa EPS typ FPA-5000 | ks | 1 |
| modul batérií BMC 0000-B | ks | 1 |
| modul signalizačných prvkov NZM 0002A | ks | 1 |
| interfejs kruhu LSN0003A | ks | 4 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| automatický hlásič opticko - dymový typ FAP-425-O-R v sokli | ks | 36 |
| tlačidlový hlásič typ FMC-210-DM-G-R | ks | 6 |
| modul reléových výstupov RML0008A | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RHV, umiestnený v externom napájacom zdroji, rozvodňa NN, 4PP, B/C | ks | 1 |
| maják konvenčný SOL-LX-C-RF-W-S | ks | 16 |
| externý napájací zdroj FPP-5000, rozvodňa NN, blok B, -4PP | ks | 1 |
| modul zdroja FPP 5000-T113 | ks | 1 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| Blok C -4p.p.: | | |
| ústredňa EPS typ FPA-5000 | ks | 1 |
| modul batérií BMC 0000-B | ks | 1 |
| interfejs kruhu LSN0003A | ks | 4 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| automatický hlásič opticko - dymový typ FAP-425-O-R v sokli | ks | 51 |
| tlačidlový hlásič typ FMC-210-DM-G-R | ks | 8 |
| modul reléových výstupov RML0008A | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RHV, umiestnený v externom napájacom zdroji, rozvodňa NN, 4PP, B/C | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RLV8-S, umiestnený v rozvodni NN, -2PP, B/C | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RLV8-S, umiestnený v rozvodni NN, 0NP, B/C | ks | 1 |
| maják konvenčný SOL-LX-C-RF-W-S | ks | 24 |
| externý napájací zdroj FPP-5000, rozvodňa NN, blok B/C, -4PP | ks | 1 |
| externý napájací zdroj FPP-5000, rozvodňa NN, blok B/C, 0NP | ks | 1 |
| modul zdroja FPP 5000-T113 | ks | 2 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 4 |

TAST spol. s r.o.
 Matičná 36
 831 03 Bratislava
 Tel./Fax: 02/4341 2895

Blok D -4p.p.:

| | | |
|--|----|----|
| ústredňa EPS typ FPA-5000 | ks | 1 |
| modul batérií BMC 0000-B | ks | 1 |
| modul signalizačných prvkov NZM 0002A | ks | 1 |
| interfejs kruhu LSN0003A | ks | 4 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| automatický hlásič opticko - dymový typ FAP-425-O-R v sokli | ks | 83 |
| automatický hlásič tepelný typ FAH-T425 v sokli | ks | 1 |
| tlačidlový hlásič typ FMC-210-DM-G-R | ks | 12 |
| modul reléových výstupov RML0008A | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RHV, umiestnený v stupačke EPS, ONP, E | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RLV8-S, umiestnený v rozvodni NN garáž, -1PP, D | ks | 2 |
| maják konvenčný SOL-LX-C-RF-W-S | ks | 2 |
| externý napájací zdroj FPP-5000, rozvodňa NN garáž, -1PP, D | ks | 1 |
| modul zdroja FPP 5000-TI13 | ks | 1 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |

Blok E -4p.p.:

| | | |
|---|----|-----|
| ústredňa EPS typ FPA-5000 | ks | 1 |
| modul batérií BMC 0000-B | ks | 1 |
| modul signalizačných prvkov NZM 0002A | ks | 1 |
| interfejs kruhu LSN0003A | ks | 15 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| automatický hlásič opticko - dymový typ FAP-425-O-R v sokli | ks | 126 |
| automatický hlásič opticko - tepelný typ FAP-DOT425 v sokli | ks | 4 |
| tlačidlový hlásič typ FMC-210-DM-G-R | ks | 18 |
| modul reléových výstupov RML0008A | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RHV, umiestnený v stupačke EPS, ONP, E | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RLV8-S, umiestnený v miestnosti EPS, -4PP, E | ks | 1 |
| modul výstupov FLM-420-NAC, umiestnený v stupačke tel. rozvodu, -4PP, blok E | ks | 1 |
| maják konvenčný SOL-LX-C-RF-W-S | ks | 22 |
| externý napájací zdroj FPP-5000, umiestnený v miestnosti EPS, -4PP, blok E | ks | 1 |
| externý napájací zdroj FPP-5000, umiestnený v stupačke EPS, ONP, blok E | ks | 1 |
| modul zdroja FPP 5000-TI13 | ks | 2 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 4 |

Blok F - Ubytovňa -4p.p.:

| | | |
|--|----|----|
| ústredňa EPS typ FPA-5000 | ks | 1 |
| modul batérií BMC 0000-B | ks | 1 |
| interfejs kruhu LSN0003A | ks | 4 |
| akumulátorová bezúdržbová batéria typ SCB40-12 | ks | 2 |
| automatický hlásič opticko - dymový typ FAP-425-O-R v sokli | ks | 87 |
| automatický hlásič tepelný, typ FAH-T425 v sokli | ks | 20 |
| tlačidlový hlásič typ FMC-210-DM-G-R | ks | 16 |
| modul reléových výstupov RML0008A | ks | 1 |
| modul reléových výstupov FLM-420-RHV S, umiestnený v skriní rack na ubytovni | ks | 1 |

TAST spol. s r.o.

Matičná 36, 831 03 Bratislava
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 23887/B
 IČO: 35810088. IČDPH: SK2020259285
 Kontakt: I

Vypracoval :

tel. :
 mail:

Dňa : 27.8.2021

TAST spol. s r.o.
 Matičná 36
 831 03 Bratislava
 Tel./Fax: 02/4341 2895

Výkaz výmer servisných prác

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1x servisné práce | 1 030,00 |
| 12x servisné práce | 12 360,00 |
| SERVISNÉ PRÁCE bez DPH | 12 360,00 |
| DPH 20% | 2 472,00 |
| SERVISNÉ PRÁCE SPOLU s DPH | 14 832,00 |

Servisné práce 1x mesiac

| POLOŽKA | NÁZOV | MJ | CENA | MNOŽSTVO | SPOLU |
|---------|------------------------------|----|----------|----------|-----------------|
| 1 | Servisná činnosť EPS NÚDCH | ks | 1 030,00 | 1 | 1 030,00 |
| | Odbytová cena bez DPH | | | | 1 030,00 |
| | DPH 20% | | | | 206,00 |
| | Odbytová cena s DPH | | | | 1 236,00 |

TAST spol. s r.o.
Matičná 36, 831 03 Bratislava

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
23887/B
IČO: 35810088, IČDPH: SK2020259285
Kontakt:

Vypracoval :
tel. :
mail:

Dňa : 27.8.2021

TAST spol. s r.o.
Matičná 36
831 03 Bratislava
Tel./Fax: 02/4341 2895