

Špecifikácia odberných miest, predpokladaný objem odberu elektrickej energie

Č.	Odborné miesto		Predpoklad. objem odberu (MWh)	ČOM	EIC kód	Napätová úroveň	Max. rezerv.kapacita (kW)/ hodnota ističa(A)
1	Dobrovičova 12	Bratislava	1 511,55	3 108 042 240	24ZZS80422400003	NN	3 / 400 A
2	Krížna 52	Bratislava	33,59	3 106 106 801	24ZZS6106801000X	NN	3 / 225 A
3	Nám. sv. Anny 7	Trenčín	0,010	3 102 171 805	24ZZS2171805000Y	NN	3 / 40 A
4	Nám. sv. Anny 7	Trenčín	47,99	3 102 171 804	24ZZS21718040002	NN	3 / 125 A
5	Nám. sv. Anny 7	Trenčín	0,010	4910042	24ZZS21718030007	NN	1 / 25 A
6	Kollárova 2/MOP IF	Liptovský Mikuláš	0,543	3 203 609	24ZSS3203609000Y	NN	3 / 25 A
7	Kollárova 2/MOP FC	Liptovský Mikuláš	33,748	3 203 606	24ZSS3203606000C	NN	3 / 25 A
8	Kollárova 2/MOP 1	Liptovský Mikuláš	0,216	3 018 579	24ZSS30185790007	NN	3 / 25 A
9	Nábrežie Arm. generála Ľ.Svobodu 54	Bratislava	22,67	3 105 197 836	24ZZS5197836000N	NN	3 / 40 A
10	Marianska 6	Prievidza	34,88	6 200 782	24ZSS62007820005	NN	3 / 100 A
11	Šafárikova 71	Rožňava	3,490	536 750	24ZVS0000037053B	NN	3 / 32 A
12	Šafárikova 71	Rožňava	17,55	541 570	24ZVS0000039788S	NN	3 / 50 A
13	Šafárikova 71	Rožňava	3,321	588 615	24ZVS0000027464X	NN	3 / 25 A
14	SNP 50/MOP - AB	Zvolen	20,588	1 216 999	24ZSS1216999000M	NN	3 / 60 A
15	SNP 50/MOP - WA	Zvolen	20,710	1 216 998	24ZSS1216998000R	NN	3 / 60 A
16	SNP 50/MOP - WA	Zvolen	0,013	1 216 914	24ZSS1216914000L	NN	3 / 60 A
17	Popradská 84	Košice	243,188	92 999	24ZVS0000060065L	NN	3 / 300 A
18	Chaty 3088	Štrba	0,003	573 932	24ZVS00000808102	NN	3 / 40 A
Celkom za 16 mesiacov			1994,075				