



Výhodovodná spoločnosť a.s.
KOŠICE

Došlo:

Číslo: *3074* Prílohy:

Referent:

VVS a.s.
Komenského č.50
042 58 Košice

6/14

Váš list/zo dňa _____ Naše číslo _____ Vybavuje/linka _____ Košice _____
CS SVP OZ KE
1962/2021/2

Vec : Košice – MČ Šaca – rekonštrukcia vodovodu – stanovisko.

Listom zo dňa _____ nás žiadate o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „, Košice, ulica Kamenná -rekonštrukcia vodovodu“ v intraviláne MČ Šaca , ulica Kamenná. Naše stanovisko bude slúžiť pre účely vydania územného a stavebného povolenia.

Trasa vodovodného potrubia je vedená v súbehu s vodohospodársky významným upraveným vodným tokom Ida (HCP 4-33-01- 137) v rkm. 24,950 – 25,200 na parcele KN -C 1143/1 v intraviláne MČ Šaca, k.ú. Šaca.

Cieľom pripravovanej líniovej stavby je výmena pôvodného PVC potrubia za nové z dôvodu častých porúch. Výmenou vodárenského potrubia na ulici Kamenná a nového podchodu pod cestou I. triedy sa zabezpečí plynulé a bezporuchové zásobovanie pitnou vodou v tejto mestskej časti.

Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné

st a n o v i s k o :

S rekonštrukciou vodovodu „, Košice, ulica Kamenná -rekonštrukcia vodovodu“, v k.ú. Šaca súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok :

1. Pri súbehu líniovej stavby vodovodu s vodným tokom Ida žiadame dodržať STN 7368 22 „, Križovanie a súbehy vedení a komunikácie s vodnými tokmi“.
2. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. V prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na č.1. 0911819550.
3. SVP, š. p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach minimálne 14 dní vopred písomne, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
4. Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie súbehu trasy vodovodu a vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

5. Žiadame majetkovo – právne vysporiadanie parcely KN -C 1143/1 v k.ú. MČ Šaca, ktorá je v správcovstve SVP š.p. OZ Košice.

V zmysle zákona o vodách č.364/2004 Z.z. § 47 neskorších predpisov „ sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom“.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle zákona o vodách č.364/2004 Z.z. § 49 ods. 5 nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Príloha: 1x situácia trasovania, 1 x technická správa

CO: SVP, š.p. OZ Košice (scan),
VS Bukovec, a/a
CZ 8623/2021

Ing. Jozef Bartko
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy