

Príloha č.3 k Zmluve

Príloha č.1 kanalizačného poriadku pre verejnú kanalizáciu v obci Brunovce.

Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností, ich častí a zariadení :

Ukazovatele znečistenia	Prípustná miera znečistenia
1. BSK ₅ mg / l	400
2. CHSK (Cr) mg / l oxidovateľnosťdichromanom	1 000
3. pH	6,0 - 8,5
4. RAS mg / l	1 000
5. Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu mg / l	55
6. Saponáty spolu mg / l	10
7. Ortuť /Hg/ mg / l	0,005
8. Meď /Cu/ mg / l	0,5
9. Nikel /Ni/ mg / l	1,0
10. Chróm /CR ^{III} / mg / l	0,5
11. Chróm /CR ^{VI} / mg / l	0,1
12. Olovo /Pb/ mg / l	0,1
13. Arzén /As/ mg / l	0,2
14. Zinok /Zn/ mg / l	2,0
15. Selén /Se/ mg / l	0,05
16. Striebro /Ag/ mg / l	0,1
17. Kadmium /Cd/ mg / l	0,2
18. Kyanidové ióny /CN/ mg / l	0,2
19. NEL mg / l	20
20. Celková sušina mg / l	3 000
- nerozpustné látky	1 000
- rozpustné látky	2 000
21. Látky usadzovateľné po 30 min. usadzovania cm ³ / l	200
22. Látky fenolického charakteru mg / l	30
23. Teplota vody ° C	40

V Bratislave, dňa2022

V Brunovciach, dňa 2022

Odberateľ:

Dodávateľ:

.....
JUDr. Roman Konečný
riaditeľ

.....
JUDr. Stanislava Zervanová
starostka