

Špecifikácia odberného miesta

Dodávateľ : MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Sídlo : Sedlišťská 1446/7, Púchov 020 01

Odberateľ : Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove

Sídlo : Moravská 1343/29, 020 01 Púchov

Odborné miesto: Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov

1. Tepelný zdroj :	kotolňa Sedlište
Ekvitermická regulácia :	áno
Menovitý teplotný spád vykurovacej sústavy:	105 °C / 50 °C
Teplonosná látka:	teplá voda
2. Technické parametre dodávky ÚK	
Strmosť vykurovacej krivky:	13
Parametre vykurovacej krivky:	sú uvedené v Prílohe č.4 k zmluve o dodávke a odbere tepla
Žiadaná teplota priestoru:	21 °C
Veľkosť nočného útlmu:	-2 až -6 °C proti žiadanej teplote priestoru
Pondelok v čase:	od 0.00 hod do 3.00 hod
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok v čase:	od 13.00 hod do 4.00 hod
Sobota, Nedeľa v čase:	od 0.00 hod do 24.00 hod
	O zmenu nastavenia technických parametrov dodávky ÚK môže Odberateľ
	požiadať Dodávateľa počas pracovných dní písomne emailom na adresu
	<i>gabriel.repaty@msbp.sk</i> . Požiadavku na zmenu nastavenia je Odberateľ
	povinný oznámiť Dodávateľovi minimálne 24 hodín pred jej realizáciou.
	V prípade, ak lehota na zmenu nastavenia bude kratšia ako 24 hodín
	požiadavka Odberateľa nebude zrealizovaná.
Maximálny tepelný príkon [kW]:	259
Adresa umiestnenia meradla:	Moravská 1343/29, 02 001 Púchov

Odberateľ tepla prehlasuje, že jeho vykurovacia sústava za určeným meradlom je hydraulicky vyregulovaná a na vykurovacích telesách sú inštalované regulačné ventily s termostatickými hlaviciami.

V Púchove dňa: 31.08.2017

.....

dodávateľ

Ing. Viliam Karas

konateľ spoločnosti

.....

odberateľ

MVDr. Ján Pastorek

riaditeľ

.....

dodávateľ

Ing. Ivan Andrejčík

riaditeľ spoločnosti