



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu  
J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Mesto TRSTENÁ

Bernolákova 96/8  
028 01 TRSTENÁ

Váš list/zo dňa  
13862/1582/2019/9

Naše číslo  
CS SVP OZ PN 8630/2019/2  
CZ 39259/2019

Vybavuje/linka

Ružomberok

**Vec: „Úprava areálu hornooravskej nemocnice“, žiadosť o vyjadrenie - stanovisko**

Listom zo dňa \_\_\_\_\_ ktorý nám bol doručený \_\_\_\_\_ ste nás požiadali o stanovisko k projektu stavby „Úprava areálu hornooravskej nemocnice“, ktorý bude realizovaný na parcelách 1752/2, 1752/63, 1752/62, 1752/61, 1443/9, 14413/31, 1611/2, 1611/7, v kat. území Trstená. Prílohou Vašej žiadosti bol projekt pre stavebné povolenie, ktorý vypracovala spoločnosť ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín a zodpovedným projektantom je Ing. Zuzana Slobodová. Stavebníkom stavby bude Mesto Trstená, B. Braun Avitum s.r.o. a Žilinský samosprávny kraj.

**Predložený projekt rieši stav. objekty:**

SO 01 úprava existujúcej križovatky

SO 02 prístupová komunikácia do areálu HNsP

SO 03 prístupová komunikácia v areáli HNsP

So 04 spevnené plochy: navrhnutých je 45 parkovacích miest pre zamestnancov a 78 parkovacích miest pre návštevníkov z toho 4 miesta vyhradené pre ZTP

SO 05 obnova povrchu cesty k obslužným zariadeniam

SO 06 dažďová kanalizácia: spevnené plochy s asfaltovým povrchom (plocha 3760 m<sup>2</sup> a príslušné zelené plochy do 400 m<sup>2</sup> = 60,6 l/s) budú odvodnené uličnými vpustami. Navrhnuté sú 2 stoky D a D.1. Gravitačné stoky dažďovej kanalizácie budú z plastových rúr DN 300 a DN 250. Prípojky do uličných vpustov z plastových rúr DN 150. Stoka D bude zaústená do recipientu rieky Oravica, kde bude vybudovaný nový výtokový objekt so spätnou klapkou. Vody budú pred zaústením do toku prečistené v ORL typu „Natura 65 S-II“ s kapacitným prietokom do 65 l/s s maximálne 0,5 mg NEL/l.

SO 07 elektrika

V predmetnom kat. území je SVP, š.p., správcom vodohospodársky významného vodného toku Oravica, ktorý je v Zozname tokov vedený pod č. 438, č. hydrologického poradia 4-21-04-003. Ochranné pásmo toku, v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. vrátane novelizácií a STN 75 2102 siaha do vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary, po oboch stranách toku. Podľa uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí. V stave právnom je tok vedený na KNC parcele 14413/6 (LV č. 1218) vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica.

SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nesúhlasí s predloženým projektom. PD SO 06 požadujeme prepracovať:

- dažďové vody zo spevnených plôch (parkoviská) žiadame zachytiť a likvidovať na pozemku investora vsakom. S vybudovaním nového výustného objektu nesúhlasíme.
- dažďové vody zo zelených plôch nie je potrebné prečisťovať v navrhovanom ORL
- umiestnenie parkoviska tak, aby KNC parcela č. 14413/31, ktorá je vedená na LV č. 1218 vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica, nebola jeho súčasťou

Prepracovanú PD žiadame predložiť na vyjadrenie.

Projektovú dokumentáciu, paré č.15, Vám v prílohe zasielame späť.

**Upozorňujeme**

Mesto Trstená bolo v predbežnom hodnotení povodňového rizika vyhodnotené ako geografická oblasť s významným povodňovým rizikom, čo preukazujú aj mapy povodňového ohrozenia a rizika. Mapy povodňového ohrozenia sú voľne prístupné na portáli [mpomprsr.svp.sk](http://mpomprsr.svp.sk). Záujmové územie môže byť zaplavené. Vodný tok je v tejto lokalite technicky upravený a zastabilizovaný kamennou dlažbou na sucho, avšak nie na bezpečné odvedenie  $Q_{100}$  - ročnej vody. Správca s navýšením úpravy neuvažuje.

Vlastníctvo pozemkov pod vodným tokom (KNE parcela č. 14413/501), ktoré sú zapísané na Mesto Trstená (LV č. 5082) je porušený zákon o majetku obcí. Štátom bola určená organizácia na správu štátneho majetku, ktorou je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

S pozdravom

**Ing. Štefan/Repa**  
riaditeľ Správy povodia homého Váhu



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Piešťany  
Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu  
J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

2539/20

Mesto TRSTENÁ

Bernolákova 96/8  
028 01 TRSTENÁ

Váš list/zo dňa  
1887/865/2020/9

Naše číslo  
CS SVP OZ PN 2781/2020/3

Vybavuje/linka

Ružomberok

**Vec: „Úprava areálu hornooravskej nemocnice“, žiadosť o vyjadrenie – doplnené stanovisko**

Na základe stanoviska SVP, š.p.. OZ Piešťany, Správy povodia horného Váhu Ružomberok, ktoré Vám bolo zaslané dňa \_\_\_\_\_ listom zn. CS SVP OZ PN 8630/2019/2 a následného pracovného rokovania, nám bola dňa 24.2.2020 doručená prepracovaná projektová dokumentácia stavby „Úprava areálu hornooravskej nemocnice“, ktorý bude realizovaný na parcelách 1752/2, 1752/63, 1752/62, 1752/61, 1443/9, 14413/31, 1611/2, 1611/7, v kat. území Trstená. Prepracovaný projekt pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín a zodpovedným projektantom je Ing. Zuzana Slobodová. Stavebníkom stavby budú B. Braun Avitum s.r.o., Mesto Trstená a Žilinský samosprávny kraj.

Projekt rieši návrh novostavby parkoviska so 123 parkovacími státiami pri nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Okrem samotnej plochy parkoviska rieši prízjazdovú komunikáciu a príslušné súvisiace inžinierske siete – elektriku a dažďovú kanalizáciu.

Objekt SO 06 dažďová kanalizácia: prepracovaný projekt rieši návrh odvádzania dažďových vôd z povrchového odtoku z plochy navrhovaných parkovísk vyústením do verejnej kanalizácie BT DN 300, v správe OVS, a.s.. Všetky spevnené plochy z asfaltovým povrchom (plocha 3760 m<sup>2</sup>) budú odvodnené uličnými vpustami. Navrhnuté sú 2 gravitačné stoky D a D.1 z plastových rúr DN 300 a DN 250 v celkovej dĺžke 127,0 m. Do verejnej kanalizácie bude zaústená stoka D na ktorej bude osadený plnoprietokový ORL 65 S-II, s kapacitou 65,0 l/s s maximálne 0,5 mg/l NEL. Vypočítané množstvo zrážkových vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch je Q=60,60 l/s. Súčasťou PD je aj návrh kanalizačných vstupných šácht, uličných vpustov ako aj prípojok.

Po preštudovaní predloženého projektu dáva SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- s odvádzaním vôd z povrchového odtoku z navrhovaných parkovísk, v množstve 60,60 l/s, ktoré budú pred zaústením do verejnej kanalizácie prečistené v ORL, akceptujeme
- plnoprietokový ORL s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,5 mg/l budeme akceptovať
- stanovisko správcu tokov a podzemných vôd nenahrádza stanovisko vlastníka a správcu verejnej kanalizácie
- upozorňujeme, že pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku
- najneskôr do kolaudácie stavby, je potrebné na využitie pozemku KNC č. 14413/31 (LV č. 1218) vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica, ktorý je stavbou dotknutý, uzatvoriť s odborom správy majetku OZ Piešťany, zmluvný právny vzťah (akékoľvek informácie mailom: [blazej.chlepkov@svp.sk](mailto:blazej.chlepkov@svp.sk), 033/77 64 415)

Začiatok a koniec stavebných prác žiadame nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať pracovníka strediska Orava (0914/325 865, príp. 0903/806 388)  
Projektovú dokumentáciu, paré č.11, Vám v prílohe zasielame späť.

**Upozorňujeme**

Mesto Trstená bolo v predbežnom hodnotení povodňového rizika vyhodnotenú ako geografickú oblasť s významným povodňovým rizikom, čo preukazujú aj mapy povodňového ohrozenia a rizika. Mapy povodňového ohrozenia sú voľne prístupné na portáli [mpomprsr.svp.sk](http://mpomprsr.svp.sk). Záujmové územie môže byť zaplavené. Vodný tok je v tejto lokalite technicky upravený a zastabilizovaný kamennou dlažbou na sucho, avšak nie na bezpečné odvedenie  $Q_{100}$  - ročnej vody. Správca s navýšením úpravy neuvažuje.

S pozdravom

**Ing. Štefan Repa**  
riaditeľ Správy povodia horného Váhu