



Príloha č. 1

Technický opis k predmetu zákazky :

Realizácia podlahy Operačná sála ortopédia

Miesto realizácie : Operačná sála, odd. Ortopédie
Chirurgický pavilón
FNsP Žilina

Technická špecifikácia:

Predmetom zákazky je kompletne zhotovenie podlahových vrstiev na operačnej sále oddelenia ortopédie na 2. NP chirurgického pavilónu vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybraných priečkach a konštrukciách, zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž elektrostaticky vodivej podlahoviny na vodivé lepidlo, CU pásy. Zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodových profilov.

Požadovaný rozsah prác je špecifikovaný výkazom výmer.

Minimálne technické požiadavky

Nivelizačná stierka

- trieda pevnosti v tlaku C 25
- Trieda pevnosti v ťahu za ohybu F
- V zhode s EN 13813

Nášľapná vrstva

- Vodivá homogénna vinylová podlahová krytina
- Obsah pojiva – typ I
- Klasifikácia 43
- Celková hrúbka materiálu – 2,0 mm
- Montáž v pásoch
- Reakcia na oheň – Trieda Bfl s1
- Farebná stálosť – úroveň 7
- Protišmykovosť - R9
- Krokový útlm – 15 dB
- Elektrický odpor $R1 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \text{ Ohms}$



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Začiatok realizácie najneskôr do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo
Ukončenie realizácie najneskôr do 14 dní od začatia prác s možnosťou predĺženia termínu
realizácie pokiaľ dôjde k obmedzeniu realizácie zo strany objednávateľa .