

*Príloha č. 1: Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia*

|                                |             |        |
|--------------------------------|-------------|--------|
| LED svietidlo                  | PROLI 26W   | 125 ks |
| LED svietidlo                  | PROLI 70W   | 24 ks  |
| výložník                       | 0,5 m       | 23 ks  |
| výložník                       | 1 m         | 18 ks  |
| výložník                       | 2 m         | 14 ks  |
| rozdávčač verejného osvetlenia | HASMA       | 1 ks   |
| astrohodiny                    | ELKO SHT-4  | 2 ks   |
| Vodič verejného osvetlenia     | NFA 2X 2x25 | 1680 m |
| Zásuvka na vianočnú výzdobu    |             | 10 ks  |

Technické parametre pre umiestnenie vianočnej výzdoby na podperné body osvetľovacej sústavy:

- max. výška výzdoby: 1,5 m
- max. šírka výzdoby: 1,0 m
- pohyblivý prívod pre pripojenie: cca. 3 m
- min. vzdialenosť od konzoly: min. 1,5 m (horný rám výzdoby)

Podperné body pre umiestnenie Vianočnej výzdoby musia byť vopred posúdené Poskytovateľom, z prihliadnutím na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy a osvetľovacej sústavy.