



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník **Obec Boleráz, IČO: 00 312 282**

Stavba : Celoobecná kanalizácia Boleráz – 1.stavba – 2.etapa – 3.časť

v rozsahu:

- Stoka „AA-4“ - potrubie z PVC DN250, dĺžka 190,0 m, zaústená do jestvujúcej časti stoky AA-4,
- Stoka „AA-4-4“ - potrubie z PVC DN250, dĺžka 100,0 m, zaústená do stoky AA-4,
- Kanalizačné odbočenia – spolu 20 ks,
- na kanalizácii sú umiestnené betónové typové šachty - DN1000,

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresného úradu Trnava, odbor životné prostredie, č.j. G2003/02235/ŽP-ŠVS/ba zo dňa 03.11.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.12.2003 a ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č. G2005/02373/ŠVS/Ba zo dňa 16.11.2005, právoplatnosť dňa 05.12.2005. Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.j. OU-TT-OSZP3-2022/002078-004 zo dňa 21.02.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.03.2022.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba spĺňa/nespĺňa podmienky prevádzkovania a **súhlasíme/nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 27.06.2022

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb zákazníkom
Juraj Kabát	-	vedúci Útvoru odvádzania odpadových vôd