

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustan. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a ustan. § 99 a nasl. zák. č. 25/2006 Z.z.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov a sídlo:

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Sídlo:

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Štatutárny zástupca:

MVDr. Martin Mojžiš, generálny riaditeľ ŠVPÚ

Bankové spojenie:

Štátna pokladňa

IBAN:

SK04 8180 0000 0070 0050 1552

IČO:

42355613

DIČ:

2023979441

IČ DPH:

neplatca

Prevádzka:

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Botanická 15, 842 52 Bratislava

vedúci prevádzky:

MVDr. Alexandra Šlezárová, riaditeľka VPÚ v Bratislave

za kotoľňu:

Patrik Garžík, vedúci útvaru logistiky a vnútornej správy

Číslo telefónu:

0905352513

E-mail:

pato.garzik@svuba.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:

EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.

Sídlo:

Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ján Višňovský, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s.

č. účtu:

2628044470/1100

IBAN:

SK3911000000002628044470

IČO:

35794313

DIČ:

2020257382

IČ DPH:

SK2020257382

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka č.: 22310/B

Číslo telefónu:

0903 708 887

E-mail:

technologie39@gmail.com

(ďalej len "zhotoviteľ")

II. PREDMET ZMLUVY

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok zariadení nízкотlakej teplovodnej plynovej kotolne v budove nasledovne:

- 1) predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,*
- 2) servisné prehliadky a skúšky zariadenia plynovej teplovodnej kotolne,*
- 3) odstránenie jestvujúcich závad a zistených nedostatkov z jednotlivých odborných správ - po odsúhlasení investorm*
- 4) Mesačná obsluha kotolne*

Predpísané úkony sú v znení Vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR a zákona č. 124/2006 Z.z. NR SR prevádzka VTZ, s platnými STN a v súlade s pokynmi výrobcov jednotlivých zariadení.

III. LEHOTY PLNENIA

- 1) Odborné prehliadky a skúšky VTZ, revízie a servisná činnosť sa zabezpečujú podľa predpísaných termínov alebo osobne podľa dohody s objednávateľom.*
- 2) Odstraňovanie nedostatkov a zistených závad nespôsobujúcich havarijný stav zariadení sa zabezpečuje v termíne podľa vzájomnej následnej dohody.*
- 3) V prípade havarijného stavu pohotovostný servis trvá nepretržite a naši pracovníci zabezpečia riešenie danej situácie v priebehu 24 hodín (jedná sa o odstraňovanie závad spadajúcich do našej dozornej činnosti, napr. servis horákov, kotlov).*

IV. MIESTO PLNENIA

Plynová kotolňa v budove Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Botanická 15, Bratislava

IV. CENA ZA VYKONANÉ PRÁCE

| P. č. | Názov | Počet | MJ | Jednot.cena | Cena celkom |
|-------|---|-------|-----|-------------|-------------|
| 1. | Odborná prehliadka kotolne Vyhl. SÚBP č. 25/84 Zb. (vykonáva sa 1x ročne) | | | 170 | 170 |
| 2. | Odborné prehliadky tlakových zariadení Vyhl. MPSVR SR č.718/02 Z.z. opakovaná vonkajšia prehliadka kotla (vykonáva sa 1x ročne) | 2 | ks | 63 | 126 |
| | vnútorná prehliadka kotla (vykonáva sa 1x ročne) | 2 | ks | 50 | 100 |
| | tlaková skúška kotla (vykonáva sa 1x za 9 rokov) | 2 | ks | 88 | 176 |
| | prípravné práce pri vnútornej prehliadke a TS kotlov | | hod | 16 | |
| | opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby (vykonáva sa 1x ročne) | 1 | ks | 63 | 63 |
| | vnútorná prehliadka tlakovej nádoby (vykonáva sa 1x ročne) | 1 | ks | 50 | 50 |
| | tlaková skúška tlakovej nádoby (vykonáva sa 1x za 9 rokov) | 1 | ks | 175 | 175 |
| | prípravné práce pri vnútornej prehliadke TN | | hod | 16 | |
| 3. | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Vyhl MPSVR SR č.718/02 Z.z. odborná prehliadka zariadení - spotreba plynu spaľovaním kotolňa (vykonáva sa 1x ročne) | 1 | x | 140 | 140 |
| | odborná skúška zariadení - spotreba plynu spaľovaním kotolňa (vykonáva sa 1x za 3 roky) | 1 | x | 335 | 335 |
| | odborná prehliadka rozvodov plynu pre kotolňu (vykonáva sa 1x ročne) | 1 | x | 96 | 96 |
| | odborná skúška rozvodov plynu pre kotolňu (vykonáva sa 1x za 3 roky) | 1 | x | 103 | 103 |
| | odborná prehliadka plynových zariadení MaRZ plynu (vykonáva sa 1x za 6 mesiacov) | 1 | x | 150 | 150 |
| | odborná skúška plynových zariadení MaRZ plynu kotolňa (vykonáva sa 1x ročne) | 1 | x | 157 | 157 |

| | | | | | |
|----|---|---|----|-----|-----|
| 4. | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení Vyhl. MPSVR SR č.718/02 Z.z. odborná skúška elektrických zariadení v MaRZ plynu (vykonáva sa 1x ročne) | 1 | x | 134 | 134 |
| | odborná skúška elektrických zariadení (vykonáva sa 1x za 3 roky) | 1 | x | 230 | 230 |
| 5. | Servisná činnosť servisné ročné nastavovanie plynových horákov s vydaním protokolov (vykonáva sa min. 1x ročne) | 1 | ks | 217 | 217 |
| 6. | Dopravné a hodinová sadzba Pri prácach na zmluvných opravách zariadení sadzba za použitie auta je stanovená za 1 km | | ho | | |
| | | | d | 15 | |
| 7. | Odstraňovanie zistených nedostatkov a závad odstraňovanie zistených nedostatkov a závad na primárnych a sekundárnych rozvodoch, na zariadeniach tepelného hospodárstva a elektrických, plynových a tlakových zariadeniach na písomný pokyn určeného zástupcu Objednávateľa po odsúhlasení cenovej ponuky | | km | 0,7 | |
| | | | | | |
| 8 | Mesačná obsluha kotolne | 1 | x | 120 | 120 |

Všetky uvedené ceny sú jednotkové a bez DPH. Faktúra bude vystavená na základe reálnych počtov kusov kotlov, tlakových nádob a HZS.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky objednané práce bude vykonávať v požadovaných termínoch a v dobrej kvalite. Na materiál poskytuje zaručnú dobu danú výrobcom.

VI. PLATNOSŤ ZMLUVY

Platnosť zmluvy o dielo je až do vypovedania niektorou zo zmluvných strán. Vypovedacia lehota je 3 mesiace odo dňa vypovedania, poprípade dohodou.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť po predchádzajúcom vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán vyhotovené písomne, vo forme dodatkov k tejto zmluve.*
- 2. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.*
- 3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, pričom každej zo zmluvných strán sú určené dva (2) exempláre.*

Zmluvné strany prehlasujú, že s ustanovením Zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, nemajú voči nim žiadne námietky a na dôkaz svojho ohlasu Zmluvu podpisujú bez nátlaku a bez stavu tiesne.

V Dolnom Kubíne, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

*MVDr. Martin Mojžiš
generálny riaditeľ ŠVPÚ*

*Ján Višňovský
konateľ spoločnosti*