

príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Technické riešenie:

- Vyhotovenie podzemnej železobetónovej šachty (vodotesnej) pre osadenie Parshallovho merného žľabu
- Dodávka a montáž Parshallovho merného žľabu
- Dodávka a montáž sekundárneho merania prietoku – ultrazvukový prietokomer, pozostávajúci so snímacej a vyhodnocovacej časti – vyhodnocovacia časť bude umiestnená v elektro rozvodni – miestnosti ovládania (vzdialenosť od merného objektu cca 30m), odkiaľ bude prietokomer napojený na elektro (uloženie elektra v mieste vstupu do ČOV v chráničke dl. 6 m)
- Zabezpečenie vstupu – vstupný nerezový rebrík
- Uzamykateľné prekrytie šachty merného objektu (nerez, kompozit)
- Uvedenie merného objektu do prevádzky
- Overenie primárneho a sekundárneho určeného meradla prietoku